

#90461#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель Внешстрой-Калининград, ООО, УК
Адрес потребителя Артиллерийская 48, Калининград
Номер абонента 9445
Порядковый номер ТВ7 (ASCII)
Тип теплосчётчика
Заводской номер 20118716
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2024	4,347	0	73,67	0	0	72,231	0	0	24	0	65,5	51,2	0,4	0,31	-
25.06.2024	4,055	0	68,57	0	0,001	67,218	0	0,001	24	0	65,8	51,4	0,42	0,31	-
26.06.2024	4,055	0	68,13	0	0,003	66,785	0	0,003	24	0	65,9	51,4	0,43	0,31	-
27.06.2024	3,799	0,001	66,169	0	0	64,867	0	0	24	0	65,7	51,8	0,43	0,31	-
28.06.2024	3,736	0	65,933	0	0	64,639	0	0	24	0	65,7	51,9	0,43	0,31	-
29.06.2024	3,773	0	69,995	0	0	68,641	0	0	24	0	65,3	52,1	0,43	0,31	-
30.06.2024	4,415	0	73,302	0	0	71,853	0	0	24	0	65,9	51,2	0,43	0,31	-
01.07.2024	3,686	0	67,497	0	0	66,186	0	0	24	0	65,4	52,1	0,43	0,31	-
02.07.2024	4,045	0	74,111	0	0	72,675	0	0	24	0	65,3	52	0,43	0,31	-
03.07.2024	4,307	0	75,41	0	0,001	73,943	0	0,001	24	0	65,4	51,6	0,43	0,31	-
04.07.2024	4,214	0	71,811	0	0	70,402	0	0	24	0	65,7	51,4	0,42	0,31	-
05.07.2024	3,892	0	70,186	0	0	68,82	0	0	24	0	65,4	51,9	0,41	0,31	-
06.07.2024	3,972	0	68,402	0	0	67,058	0	0	24	0	65,8	51,6	0,42	0,31	-
07.07.2024	4,337	0	73,081	0	0	71,646	0	0	24	0	65,8	51,3	0,41	0,31	-
08.07.2024	3,941	0	69,925	0	0,015	68,555	0	0,015	24	0	65,6	51,9	0,41	0,31	-
09.07.2024	3,952	0,003	67,059	0	0,015	65,735	0	0,015	24	0	66	51,6	0,42	0,31	-
10.07.2024	3,822	0,003	66,384	0	0	65,075	0	0	24	0	65,8	51,8	0,41	0,31	-
11.07.2024	3,876	0	70,033	0	0	68,664	0	0	24	0	65,5	52	0,42	0,31	-
12.07.2024	3,778	0	67,316	0	0	65,994	0	0	24	0	65,7	52	0,42	0,31	-
13.07.2024	3,858	0	69,981	0	0	68,615	0	0	24	0	65,5	52,1	0,42	0,31	-
14.07.2024	3,773	0	67,711	0	0	66,384	0	0	24	0	65,6	52,1	0,42	0,31	-
15.07.2024	3,87	0	67,679	0	0	66,347	0	0	24	0	65,8	51,9	0,42	0,31	-
16.07.2024	3,877	0	67,654	0	0,001	66,322	0	0,001	24	0	65,8	51,9	0,42	0,31	-
17.07.2024	3,709	0	66,176	0	0,001	64,878	0	0,001	24	0	65,7	52,1	0,42	0,31	-
18.07.2024	3,786	0	68,293	0	0	66,957	0	0	24	0	65,6	52,1	0,41	0,31	-
19.07.2024	4,068	0	73,298	0	0	71,867	0	0	24	0	65,5	52	0,42	0,31	-
20.07.2024	3,815	0	66,406	0	0	65,101	0	0	24	0	65,9	51,9	0,43	0,31	-
21.07.2024	3,843	0	66,207	0	0	64,898	0	0	24	0	66,1	52	0,43	0,31	-
22.07.2024	3,501	0	62,322	0	0	61,091	0	0	24	0	65,9	52,2	0,42	0,31	-
23.07.2024	3,746	0	66,323	0	0,001	65,019	0	0,001	24	0	65,7	52	0,42	0,31	-
Итого:	117,848	0	2069,034	0	0,038	2028,466	0	0,038	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,148														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.06.2024	7294,582	92774,604	0	11,019	90721,659	0	10,888	21056	1
23.07.2024	7412,43	94843,639	0	11,057	92750,126	0	10,925	21776	1

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.07.2024 8:24:55