

#3282#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2022 по 23.08.2022

Потребитель
 Адрес потребителя
 Номер абонента
 Порядковый номер
 Тип теплосчётчика
 Заводской номер
 Номер системы

Внешстрой-Калининград, ООО, УК
 Артиллерийская 48, Калининград
 9445
 ТВ7 (АССII)
 20118716
 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2022	3,982	0	80,619	0	0	79,075	0	0	24	0	64,8	52,8	0,39	0,31	-
25.07.2022	4,15	0	80,394	0	0	78,837	0	0	24	0	65,1	52,5	0,39	0,31	-
26.07.2022	3,606	0	78,768	0	0	77,287	0	0	24	0	64,2	53,1	0,39	0,31	-
27.07.2022	3,595	0	73,889	0	0	72,478	0	0	24	0	64,7	52,9	0,39	0,31	-
28.07.2022	3,839	0	80,029	0	0	78,51	0	0	24	0	64,5	52,8	0,39	0,31	-
29.07.2022	3,988	0	82,694	0	0	81,127	0	0	24	0	64,5	52,8	0,38	0,31	-
30.07.2022	3,741	0	75,207	0	0,007	73,769	0	0,007	24	0	64,8	52,7	0,39	0,31	-
31.07.2022	4,156	0,001	81,879	0	0	80,306	0	0	24	0	64,9	52,5	0,39	0,31	-
01.08.2022	3,907	0	77,881	0	0	76,392	0	0	24	0	64,8	52,6	0,4	0,31	-
02.08.2022	3,952	0	78,389	0	0	76,889	0	0	24	0	64,9	52,6	0,4	0,31	-
03.08.2022	4,058	0	80,191	0	0	78,653	0	0	24	0	64,9	52,6	0,39	0,31	-
04.08.2022	3,878	0	74,725	0	0	73,28	0	0	24	0	65,2	52,6	0,4	0,31	-
05.08.2022	3,639	0	66,527	0	0	65,225	0	0	24	0	65,6	52,3	0,4	0,3	-
06.08.2022	3,675	0	74,879	0	0	73,45	0	0	24	0	64,7	52,8	0,4	0,31	-
07.08.2022	3,961	0	77,844	0	0	76,349	0	0	24	0	64,9	52,5	0,39	0,3	-
08.08.2022	3,799	0	76,457	0	0	74,999	0	0	24	0	64,8	52,7	0,39	0,3	-
09.08.2022	4,054	0	77,235	0	0,808	75,754	0	0,798	24	0	64,8	52,5	0,39	0,31	-
10.08.2022	4,023	0,156	79,846	0	0,003	78,314	0	0,003	24	0	64,8	52,6	0,4	0,3	-
11.08.2022	3,76	0,001	75,174	0	0,001	73,733	0	0,001	24	0	64,8	52,7	0,4	0,3	-
12.08.2022	3,67	0	76,235	0	0,002	74,788	0	0,002	24	0	64,6	52,9	0,4	0,3	-
13.08.2022	3,515	0	68,688	0	0,001	67,36	0	0,001	24	0	65,1	52,7	0,4	0,3	-
14.08.2022	3,691	0	75,43	0	0,001	73,994	0	0,001	24	0	64,7	52,8	0,4	0,3	-
15.08.2022	3,557	0	72,301	0	0,001	70,918	0	0,001	24	0	64,8	52,8	0,4	0,3	-
16.08.2022	3,573	0	74,184	0	0,023	72,772	0	0,023	24	0	64,6	52,9	0,4	0,3	-
17.08.2022	0,783	0,004	25,289	0	0	24,888	0	0	24	0	57,6	51,7	0,18	0,15	-
18.08.2022	0	0	1,916	0	0	1,911	0	0	24	0	27,2	38,1	0,04	0,03	-
19.08.2022	0,001	0	0,516	0	0	0,515	0	0	24	0	24,8	27,3	0,05	0,04	-
20.08.2022	0	0	0,356	0	0	0,356	0	0	24	0	22,4	25,4	0,05	0,04	-
21.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,1	22,9	0,06	0,05	-
22.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,4	22,4	0,06	0,05	-
23.08.2022	0	0	0,006	0	0	0,006	0	0	24	0	21,6	22,8	0,06	0,06	-
Итого:	92,553	0	1867,548	0	0,847	1831,935	0	0,837	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,106														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2022	1389,645	17538,583	0	1,074	17153,044	0	1,062	4232	1
23.08.2022	1482,197	19406,13	0	1,921	18984,978	0	1,898	4976	1

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 24.08.2022 17:59:56