

#28514#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Внешстрой-Калининград, ООО, УК
Артиллерийская 48, Калининград

9445
ТВ7 (ASCII)
20118716
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2023	4,171	0	65,844	0	0	64,566	0	0	24	0	65,4	50	0,41	0,3	-
25.07.2023	3,999	0	65,899	0	0	64,627	0	0	24	0	65,1	50,3	0,41	0,3	-
26.07.2023	3,822	0	62,702	0	0	61,485	0	0	24	0	65,3	50,5	0,41	0,3	-
27.07.2023	4,022	0	64,456	0	0	63,204	0	0	24	0	65,4	50,2	0,41	0,3	-
28.07.2023	3,963	0	64,229	0	0	62,982	0	0	24	0	65,3	50,3	0,41	0,3	-
29.07.2023	4,074	0	64,645	0	0	63,386	0	0	24	0	65,4	50,1	0,41	0,3	-
30.07.2023	4,216	0	65,801	0	0	64,516	0	0	24	0	65,5	49,9	0,41	0,3	-
31.07.2023	3,955	0	62,535	0	0	61,312	0	0	24	0	65,6	50,2	0,43	0,3	-
01.08.2023	4,274	0	69,735	0	0	68,388	0	0	24	0	65,1	50,2	0,41	0,3	-
02.08.2023	0,291	0	10,434	0	0,001	10,321	0	0,001	24	0	45,7	47	0,16	0,14	-
03.08.2023	0,004	0	0,894	0	0	0,892	0	0	24	0	23,7	30,3	0,06	0,05	-
04.08.2023	0,001	0	0,055	0	0	0,055	0	0	24	0	22,9	19,4	0,06	0,05	-
05.08.2023	0,01	0	0,856	0	0	0,855	0	0	24	0	22,2	19,4	0,06	0,05	-
06.08.2023	0,007	0	0,734	0	0	0,733	0	0	24	0	22,5	20,2	0,07	0,05	-
07.08.2023	0,009	0	0,996	0	0	0,994	0	0	24	0	22,7	20,5	0,07	0,05	-
08.08.2023	0,007	0	0,646	0	0	0,645	0	0	24	0	22	19,3	0,06	0,05	-
09.08.2023	0,002	0	0,194	0	0	0,193	0	0	24	0	21,5	19,1	0,06	0,05	-
10.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,4	19,1	0,06	0,05	-
11.08.2023	0	0	0,002	0	0	0,002	0	0	24	0	20,2	19	0,07	0,05	-
12.08.2023	0	0	0,001	0	0	0,001	0	0	24	0	19,8	18,4	0,07	0,05	-
13.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20	19,4	0,07	0,06	-
14.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,9	19,6	0,07	0,06	-
15.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,1	20	0,07	0,06	-
16.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,5	20,5	0,07	0,06	-
17.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,7	20,6	0,07	0,06	-
18.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,7	20,6	0,07	0,06	-
19.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,8	20,8	0,07	0,06	-
20.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,1	21,1	0,07	0,06	-
21.08.2023	0	0	0,134	0	0	0,134	0	0	24	0	21	20,2	0,06	0,05	-
22.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,9	20,7	0,06	0,05	-
23.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,7	20,5	0,05	0,04	-
Итого:	36,827	0	600,792	0	0,001	589,291	0	0,001	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,796														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2023	4441,844	55964,783	0	5,39	54736,284	0	5,328	12992	1
23.08.2023	4478,672	56565,575	0	5,391	55325,575	0	5,329	13736	1

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.08.2023 8:54:49