

#92663#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель: Внешстрой-Калининград, ООО, УК
Адрес потребителя: Артиллерийская 48, Калининград
Номер абонента: 9445
Порядковый номер: ТВ7 (АСЦП)
Тип теплосчётчика: 20118716
Заводской номер: 1
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2024	3,662	0	65,976	0	0	64,684	0	0	24	0	65,6	52,2	0,42	0,31	-
25.07.2024	3,493	0	62,9	0	0	61,663	0	0	24	0	65,8	52,3	0,42	0,31	-
26.07.2024	3,659	0	66,226	0	0	64,927	0	0	24	0	65,6	52,2	0,41	0,31	-
27.07.2024	3,743	0	65,973	0	0	64,673	0	0	24	0	65,8	52	0,42	0,31	-
28.07.2024	4,009	0	73,552	0	0	72,126	0	0	24	0	65,2	52	0,4	0,31	-
29.07.2024	3,953	0	69,671	0	0,022	68,304	0	0,022	24	0	65,6	51,8	0,4	0,3	-
30.07.2024	4,039	0,004	70,662	0	0	69,273	0	0	24	0	65,7	51,8	0,42	0,31	-
31.07.2024	3,824	0	67,139	0	0	65,817	0	0	24	0	65,8	52	0,42	0,31	-
01.08.2024	4,001	0	67,89	0	0	66,547	0	0	24	0	66	51,7	0,41	0,31	-
02.08.2024	3,631	0	63,13	0	0,002	61,879	0	0,002	24	0	66	52	0,42	0,31	-
03.08.2024	3,824	0	66,421	0	0	65,109	0	0	24	0	65,9	51,9	0,41	0,31	-
04.08.2024	4,101	0	67,709	0	0	66,36	0	0	24	0	66,2	51,5	0,41	0,31	-
05.08.2024	3,773	0	68,054	0	0,001	66,724	0	0,001	24	0	65,6	52,1	0,41	0,31	-
06.08.2024	4,002	0	66,305	0	0	64,983	0	0	24	0	66,3	51,6	0,41	0,31	-
07.08.2024	1,41	0	24,764	0	0,002	24,298	0	0,002	24	0	63,6	51	0,19	0,15	-
08.08.2024	0	0	1,707	0	0	1,702	0	0	24	0	27,7	40,9	0,04	0,02	-
09.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,1	24,4	0,02	0	-
10.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,3	22,8	0,02	0	-
11.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,7	22	0,02	0	-
12.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,2	21,4	0,02	0	-
13.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,9	21	0,02	0	-
14.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,8	20,9	0,02	0	-
15.08.2024	0	0	0,011	0	0	0,011	0	0	24	0	20,9	20,8	0,04	0,01	-
16.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21	21	0,06	0,03	-
17.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,2	21,2	0,06	0,03	-
18.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,3	21,3	0,06	0,03	-
19.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,4	21,3	0,06	0,03	-
20.08.2024	0,001	0	0	0	0,01	0	0	0,01	24	0	21,2	21,2	0,14	0,11	-
21.08.2024	2,241	0,001	33,914	0	0	33,263	0	0	24	0	64,8	48,7	0,41	0,31	-
22.08.2024	3,809	0	64,626	0	0	63,351	0	0	24	0	65,9	51,5	0,41	0,32	-
23.08.2024	3,745	0	63,173	0	0	61,923	0	0	24	0	66	51,6	0,42	0,32	-
Итого:	64,92	0	1129,803	0	0,037	1107,617	0	0,037	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,506														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2024	7412,43	94843,639	0	11,057	92750,126	0	10,925	21776	1
23.08.2024	7477,351	95973,443	0	11,094	93857,741	0	10,962	22520	1

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.08.2024 9:51:14