

#145033#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Внешстрой-Калининград, ООО, УК
Артиллерийская 48, Калининград

9445
ТВ7 (ASCII)
20118716
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	3,713	0,001	65,476	0	0,003	64,165	0	0,003	24	0	66,4	52,6	0,42	0,32	-
25.07.2025	3,769	0,001	60,429	0	0,002	59,184	0	0,002	24	0	67,4	52,2	0,42	0,32	-
26.07.2025	3,627	0	63,431	0	0,002	62,157	0	0,002	24	0	66,5	52,6	0,42	0,32	-
27.07.2025	3,657	0	69,946	0	0	68,574	0	0	24	0	65,7	53	0,43	0,32	-
28.07.2025	3,809	0	68,481	0	0,001	67,116	0	0,001	24	0	66,2	52,6	0,42	0,32	-
29.07.2025	3,788	0	66,199	0	0,006	64,872	0	0,006	24	0	66,4	52,5	0,42	0,32	-
30.07.2025	3,937	0,001	67,266	0	0,015	65,915	0	0,015	24	0	66,6	52,3	0,42	0,32	-
31.07.2025	3,847	0,003	64,993	0	0	63,68	0	0	24	0	66,7	52,3	0,43	0,32	-
01.08.2025	3,794	0	65,386	0	0	64,063	0	0	24	0	66,7	52,6	0,42	0,32	-
02.08.2025	4,06	0	66,636	0	0	65,282	0	0	24	0	66,9	52,1	0,43	0,32	-
03.08.2025	3,822	0	66,639	0	0	65,302	0	0	24	0	66,5	52,5	0,42	0,32	-
04.08.2025	3,652	0	63,496	0	0	62,221	0	0	24	0	66,6	52,6	0,43	0,32	-
05.08.2025	4,017	0	65,411	0	0	64,078	0	0	24	0	67	52,1	0,43	0,32	-
06.08.2025	3,86	0	66,037	0	0	64,708	0	0	24	0	66,6	52,3	0,42	0,32	-
07.08.2025	3,862	0	67,345	0	0,001	66	0	0,001	24	0	66,4	52,4	0,42	0,32	-
08.08.2025	4,025	0	70,295	0	0	68,887	0	0	24	0	66,4	52,4	0,42	0,32	-
09.08.2025	3,865	0	65,794	0	0	64,473	0	0	24	0	66,6	52,3	0,42	0,32	-
10.08.2025	4,165	0	72,544	0	0	71,099	0	0	24	0	66,3	52,3	0,42	0,32	-
11.08.2025	3,919	0	68,791	0	0,003	67,421	0	0,003	24	0	66,3	52,5	0,42	0,32	-
12.08.2025	4,045	0,001	71,094	0	0,005	69,679	0	0,005	24	0	66,2	52,4	0,42	0,31	-
13.08.2025	1,582	0,001	36,52	0	0,01	35,914	0	0,01	24	0	59,3	49,8	0,22	0,18	-
14.08.2025	0	0,002	3,294	0	0	3,286	0	0	24	0	25,5	35	0,05	0,03	-
15.08.2025	0	0	0,218	0	0	0,217	0	0	24	0	21,3	26,9	0,05	0,03	-
16.08.2025	0	0	0,398	0	0	0,397	0	0	24	0	20,8	24,6	0,05	0,03	-
17.08.2025	0	0	0,058	0	0	0,057	0	0	24	0	20,2	23,8	0,05	0,03	-
18.08.2025	0	0	0,001	0	0	0,001	0	0	24	0	20	22,2	0,05	0,03	-
19.08.2025	0	0	0,185	0	0	0,185	0	0	24	0	20,6	21,1	0,06	0,04	-
20.08.2025	0	0	0,822	0	0	0,822	0	0	24	0	20,8	21,1	0,07	0,05	-
21.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20	20,8	0,07	0,05	-
22.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,1	20,5	0,07	0,05	-
23.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,7	20,3	0,07	0,05	-
Итого:	78,815	0	1377,185	0	0,048	1349,755	0	0,048	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,825														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2025	10331,803	132408,428	0	12,796	129482,915	0	12,643	30514	23
23.08.2025	10410,618	133785,613	0	12,844	130832,671	0	12,69	31258	23

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 14:00:58