

#95002#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель Внешстрой-Калининград, ООО, УК
Адрес потребителя Артиллерийская 48, Калининград
Номер абонента 9445
Порядковый номер ТВ7 (АСЦП)
Тип теплосчётчика
Заводской номер 20118716
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.08.2024 | 3,666 | 0 | 62,436 | 0 | 0 | 61,201 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66 | 51,8 | 0,42 | 0,32 | - |
| 25.08.2024 | 3,803 | 0 | 64,387 | 0 | 0 | 63,111 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66 | 51,7 | 0,42 | 0,32 | - |
| 26.08.2024 | 3,7 | 0 | 61,818 | 0 | 0,002 | 60,584 | 0 | 0,002 | 24 | 0 | 66,2 | 51,7 | 0,42 | 0,33 | - |
| 27.08.2024 | 3,727 | 0 | 63,21 | 0 | 0,001 | 61,955 | 0 | 0,001 | 24 | 0 | 66,1 | 51,7 | 0,43 | 0,35 | - |
| 28.08.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,9 | 63,6 | 0,43 | 0,38 | - |
| 28.08.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66,9 | 52,1 | 0,41 | 0,33 | - |
| 28.08.2024 | 3,28 | 0 | 54,153 | 0 | 0 | 53,08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | 51,2 | 0,41 | 0,33 | - |
| 29.08.2024 | 3,717 | 0 | 58,987 | 0 | 0 | 57,809 | 0 | 0 | 20 | 4 | 66,4 | 51,1 | 0,41 | 0,31 | - |
| 30.08.2024 | 3,615 | 0 | 57,595 | 0 | 0 | 56,437 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,5 | 51,2 | 0,41 | 0,31 | - |
| 31.08.2024 | 3,763 | 0 | 63,158 | 0 | 0 | 61,917 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,8 | 51,3 | 0,41 | 0,31 | - |
| 01.09.2024 | 4,194 | 0 | 66,226 | 0 | 0 | 64,912 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,1 | 50,7 | 0,42 | 0,31 | - |
| 02.09.2024 | 3,723 | 0 | 62,618 | 0 | 0 | 61,383 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,8 | 51,3 | 0,42 | 0,31 | - |
| 03.09.2024 | 3,598 | 0 | 58,746 | 0 | 0 | 57,576 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,2 | 51,3 | 0,42 | 0,31 | - |
| 04.09.2024 | 3,721 | 0 | 61,304 | 0 | 0 | 60,089 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66 | 51,3 | 0,42 | 0,31 | - |
| 05.09.2024 | 3,725 | 0 | 62,055 | 0 | 0 | 60,829 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,9 | 51,3 | 0,42 | 0,31 | - |
| 06.09.2024 | 3,925 | 0 | 64,562 | 0 | 0 | 63,291 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,9 | 51,1 | 0,42 | 0,31 | - |
| 07.09.2024 | 3,54 | 0 | 58,754 | 0 | 0 | 57,585 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,2 | 51,5 | 0,42 | 0,31 | - |
| 08.09.2024 | 3,906 | 0 | 64,525 | 0 | 0 | 63,252 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,9 | 51,2 | 0,42 | 0,31 | - |
| 09.09.2024 | 3,624 | 0 | 60,995 | 0 | 0 | 59,785 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66 | 51,6 | 0,42 | 0,31 | - |
| 10.09.2024 | 3,615 | 0 | 63,82 | 0 | 0 | 62,574 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,5 | 51,8 | 0,43 | 0,31 | - |
| 11.09.2024 | 3,683 | 0 | 65,747 | 0 | 0 | 64,465 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,3 | 51,7 | 0,43 | 0,31 | - |
| 12.09.2024 | 3,663 | 0 | 63,377 | 0 | 0 | 62,129 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,8 | 51,7 | 0,43 | 0,31 | - |
| 13.09.2024 | 3,625 | 0 | 61,829 | 0 | 0 | 60,611 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,8 | 51,6 | 0,43 | 0,31 | - |
| 14.09.2024 | 3,814 | 0 | 67,381 | 0 | 0 | 66,066 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,5 | 51,7 | 0,43 | 0,31 | - |
| 15.09.2024 | 4,233 | 0 | 67,497 | 0 | 0 | 66,162 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,1 | 50,8 | 0,43 | 0,31 | - |
| 16.09.2024 | 3,758 | 0 | 61,991 | 0 | 0 | 60,764 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66 | 51,3 | 0,43 | 0,31 | - |
| 17.09.2024 | 3,798 | 0 | 63,251 | 0 | 0 | 62,003 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,9 | 51,3 | 0,43 | 0,31 | - |
| 18.09.2024 | 3,546 | 0 | 61,535 | 0 | 0 | 60,327 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,7 | 51,7 | 0,43 | 0,31 | - |
| 19.09.2024 | 3,817 | 0 | 62,626 | 0 | 0 | 61,386 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,1 | 51,3 | 0,43 | 0,31 | - |
| 20.09.2024 | 3,629 | 0 | 62,812 | 0 | 0 | 61,576 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,8 | 51,7 | 0,42 | 0,31 | - |
| 21.09.2024 | 3,756 | 0 | 63,66 | 0 | 0 | 62,405 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,8 | 51,4 | 0,41 | 0,31 | - |
| 22.09.2024 | 4,237 | 0 | 68,295 | 0 | 0 | 66,942 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66 | 50,9 | 0,41 | 0,31 | - |
| 23.09.2024 | 3,818 | 0 | 62,004 | 0 | 0 | 60,77 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,2 | 51,2 | 0,41 | 0,31 | - |
| Итого: | 116,219 | 0 | 1941,354 | 0 | 0,003 | 1902,976 | 0 | 0,003 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 27,758 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 740

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|--------|---------|--------|
| 23.08.2024 | 7477,351 | 95973,443 | 0 | 11,094 | 93857,741 | 0 | 10,962 | 22520 | 1 |
| 23.09.2024 | 7593,571 | 97914,799 | 0 | 11,097 | 95760,719 | 0 | 10,965 | 23260 | 5 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.09.2024 10:00:47