

#148477#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Внешстрой-Калининград, ООО, УК
Артиллерийская 48, Калининград

9445
ТВ7 (ASCII)
20118716
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,1	20	0,07	0,05	-
25.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,7	19,3	0,07	0,05	-
26.08.2025	0	0	0,006	0	0	0,006	0	0	24	0	18,4	18,8	0,07	0,05	-
27.08.2025	1,604	0	35,182	0	0,012	34,75	0	0,012	24	0	47,7	36,7	0,2	0,16	-
28.08.2025	4,319	0,001	74,603	0	0	73,118	0	0	24	0	66,2	52,1	0,42	0,31	-
29.08.2025	3,844	0	66,021	0	0	64,711	0	0	24	0	66,2	52,1	0,43	0,31	-
30.08.2025	3,918	0	67,952	0	0	66,603	0	0	24	0	66,1	52,1	0,43	0,31	-
31.08.2025	4,33	0	71,011	0	0	69,586	0	0	24	0	66,5	51,6	0,42	0,31	-
01.09.2025	4,021	0	66,064	0	0	64,734	0	0	24	0	66,6	51,8	0,42	0,31	-
02.09.2025	3,897	0	64,865	0	0	63,557	0	0	24	0	66,6	52	0,43	0,31	-
03.09.2025	3,832	0	66,573	0	0,003	65,248	0	0,003	24	0	66,2	52,2	0,43	0,31	-
04.09.2025	3,889	0,001	67,251	0	0,005	65,911	0	0,005	24	0	66,2	52,2	0,43	0,31	-
05.09.2025	3,647	0,001	62,065	0	0	60,818	0	0	24	0	66,6	52,3	0,43	0,31	-
06.09.2025	3,928	0	67,896	0	0	66,543	0	0	24	0	66,3	52,2	0,43	0,31	-
07.09.2025	3,905	0	69,042	0	0,001	67,671	0	0,001	24	0	66,1	52,3	0,43	0,31	-
08.09.2025	3,868	0	67,872	0	0	66,527	0	0	24	0	66,2	52,3	0,43	0,31	-
09.09.2025	3,808	0	67,3	0	0	65,963	0	0	24	0	66,2	52,4	0,43	0,31	-
10.09.2025	4,024	0	69,16	0	0	67,78	0	0	24	0	66,3	52,1	0,43	0,31	-
11.09.2025	3,888	0	70,774	0	0	69,378	0	0	24	0	65,9	52,5	0,41	0,31	-
12.09.2025	3,674	0	66,35	0	0,001	65,037	0	0,001	24	0	66	52,6	0,43	0,31	-
13.09.2025	4,027	0	69,635	0	0	68,246	0	0	24	0	66,3	52,2	0,43	0,31	-
14.09.2025	4,463	0	76,125	0	0	74,612	0	0	24	0	66,3	52	0,42	0,31	-
15.09.2025	3,8	0	68,405	0	0	67,051	0	0	24	0	66	52,5	0,42	0,31	-
16.09.2025	3,919	0	65,91	0	0,001	64,583	0	0,001	24	0	66,6	52,2	0,42	0,31	-
17.09.2025	3,937	0	64,967	0	0	63,654	0	0	24	0	66,8	52	0,42	0,31	-
18.09.2025	4,079	0	66,884	0	0	65,534	0	0	24	0	66,8	51,9	0,42	0,31	-
19.09.2025	3,977	0	66,945	0	0	65,599	0	0	24	0	66,6	52,1	0,42	0,31	-
20.09.2025	4,139	0	67,77	0	0,001	66,397	0	0,001	24	0	66,8	52	0,42	0,31	-
21.09.2025	4,147	0	67,129	0	0	65,766	0	0	24	0	67	51,9	0,42	0,31	-
22.09.2025	3,819	0	63,449	0	0	62,161	0	0	24	0	66,9	52,2	0,42	0,31	-
23.09.2025	3,932	0	66,022	0	0	64,688	0	0	24	0	66,7	52,2	0,42	0,31	-
Итого:	108,635	0	1863,228	0	0,024	1826,232	0	0,024	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,947														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	10410,618	133785,613	0	12,844	130832,671	0	12,69	31258	23
23.09.2025	10519,255	135648,843	0	12,868	132658,904	0	12,714	32002	23

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.09.2025 8:57:59