

#32968#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.09.2023 по 23.10.2023


Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Внешстрой-Калининград, ООО, УК
Артиллерийская 48, Калининград

Заводской номер счётчика 20118716	Показания прибора, ГДж 23.10.2023	Предыдущие показания, ГДж 20.09.2023	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	4762,016	4560,434	201.582	48.147

*с 24.09.23
по 23.10.23
45.284 Ккал*

Подпись исполнителя _____



#32967#

Отчёт за период с 20.09.2023 по 23.10.2023.

Номер абонента
 Порядковый номер 9445
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 20118716
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 25.10.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.09.2023	-	4,159	0	66,077	0	0	64,79	0	0	24	0	65,5	50,2	0,4	0,3
22.09.2023	-	3,677	0	61,268	0	0	60,075	0	0	24	0	65,4	50,8	0,4	0,3
23.09.2023	-	4,194	0	68,8	0	0	67,466	0	0	24	0	65,2	50,4	0,4	0,3
24.09.2023	-	4,458	0	68,916	0	0	67,566	0	0	24	0	65,7	49,9	0,4	0,3
25.09.2023	-	4,061	0	64,423	0	0	63,163	0	0	24	0	65,7	50,3	0,4	0,3
26.09.2023	-	4,113	0	62,208	0	0	60,974	0	0	24	0	66	49,9	0,4	0,3
27.09.2023	-	4,108	0	68,059	0	0	66,742	0	0	24	0	65,2	50,5	0,41	0,3
28.09.2023	-	4,084	0	66,666	0	0	65,371	0	0	24	0	65,3	50,4	0,41	0,3
29.09.2023	-	3,783	0	62,674	0	0	61,455	0	0	24	0	65,4	50,7	0,41	0,3
30.09.2023	-	4,076	0	67,179	0	0	65,876	0	0	24	0	65,3	50,5	0,41	0,3
01.10.2023	-	4,753	0	75,051	0	0	73,589	0	0	24	0	65,4	50	0,4	0,3
02.10.2023	-	4,023	0	66,776	0	0	65,481	0	0	24	0	65,2	50,6	0,41	0,3
03.10.2023	-	3,986	0	66,649	0	0	65,357	0	0	24	0	65,2	50,6	0,42	0,3
04.10.2023	-	4,021	0	73,56	0	0	72,17	0	0	24	0	64,5	51,2	0,41	0,3
05.10.2023	-	4,071	0	72,512	0	0	71,133	0	0	24	0	64,6	51	0,41	0,3
06.10.2023	-	4,034	0	69,158	0	0	67,829	0	0	24	0	65	50,8	0,41	0,3
07.10.2023	-	4,466	0	79,225	0	0	77,717	0	0	24	0	64,5	50,8	0,4	0,3
08.10.2023	-	4,637	0	77,09	0	0	75,605	0	0	24	0	65	50,4	0,4	0,3
09.10.2023	-	4,322	0	72,234	0	0	70,839	0	0	24	0	65,1	50,5	0,4	0,3
10.10.2023	-	4,322	0	73,731	0	0	72,312	0	0	24	0	64,9	50,7	0,4	0,3
11.10.2023	-	4,436	0	94,951	0	0,009	93,053	0	0,009	24	0	66,3	55	0,44	0,31
12.10.2023	-	6,17	0,002	168,445	0	0,027	165,049	0	0,027	24	0	66,7	57,9	0,52	0,33
13.10.2023	-	7,998	0,005	182,996	0	0,006	179,12	0	0,006	24	0	68,6	58	0,55	0,35
14.10.2023	-	7,861	0,001	193,4	0	0,002	189,281	0	0,002	24	0	68,9	59	0,56	0,36
15.10.2023	-	9,06	0	162,19	0	0,007	158,953	0	0,007	24	0	66,4	52,8	0,53	0,37
16.10.2023	-	9,816	0,001	159,337	0	0	155,941	0	0	24	0	68,8	53,8	0,54	0,36
17.10.2023	-	9,756	0	147,205	0	0,003	144,078	0	0,003	24	0	68,7	52,6	0,54	0,36
18.10.2023	-	9,586	0,001	150,944	0	0,001	147,752	0	0,001	24	0	68,5	53,1	0,55	0,36
19.10.2023	-	10,85	0	147,624	0	0,029	144,49	0	0,029	24	0	68,7	50,8	0,54	0,37
20.10.2023	-	11,681	0,005	141,024	0	0,003	137,947	0	0,003	24	0	69,7	49,5	0,53	0,37
21.10.2023	-	11,281	0,001	132,69	0	0,004	129,816	0	0,004	24	0	69,4	48,7	0,54	0,37
22.10.2023	-	10,51	0,001	147,151	0	0,006	144,022	0	0,006	24	0	68,8	51,4	0,55	0,37
23.10.2023	-	9,225	0,001	161,894	0	0,003	158,433	0	0,003	24	0	68,9	55	0,55	0,36
Итого:	-	201,578	0,018	3372,107	0	0,1	3303,445	0	0,1	792	0	66,44	51,75	0,46	0,32

Общее время работы системы 792 час.

Период нормальной работы системы 792 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2023	4560,434	57837,275	0	5,398	56572,651	0	5,336	14408	1
23.10.2023	4762,016	61209,381	0	5,498	59876,097	0	5,434	15200	1

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
