

#3296#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.09.2022 по 23.10.2022

Потребитель: Внешстрой-Калининград, ООО, УК
Адрес потребителя: Артиллерийская 48, Калининград
Номер абонента: 9445
Порядковый номер: ТВ7 (АСЦП)
Тип теплосчётчика: 20118716
Заводской номер: 1
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	4,195	0	92,405	0	0	90,679	0	0	24	0	64	52,9	0,4	0,31	-
25.09.2022	4,397	0	89,481	0	0	87,786	0	0	24	0	64,4	52,5	0,4	0,31	-
26.09.2022	4,21	0	87,671	0	0	86,015	0	0	24	0	64,3	52,7	0,4	0,31	-
27.09.2022	4,143	0	87,228	0	0,02	85,58	0	0,02	24	0	64,3	52,8	0,39	0,31	-
28.09.2022	4,062	0,004	92,262	0	0,003	90,569	0	0,003	24	0	63,4	52,7	0,39	0,31	-
29.09.2022	4,421	0,001	109,736	0	0	107,738	0	0	24	0	63	53,3	0,39	0,31	-
30.09.2022	3,859	0	82,283	0	0	80,73	0	0	24	0	64,3	52,9	0,4	0,31	-
01.10.2022	4,162	0	84,35	0	0	82,744	0	0	24	0	64,6	52,6	0,4	0,31	-
02.10.2022	4,641	0	103,97	0	0	102,122	0	0	24	0	62,2	51,3	0,38	0,31	-
03.10.2022	4,305	0	86,754	0	0,038	85,101	0	0,038	24	0	64,6	52,6	0,43	0,32	-
04.10.2022	4,499	0,008	141,791	0	0,023	138,98	0	0,023	24	0	66,2	58,5	0,51	0,33	-
05.10.2022	5,108	0,005	128,355	0	0,121	125,835	0	0,12	24	0	65,8	56,2	0,5	0,35	-
06.10.2022	6,696	0,023	88,055	0	0,111	86,308	0	0,11	24	0	66,2	47,7	0,48	0,37	-
07.10.2022	6,783	0,02	85,54	0	0,16	83,819	0	0,158	24	0	66,7	47,4	0,47	0,37	-
08.10.2022	6,89	0,028	87,309	0	0,031	85,549	0	0,031	24	0	66,7	47,5	0,47	0,37	-
09.10.2022	7,569	0,005	93,566	0	0,1	91,671	0	0,099	24	0	66,9	47,2	0,47	0,37	-
10.10.2022	7,406	0,017	95,401	0	0,081	93,48	0	0,08	24	0	66,7	47,9	0,47	0,37	-
11.10.2022	7,13	0,014	89,122	0	0,069	87,329	0	0,068	24	0	66,7	47,2	0,47	0,37	-
12.10.2022	7,176	0,012	90,484	0	0,051	88,665	0	0,05	24	0	66,6	47,3	0,48	0,38	-
13.10.2022	7,251	0,009	87,969	0	0,071	86,179	0	0,07	24	0	67	47	0,48	0,38	-
14.10.2022	7,479	0,012	92,994	0	0,103	91,117	0	0,102	24	0	66,8	47,3	0,47	0,38	-
15.10.2022	7,058	0,018	106,387	0	0,027	104,355	0	0,027	24	0	64,7	48,5	0,47	0,38	-
16.10.2022	6,886	0,005	86,853	0	0,031	85,102	0	0,031	24	0	66,6	47,3	0,48	0,38	-
17.10.2022	6,706	0,005	85,257	0	0,033	83,543	0	0,033	24	0	66,6	47,5	0,48	0,38	-
18.10.2022	6,358	0,006	83,701	0	0,024	82,029	0	0,024	24	0	66,3	47,8	0,47	0,38	-
19.10.2022	7,397	0,004	94,832	0	0,013	92,922	0	0,013	24	0	66,6	47,7	0,47	0,38	-
20.10.2022	7,746	0,002	99,39	0	0,01	97,389	0	0,01	24	0	66,6	47,7	0,47	0,38	-
21.10.2022	8,366	0,002	112,784	0	0,011	110,502	0	0,011	24	0	66,8	48,8	0,46	0,39	-
22.10.2022	8,3	0,002	103,035	0	0,009	100,936	0	0,009	24	0	67,1	47,5	0,47	0,39	-
23.10.2022	7,705	0,002	92,799	0	0,031	90,915	0	0,031	24	0	67	46,8	0,47	0,39	-
Итого:	182,904	0	2861,764	0	1,171	2805,689	0	1,161	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	43,686														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2022	1584,603	21646,879	0	1,982	21184,424	0	1,959	5720	1
23.10.2022	1767,506	24508,644	0	3,153	23990,115	0	3,117	6440	1

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.10.2022 8:35:20