

#98798#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2024 по 23.10.2024

Потребитель Внешстрой-Калининград, ООО, УК
Адрес потребителя Артиллерийская 48, Калининград
Номер абонента 9445
Порядковый номер ТВ7 (ASCII)
Тип теплосчётчика
Заводской номер 20118716
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2024	3,825	0	65,63	0	0,001	64,345	0	0,001	24	0	65,6	51,4	0,41	0,31	-
25.09.2024	4,037	0	67,671	0	0	66,344	0	0	24	0	65,7	51,2	0,42	0,31	-
26.09.2024	3,762	0	62,594	0	0	61,357	0	0	24	0	66	51,4	0,42	0,31	-
27.09.2024	3,807	0	63,507	0	0	62,248	0	0	24	0	65,9	51,4	0,42	0,31	-
28.09.2024	4,046	0	69,579	0	0	68,218	0	0	24	0	65,5	51,3	0,4	0,31	-
29.09.2024	4,424	0	72,073	0	0	70,655	0	0	24	0	65,8	50,9	0,42	0,31	-
30.09.2024	4,116	0	68,147	0	0	66,805	0	0	24	0	65,8	51,1	0,42	0,31	-
01.10.2024	4,119	0	67,65	0	0,002	66,314	0	0,002	24	0	66	51,1	0,43	0,31	-
02.10.2024	3,994	0	67,812	0	0	66,482	0	0	24	0	65,6	51,3	0,42	0,31	-
03.10.2024	3,959	0	67,444	0	0	66,125	0	0	24	0	65,6	51,3	0,42	0,31	-
04.10.2024	4,043	0	67,31	0	0	65,988	0	0	24	0	65,7	51,1	0,41	0,31	-
05.10.2024	4,224	0	68,201	0	0	66,854	0	0	24	0	66	50,9	0,42	0,31	-
06.10.2024	4,737	0	74,762	0	0	73,286	0	0	24	0	65,9	50,5	0,41	0,31	-
07.10.2024	4,084	0	68,804	0	0,001	67,456	0	0,001	24	0	65,7	51,3	0,43	0,31	-
08.10.2024	6,43	0	153,482	0	0,025	150,318	0	0,025	24	0	67,6	57,4	0,51	0,33	-
09.10.2024	7,995	0,005	223,559	0	0,029	218,737	0	0,029	24	0	69,3	60,6	0,57	0,35	-
10.10.2024	7,586	0,007	188,969	0	0,02	184,908	0	0,02	24	0	69,2	59,4	0,55	0,35	-
11.10.2024	8,396	0,004	177,345	0	0,081	173,546	0	0,08	24	0	69,1	57,7	0,55	0,36	-
12.10.2024	9,551	0,016	144,605	0	0,017	141,484	0	0,017	24	0	69,3	53,3	0,55	0,36	-
13.10.2024	10,653	0,004	143,506	0	0,02	140,429	0	0,02	24	0	69,1	51	0,53	0,37	-
14.10.2024	9,321	0,003	169,115	0	0	165,453	0	0	24	0	69,4	56	0,55	0,36	-
15.10.2024	9,567	0	152,454	0	0,163	149,147	0	0,161	24	0	69,5	54,3	0,55	0,36	-
16.10.2024	10,683	0,032	145,825	0	0,019	142,655	0	0,019	24	0	69,6	51,8	0,54	0,36	-
17.10.2024	10,458	0,004	141,134	0	0,003	138,085	0	0,003	24	0	69,4	51,3	0,54	0,36	-
18.10.2024	10,221	0,001	147,822	0	0,004	144,634	0	0,004	24	0	69,2	52,4	0,54	0,36	-
19.10.2024	9,861	0,001	127,755	0	0,001	125,006	0	0,001	24	0	69,3	50,5	0,54	0,36	-
20.10.2024	10,578	0	128,257	0	0,003	125,479	0	0,003	24	0	69,4	49,3	0,54	0,36	-
21.10.2024	9,185	0,001	135,58	0	0,001	132,663	0	0,001	24	0	69,2	52,7	0,55	0,36	-
22.10.2024	8,425	0	148,756	0	0,004	145,539	0	0,004	24	0	69,4	55,6	0,55	0,37	-
23.10.2024	8,429	0,001	150,076	0	0,001	146,88	0	0,001	24	0	68,9	55,3	0,55	0,37	-
Итого:	204,516	0	3429,424	0	0,395	3357,44	0	0,392	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	48,848														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2024	7593,571	97914,799	0	11,097	95760,719	0	10,965	23260	5
23.10.2024	7798,084	101344,225	0	11,492	99118,157	0	11,355	23980	5

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.10.2024 7:49:23