

#112250#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель: Внешстрой-Калининград, ООО, УК
Адрес потребителя: Артиллерийская 48, Калининград
Номер абонента: 9445
Порядковый номер: ТВ7 (АСЦП)
Тип теплосчётчика: 20118716
Заводской номер: 1
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	12,964	0	139,771	0	0	136,506	0	0	24	0	72,3	49,7	0,53	0,38	4,2
25.12.2024	12,416	0	132,195	0	0,004	129,111	0	0,004	24	0	72,4	49,4	0,53	0,38	1,8
26.12.2024	12,181	0,001	142,848	0	0,004	139,73	0	0,004	24	0	69,7	48,9	0,51	0,39	2,1
27.12.2024	11,509	0,001	127,774	0	0,001	124,999	0	0,001	24	0	69,5	47,5	0,52	0,38	3,8
28.12.2024	11,911	0	138,226	0	0	135,239	0	0	24	0	69,3	48,3	0,52	0,39	5,3
29.12.2024	12,585	0	147,351	0	0,003	144,153	0	0,003	24	0	69,5	48,7	0,52	0,39	4,3
30.12.2024	12,645	0,001	146,705	0	0,002	143,539	0	0,002	24	0	69,3	48,3	0,51	0,39	3,9
31.12.2024	13,421	0	152,506	0	0,003	149,213	0	0,003	24	0	69,3	47,8	0,51	0,39	4,8
01.01.2025	11,968	0,001	142,099	0	0	139,029	0	0	24	0	69,3	48,8	0,51	0,39	5,5
02.01.2025	12,921	0	153,749	0	0	150,303	0	0	24	0	70,7	50,2	0,51	0,39	4,2
03.01.2025	14,699	0	156,774	0	0	152,816	0	0	24	0	75,5	52,6	0,52	0,39	4
04.01.2025	15,386	0	160,24	0	0	156,069	0	0	24	0	76,9	53,4	0,52	0,4	-0,5
05.01.2025	15,421	0	155,87	0	0	151,74	0	0	24	0	77,6	53,4	0,52	0,39	-0,9
06.01.2025	15,26	0	155,499	0	0,002	151,418	0	0,002	24	0	77,3	53,3	0,52	0,39	-1,8
07.01.2025	11,96	0	130,962	0	0,015	128,102	0	0,015	24	0	69,7	47,5	0,52	0,38	-1,4
08.01.2025	13,844	0,003	157,341	0	0,002	153,787	0	0,002	24	0	71,1	49,6	0,51	0,39	4,9
09.01.2025	14,463	0	162,163	0	0,003	158,287	0	0,003	24	0	73,3	51,5	0,51	0,39	2,3
10.01.2025	13,311	0,001	148,102	0	0,004	144,64	0	0,004	24	0	72,3	50,3	0,48	0,38	0,7
11.01.2025	14,931	0,001	164,212	0	0,001	160,158	0	0,001	24	0	74,7	52,4	0,51	0,4	-
12.01.2025	15,393	0	159,163	0	0,01	155,183	0	0,01	24	0	75,1	51,5	0,51	0,39	-
13.01.2025	15,071	0,002	160,091	0	0,009	155,994	0	0,009	24	0	76,1	53,1	0,49	0,39	-
14.01.2025	14,694	0,002	161,605	0	0,01	157,598	0	0,01	24	0	74,8	52,6	0,51	0,4	-
15.01.2025	12,621	0,002	142,003	0	0,029	138,836	0	0,029	24	0	70,6	48,9	0,51	0,39	-
16.01.2025	13,026	0,005	156,604	0	0,022	153,146	0	0,022	24	0	70,2	49,9	0,51	0,38	-
17.01.2025	12,421	0,004	148,548	0	0,012	145,353	0	0,012	24	0	69,2	48,8	0,5	0,39	-
18.01.2025	12,354	0,002	142,934	0	0,003	139,8	0	0,003	24	0	69,9	48,8	0,5	0,39	-
19.01.2025	14,36	0,001	180,628	0	0,007	176,656	0	0,007	24	0	70	50,6	0,5	0,4	-
20.01.2025	14,848	0,001	173,298	0	0	169,137	0	0	24	0	73,5	52,5	0,51	0,4	-
21.01.2025	14,522	0	154,926	0	0,017	151,076	0	0,017	24	0	74,9	52	0,52	0,39	-
22.01.2025	14,246	0,003	149,484	0	0	145,726	0	0	24	0	75,4	52,1	0,52	0,39	-
23.01.2025	14,544	0	152,211	0	0,002	148,397	0	0,002	24	0	75,3	51,9	0,52	0,39	-
Итого:	421,896	0	4695,882	0	0,165	4585,741	0	0,165	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	100,768														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.12.2024	8513,431	109740,269	0	11,595	107325,77	0	11,457	25442	7
23.01.2025	8935,325	114436,149	0	11,76	111911,511	0	11,62	26186	7

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.01.2025 8:01:52