

#129954#

Тип теплосчётчика: ТЭМ-104

Номер теплосчётчика: 1240139

Номер абонента:

Адрес установки: Артиллерийская, 52-54

Система 1 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГЦ
1	80	0,400	160,0	---	---
2	80	0,400	160,0	---	---

BCK

 $Q = M \rho (h_n - h_o)$

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

статистические данные

с 22.04.2025 по 22.05.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		Mn	Mo	Mn-Mo		tn	to	Pn	Po	
				-	+					
22.04	0,634	135,7	135,8	0,1	---	59,90	55,31	0,90	0,51	24,00
23.04	0,712	130,2	130,5	0,2	---	60,40	55,01	0,90	0,51	24,00
24.04	0,670	131,1	131,3	0,2	---	60,17	55,14	0,90	0,51	24,00
25.04	0,726	142,6	142,6	0,1	---	60,14	55,13	0,90	0,51	24,00
26.04	0,712	126,9	127,1	0,2	---	60,45	54,91	0,90	0,51	24,00
27.04	0,837	142,5	142,7	0,2	---	60,66	54,86	0,90	0,51	24,00
28.04	0,781	130,1	130,4	0,2	---	60,72	54,79	0,90	0,51	24,00
Итого:	5,07	939,2	940,4	1,2	0,0	60,35	55,02	0,90	0,51	168,00
29.04	0,306	66,4	66,5	0,1	---	58,34	54,63	0,90	0,51	16,47
30.04	0,873	100,2	100,5	0,3	---	61,64	53,01	0,90	0,51	17,65
01.05	0,897	113,2	113,8	0,5	---	60,87	53,03	0,90	0,51	24,00
02.05	0,811	109,7	110,2	0,5	---	60,50	53,19	0,90	0,51	24,00
03.05	0,744	118,2	118,5	0,3	---	59,17	53,42	0,90	0,51	24,00
04.05	0,904	116,8	117,3	0,5	---	60,58	52,91	0,90	0,51	24,00
05.05	0,906	118,7	119,2	0,5	---	60,55	53,00	0,90	0,51	24,00
Итого:	5,44	743,2	745,9	2,7	0,0	60,33	53,23	0,90	0,51	154,11
06.05	0,703	143,3	143,5	0,2	---	57,51	53,40	0,90	0,51	24,00
07.05	0,860	105,5	106,1	0,6	---	60,80	52,74	0,90	0,51	24,00
08.05	0,978	109,2	109,8	0,6	---	61,24	52,37	0,90	0,51	24,00
09.05	0,931	105,2	105,8	0,6	---	61,21	52,44	0,90	0,51	24,00
10.05	0,916	102,2	102,8	0,6	---	61,35	52,46	0,90	0,51	24,00
11.05	1,011	112,2	112,8	0,6	---	61,31	52,38	0,90	0,51	24,00
12.05	0,998	106,0	106,7	0,6	---	61,49	52,16	0,90	0,51	24,00
Итого:	6,40	783,6	787,5	3,8	0,0	60,55	52,60	0,90	0,51	168,00
13.05	0,939	102,1	102,7	0,6	---	61,36	52,24	0,90	0,51	24,00
14.05	0,932	106,8	107,3	0,6	---	61,14	52,49	0,90	0,51	24,00
15.05	0,894	111,8	112,3	0,5	---	60,62	52,71	0,90	0,51	24,00
16.05	0,889	109,8	110,3	0,5	---	60,55	52,54	0,90	0,51	24,00
17.05	0,959	110,5	111,0	0,6	---	61,02	52,42	0,90	0,51	24,00
18.05	1,046	111,8	112,4	0,6	---	61,39	52,12	0,90	0,51	24,00
19.05	0,899	107,0	107,6	0,6	---	60,80	52,48	0,90	0,51	24,00
Итого:	6,56	759,7	763,7	4,0	0,0	60,98	52,43	0,90	0,51	168,00
20.05	0,927	105,3	105,9	0,6	---	61,03	52,33	0,90	0,51	24,00
21.05	0,926	98,8	99,4	0,7	---	60,98	51,74	0,90	0,51	24,00
22.05	0,872	85,8	86,4	0,6	---	60,62	50,52	0,90	0,51	24,00
Итого:	2,72	289,9	291,8	1,9	0,0	60,89	51,59	0,90	0,51	72,00
Итого:	26,19	3515,6	3529,3	13,6	0,0	60,57	53,26	0,90	0,51	730,1
						dT= 7,31				

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Ttex.n, ч
	744,0	=	730,1	0,0	0,0	0,0	13,9
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
	26,19						
Показания интеграторов	На 24:00 21.04.2025	На 24:00 22.05.2025	Результат за период		На 11:00 23.05.2025		
Количество теплоты, Гкал	641,98	668,17	26,19		668,54		
Расход теплоносителя Mn, т	38427,2	41942,9	3515,6		41982,8		
Расход теплоносителя Mo, т	39153,5	42682,8	3529,3		42723,0		
Время наработки, ч	6286,2	730,1	6286,2		6297,7		
Время неработы Тнер = Tmax + Tmin + Tdt + Ttex.n, ч			13,9				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v3.18

