

#142164#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Внешстрой-Калининград, ООО, УК
Артиллерийская 52-54, Калининград

2968
ТЭМ-104
1240139
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,635	129,445	129,316	127,387	127,551	24	24	0	0	59,1	54,2	9	5,1	-
25.06.2025	0,712	129,871	129,746	127,785	127,996	24	24	0	0	59,4	53,9	9	5,1	-
26.06.2025	0,714	122,102	122,086	120,129	120,445	24	24	0	0	59,6	53,8	9	5,1	-
27.06.2025	0,643	115,145	115,195	113,289	113,641	24	24	0	0	59,5	53,9	9	5,1	-
28.06.2025	0,662	122,074	122,059	120,117	120,41	24	24	0	0	59,4	53,9	9	5,1	-
29.06.2025	0,739	125,902	125,844	123,867	124,156	24	24	0	0	59,6	53,7	9	5,1	-
30.06.2025	0,646	123,438	123,375	121,469	121,707	24	24	0	0	59,2	54	9	5,1	-
01.07.2025	0,666	119,578	119,605	117,656	117,992	24	24	0	0	59,4	53,9	9	5,1	-
02.07.2025	0,556	122,043	121,988	120,125	120,324	24	24	0	0	58,8	54,2	9	5,1	-
03.07.2025	0,55	124,754	124,691	122,797	122,988	24	24	0	0	58,7	54,3	9	5,1	-
04.07.2025	0,525	134,453	134,27	132,371	132,418	24	24	0	0	58,3	54,5	9	5,1	-
05.07.2025	0,559	129,164	129,027	127,145	127,266	24	24	0	0	58,6	54,3	9	5,1	-
06.07.2025	0,586	126,93	126,812	124,934	125,086	24	24	0	0	58,7	54,1	9	5,1	-
07.07.2025	0,576	123,391	123,324	121,445	121,645	24	24	0	0	58,8	54,2	9	5,1	-
08.07.2025	0,549	120,801	120,758	118,902	119,113	24	24	0	0	58,7	54,2	9	5,1	-
09.07.2025	0,561	129,102	128,969	127,082	127,203	24	24	0	0	58,6	54,3	9	5,1	-
10.07.2025	0,521	127,488	127,367	125,508	125,621	24	24	0	0	58,4	54,4	9	5,1	-
11.07.2025	0,554	129,398	129,258	127,379	127,488	24	24	0	0	58,5	54,3	9	5,1	-
12.07.2025	0,549	126,934	126,828	124,953	125,102	24	24	0	0	58,6	54,2	9	5,1	-
13.07.2025	0,605	127,539	127,441	125,531	125,711	24	24	0	0	58,8	54,1	9	5,1	-
14.07.2025	0,599	128,047	127,922	126,035	126,184	24	24	0	0	58,7	54,1	9	5,1	-
15.07.2025	0,56	121,801	121,688	119,891	120,039	24	24	0	0	58,6	54	9	5,1	-
16.07.2025	0,601	125,586	125,52	123,613	123,82	24	24	0	0	58,7	54	9	5,1	-
17.07.2025	0,586	131,215	131,07	129,172	129,289	24	24	0	0	58,5	54,1	9	5,1	-
18.07.2025	0,514	126,609	126,492	124,648	124,766	24	24	0	0	58,3	54,2	9	5,1	-
19.07.2025	0,592	127,207	127,07	125,219	125,355	24	24	0	0	58,5	53,9	9	5,1	-
20.07.2025	0,55	126,473	126,383	124,508	124,664	24	24	0	0	58,5	54,1	9	5,1	-
21.07.2025	0,524	121,266	121,223	119,375	119,57	24	24	0	0	58,4	54,1	9	5,1	-
22.07.2025	0,487	123,098	123,047	121,199	121,367	24	24	0	0	58,2	54,3	9	5,1	-
23.07.2025	0,535	122,66	122,602	120,746	120,93	24	24	0	0	58,5	54,2	9	5,1	-
Итого:	17,656	3763,514	3760,976	3704,277	3709,847	720	720	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,656													

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

720
720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.06.2025	692,047	46608,34	47018,711	45726,762	46477,977	7054,17	0
23.07.2025	709,706	50371,852	50779,688	49431,039	50187,824	7774,17	0

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.07.2025 7:30:34