

#28513#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель: Внешстрой-Калининград, ООО, УК
Адрес потребителя: Артиллерийская 52-54, Калининград
Номер абонента: 2968
Порядковый номер: ТЭМ-104
Тип теплосчётчика: 1240139
Заводской номер: 1
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.07.2023	1,682	119,922	118,625	0	117,562	117,141	0	24	24	0	0	66,1	51,9	0	9	5,1	0	-
25.07.2023	1,576	116,562	115,359	0	114,297	113,891	0	24	24	0	0	65,8	52,1	0	9	5,1	0	-
26.07.2023	1,58	115,219	113,938	0	112,969	112,5	0	24	24	0	0	66,1	52,2	0	9	5,1	0	-
27.07.2023	1,635	117,016	115,703	0	114,719	114,25	0	24	24	0	0	66,1	51,9	0	9	5,1	0	-
28.07.2023	1,703	123,531	122,25	0	121,094	120,703	0	24	24	0	0	66	52	0	9	5,1	0	-
29.07.2023	1,68	119,172	117,828	0	116,828	116,359	0	24	24	0	0	66,2	51,9	0	9	5,1	0	-
30.07.2023	1,578	111,625	110,328	0	109,422	108,953	0	24	24	0	0	66,2	51,9	0	9	5,1	0	-
31.07.2023	1,533	107,766	106,531	0	105,641	105,188	0	24	24	0	0	66,3	51,9	0	9	5,1	0	-
01.08.2023	1,718	129,828	128,531	0	127,297	126,906	0	24	24	0	0	65,6	52,2	0	9	5,1	0	-
02.08.2023	0,199	4,969	4,938	0	4,875	4,875	0	24	24	0	0	66	54	0	9	5,1	0	-
03.08.2023	0	0	1,109	0	0	1,094	0	24	24	0	0	25,4	29,6	0	9	5,1	0	-
04.08.2023	0	0	2,859	0	0	2,859	0	24	24	0	0	27,8	22,3	0	9	5,1	0	-
05.08.2023	0	0	2,5	0	0	2,5	0	24	24	0	0	26,6	22,3	0	9	5,1	0	-
06.08.2023	0	0	1,938	0	0	1,938	0	24	24	0	0	24,3	22,5	0	9	5,1	0	-
07.08.2023	0	0	2,484	0	0	2,484	0	24	24	0	0	24,8	22,4	0	9	5,1	0	-
08.08.2023	0	0	1,922	0	0	1,906	0	24	24	0	0	22,8	21,4	0	9	5,1	0	-
09.08.2023	0	0	1,25	0	0	1,25	0	24	24	0	0	21,2	21,1	0	9	5,1	0	-
10.08.2023	0	0	0,922	0	0	0,938	0	24	24	0	0	20,5	20,8	0	9	5,1	0	-
11.08.2023	0	0	0,516	0	0	0,5	0	24	24	0	0	20,6	20,7	0	9	5,1	0	-
12.08.2023	0	0	0,156	0	0	0,156	0	24	24	0	0	20,8	20,9	0	9	5,1	0	-
13.08.2023	0	0	0,141	0	0	0,141	0	24	24	0	0	21,4	21,5	0	9	5,1	0	-
14.08.2023	0	0	0,156	0	0	0,156	0	24	24	0	0	21,4	21,7	0	9	5,1	0	-
15.08.2023	0	0	0,203	0	0	0,203	0	24	24	0	0	21,8	22	0	9	5,1	0	-
16.08.2023	0	0	0,141	0	0	0,141	0	24	24	0	0	22,7	22,9	0	9	5,1	0	-
17.08.2023	0	0	0,156	0	0	0,156	0	24	24	0	0	22,8	23,2	0	9	5,1	0	-
18.08.2023	0	0	0,156	0	0	0,156	0	24	24	0	0	23	23,5	0	9	5,1	0	-
19.08.2023	0	0	0,172	0	0	0,172	0	24	24	0	0	23	23,5	0	9	5,1	0	-
20.08.2023	0	0	0,234	0	0	0,234	0	24	24	0	0	23,2	23,7	0	9	5,1	0	-
21.08.2023	0	0	0,266	0	0	0,25	0	24	24	0	0	22,9	23,1	0	9	5,1	0	-
22.08.2023	0	0	0,203	0	0	0,219	0	24	24	0	0	22,3	22,8	0	9	5,1	0	-
23.08.2023	0	0	0,25	0	0	0,25	0	24	24	0	0	21,9	22,3	0	9	5,1	0	-
Итого:	14,884	1065,61	1071,765	0	1044,704	1058,469	0	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,884																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2023	3323,044	173068,578	172773,656	0	169254,25	170675,984	0	25924,4	0
23.08.2023	3337,927	174134,188	173845,422	0	170298,953	171734,453	0	26668,4	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.08.2023 8:53:45