

#145032#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Внешстрой-Калининград, ООО, УК
Артиллерийская 52-54, Калининград

2968
ТЭМ-104
1240139
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,512	120,387	120,367	118,52	118,73	24	24	0	0	58,4	54,1	9	5,1	-
25.07.2025	0,609	107,453	107,586	105,73	106,145	24	24	0	0	59,3	53,6	9	5,1	-
26.07.2025	0,508	113,109	113,133	111,352	111,605	24	24	0	0	58,4	53,9	9	5,1	-
27.07.2025	0,396	137,133	136,93	135,062	135,02	24	24	0	0	57,6	54,8	9	5,1	-
28.07.2025	0,428	122,062	121,973	120,191	120,293	24	24	0	0	58	54,5	9	5,1	-
29.07.2025	0,501	116,449	116,445	114,637	114,863	24	24	0	0	58,4	54,1	9	5,1	-
30.07.2025	0,532	121,754	121,711	119,859	120,055	24	24	0	0	58,5	54,1	9	5,1	-
31.07.2025	0,564	115,195	115,23	113,387	113,68	24	24	0	0	58,7	53,8	9	5,1	-
01.08.2025	0,547	116,75	116,746	114,922	115,168	24	24	0	0	58,6	53,9	9	5,1	-
02.08.2025	0,576	115,918	115,93	114,09	114,367	24	24	0	0	58,8	53,8	9	5,1	-
03.08.2025	0,522	125,781	125,699	123,832	123,988	24	24	0	0	58,3	54,2	9	5,1	-
04.08.2025	0,566	118,418	118,402	116,566	116,812	24	24	0	0	58,6	53,8	9	5,1	-
05.08.2025	0,593	113,645	113,648	111,855	112,129	24	24	0	0	58,8	53,6	9	5,1	-
06.08.2025	0,568	122,777	122,715	120,863	121,059	24	24	0	0	58,5	53,9	9	5,1	-
07.08.2025	0,561	125,258	125,164	123,309	123,473	24	24	0	0	58,5	54	9	5,1	-
08.08.2025	0,516	121,516	121,445	119,637	119,797	24	24	0	0	58,2	54	9	5,1	-
09.08.2025	0,561	122,047	122	120,145	120,355	24	24	0	0	58,5	53,9	9	5,1	-
10.08.2025	0,504	131,977	131,809	129,949	130,008	24	24	0	0	58	54,3	9	5,1	-
11.08.2025	0,514	126,188	126,137	124,234	124,414	24	24	0	0	58,2	54,2	9	5,1	-
12.08.2025	0,5	129,531	129,43	127,543	127,664	24	24	0	0	58,1	54,2	9	5,1	-
13.08.2025	0,268	50,77	50,758	50,102	50,121	24	24	0	0	53,6	51,9	9	5,1	-
14.08.2025	0,014	0	0	0	0	24	24	0	0	17,9	38,2	9	5,1	-
15.08.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	19,3	29	9	5,1	-
16.08.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	19,1	23,2	9	5,1	-
17.08.2025	0	0,004	0,004	0	0	24	24	0	0	17,6	22,2	9	5,1	-
18.08.2025	0	0,004	0,004	0,004	0,004	24	24	0	0	17,1	22,7	9	5,1	-
19.08.2025	0	0,016	0,012	0,016	0,012	24	24	0	0	16,9	21,6	9	5,1	-
20.08.2025	0	0,82	0,809	0,82	0,809	24	24	0	0	16,3	22,8	9	5,1	-
21.08.2025	0	0,004	0,004	0,004	0,004	24	24	0	0	15,8	22,8	9	5,1	-
22.08.2025	0	0,012	0,012	0,012	0,012	24	24	0	0	16,2	21,8	9	5,1	-
23.08.2025	0	0,012	0,016	0,012	0,016	24	24	0	0	16,2	21,4	9	5,1	-
Итого:	10,86	2474,99	2474,119	2436,653	2440,603	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,86													

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2025	709,706	50371,852	50779,688	49431,039	50187,824	7774,17	0
23.08.2025	720,568	52846,84	53253,805	51867,691	52628,426	8518,17	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 13:59:21