

#148476#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Внешстрой-Калининград, ООО, УК
Артиллерийская 52-54, Калининград

2968
ТЭМ-104
1240139
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0	0,008	0,008	0,012	0,008	24	24	0	0	15,7	20,8	9	5,1	-
25.08.2025	0,001	0,012	0,012	0,008	0,012	24	24	0	0	14	20,6	9	5,1	-
26.08.2025	0,002	0,027	0,027	0,027	0,027	24	24	0	0	14	20,8	9	5,1	-
27.08.2025	0,466	71,359	71,207	70,551	70,602	24	24	0	0	45,6	40,8	9	5,1	-
28.08.2025	0,69	148,012	147,75	145,617	145,676	24	24	0	0	59,6	55	9	5,1	-
29.08.2025	0,614	132,953	132,758	130,809	130,898	24	24	0	0	59,6	55	9	5,1	-
30.08.2025	0,586	135,137	134,926	132,969	133,027	24	24	0	0	59,4	55,1	9	5,1	-
31.08.2025	0,682	138,484	138,262	136,238	136,34	24	24	0	0	59,7	54,8	9	5,1	-
01.09.2025	0,654	126,82	126,703	124,754	124,945	24	24	0	0	59,9	54,7	9	5,1	-
02.09.2025	0,636	127,004	126,887	124,938	125,121	24	24	0	0	59,8	54,8	9	5,1	-
03.09.2025	0,583	135,691	135,48	133,516	133,574	24	24	0	0	59,3	55	9	5,1	-
04.09.2025	0,599	130,547	130,395	128,449	128,574	24	24	0	0	59,4	54,9	9	5,1	-
05.09.2025	0,614	125,145	125,047	123,121	123,309	24	24	0	0	59,6	54,7	9	5,1	-
06.09.2025	0,568	129,41	129,25	127,34	127,441	24	24	0	0	59,3	54,9	9	5,1	-
07.09.2025	0,596	141,398	141,152	139,141	139,176	24	24	0	0	59,2	55	9	5,1	-
08.09.2025	0,543	132,469	132,312	130,355	130,445	24	24	0	0	59,2	55,2	9	5,1	-
09.09.2025	0,542	130,551	130,395	128,461	128,559	24	24	0	0	59,3	55,1	9	5,1	-
10.09.2025	0,58	133,684	133,492	131,543	131,617	24	24	0	0	59,4	55	9	5,1	-
11.09.2025	0,501	139,98	139,734	137,77	137,75	24	24	0	0	58,9	55,4	9	5,1	-
12.09.2025	0,572	137,055	136,816	134,867	134,895	24	24	0	0	59,2	55,1	9	5,1	-
13.09.2025	0,619	138,566	138,352	136,34	136,414	24	24	0	0	59,4	54,9	9	5,1	-
14.09.2025	0,617	142,875	142,586	140,594	140,59	24	24	0	0	59,3	55	9	5,1	-
15.09.2025	0,601	142,898	142,617	140,613	140,609	24	24	0	0	59,3	55,1	9	5,1	-
16.09.2025	0,648	124,68	124,574	122,648	122,852	24	24	0	0	59,8	54,6	9	5,1	-
17.09.2025	0,685	127,539	127,418	125,449	125,648	24	24	0	0	60,1	54,7	9	5,1	-
18.09.2025	0,734	129,953	129,809	127,809	128,023	24	24	0	0	60,2	54,5	9	5,1	-
19.09.2025	0,652	128,645	128,492	126,551	126,699	24	24	0	0	59,9	54,8	9	5,1	-
20.09.2025	0,674	129,977	129,812	127,852	128,004	24	24	0	0	60	54,8	9	5,1	-
21.09.2025	0,697	127,578	127,441	125,48	125,68	24	24	0	0	60,1	54,6	9	5,1	-
22.09.2025	0,661	122,855	122,789	120,836	121,082	24	24	0	0	60,2	54,8	9	5,1	-
23.09.2025	0,714	130,871	130,723	128,711	128,898	24	24	0	0	60,3	54,8	9	5,1	-
Итого:	17,331	3662,183	3657,226	3603,369	3606,495	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,331													

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	720,568	52846,84	53253,805	51867,691	52628,426	8518,17	0
23.09.2025	737,9	56509,023	56911,031	55471,059	56234,922	9262,17	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.09.2025 8:56:43