

#115468#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Внешстрой-Калининград, ООО, УК
Липовая Аллея 2, Калининград (офисы)

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
00105410	23.02.2025	23.01.2025	
Количество тепловой энергии, система 1	20,779	15,725	5.054

Подпись исполнителя _____



#115467#

Отчёт за период с 23.01.2025 по 23.02.2025.

Номер абонента
 Порядковый номер 5494
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00105410
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 26.02.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.01.2025	-	0,158	5,93	5,76	5,83	5,76	0,07	24	0	0	65	38,6	26,42	0	0
25.01.2025	-	0,147	6,09	5,93	6,06	5,93	0,13	24	0	0	63,2	38,4	24,85	0	0
26.01.2025	-	0,149	6,47	6,3	6,38	6,3	0,08	24	0	0	62,8	39,2	23,53	0	0
27.01.2025	-	0,147	6,69	6,51	6,56	6,51	0,05	24	0	0	62,5	39,5	23,04	0	0
28.01.2025	-	0,159	7,48	7,31	7,24	7,31	-0,07	24	0	0	63	40,9	22,05	0	0
29.01.2025	-	0,168	7,89	7,71	7,65	7,71	-0,06	24	0	0	62,7	41,4	21,26	0	0
30.01.2025	-	0,128	5,96	5,8	5,82	5,8	0,02	24	0	0	60,7	38,6	22,1	0	0
31.01.2025	-	0,15	6,84	6,65	6,71	6,65	0,06	24	0	0	62,2	39,7	22,46	0	0
01.02.2025	-	0,145	6,25	6,06	6,16	6,06	0,1	24	0	0	63,6	38,8	24,8	0	0
02.02.2025	-	0,162	6,37	6,18	6,2	6,18	0,02	24	0	0	65,4	39,8	25,64	0	0
03.02.2025	-	0,167	6,52	6,33	6,3	6,33	-0,03	24	0	0	66,8	40,6	26,26	0	0
04.02.2025	-	0,159	6,66	6,48	6,47	6,48	-0,01	24	0	0	64,8	40,4	24,44	0	0
05.02.2025	-	0,158	6,59	6,41	6,43	6,41	0,02	24	0	0	65,1	40,2	24,85	0	0
06.02.2025	-	0,15	6,59	6,4	6,41	6,4	0,01	24	0	0	63	39,6	23,44	0	0
07.02.2025	-	0,159	6,44	6,26	6,26	6,26	0	24	0	0	65,2	40	25,21	0	0
08.02.2025	-	0,173	5,91	5,72	5,73	5,72	0,01	24	0	0	69,6	40,2	29,41	0	0
09.02.2025	-	0,169	5,61	5,44	5,44	5,44	0	24	0	0	71,3	40,5	30,75	0	0
10.02.2025	-	0,163	4,9	4,74	4,83	4,74	0,09	24	0	0	72,7	38,8	33,84	0	0
11.02.2025	-	0,154	4,37	4,19	4,37	4,19	0,18	24	0	0	72,8	37	35,76	0	0
12.02.2025	-	0,154	4,38	4,21	4,33	4,21	0,12	24	0	0	72,3	36,9	35,42	0	0
13.02.2025	-	0,164	5,16	4,99	5,03	4,99	0,04	24	0	0	72	39,1	32,89	0	0
14.02.2025	-	0,174	5,85	5,68	5,65	5,68	-0,03	24	0	0	71,2	40,5	30,7	0	0
15.02.2025	-	0,177	5,98	5,81	5,74	5,81	-0,07	24	0	0	71,6	40,8	30,78	0	0
16.02.2025	-	0,178	5,89	5,73	5,69	5,73	-0,04	24	0	0	72,3	41,3	31,04	0	0
17.02.2025	-	0,185	6,4	6,29	6,16	6,29	-0,13	24	0	0	71,5	41,8	29,7	0	0
18.02.2025	-	0,177	6,59	6,48	6,35	6,48	-0,13	24	0	0	70,3	42,4	27,94	0	0
19.02.2025	-	0,175	6,61	6,48	6,37	6,48	-0,11	24	0	0	70,2	42,6	27,62	0	0
20.02.2025	-	0,181	6,02	5,87	5,82	5,87	-0,05	24	0	0	72,2	41,6	30,56	0	0
21.02.2025	-	0,18	6,29	6,12	6,08	6,12	-0,04	24	0	0	71	41,4	29,61	0	0
22.02.2025	-	0,174	6,91	6,75	6,67	6,75	-0,08	24	0	0	68,2	42	26,22	0	0
23.02.2025	-	0,17	6,75	6,59	6,52	6,59	-0,07	24	0	0	66,8	41,1	25,72	0	0
Итого:	-	5,054	192,39	187,18	187,26	187,18	0,08	744	0	-	67,48	40,12	27,36	0	0

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.01.2025	15,725	732,02	727,33	714,88	726,83
23.02.2025	20,779	924,41	914,51	902,14	914,01

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения