

#120278#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Внешстрой-Калининград, ООО, УК
Липовая Аллея 2, Калининград (офисы)

Заводской номер счётчика 00105410	Показания прибора, Гкал 23.03.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.02.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	24,892	20,779	4.113

Подпись исполнителя



[Handwritten signature]

#120277#

Отчёт за период с 23.02.2025 по 23.03.2025.

Номер абонента 3511
Порядковый номер 5494
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00105410
Номер системы 1
Отчёт сформирован 26.03.2025
Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.02.2025	-	0,162	7,23	7,07	6,99	7,07	-0,08	24	0	0	65,2	41,4	23,74	0	0
25.02.2025	-	0,152	6,73	6,57	6,54	6,57	-0,03	24	0	0	63,7	40,2	23,53	0	0
26.02.2025	-	0,161	7,58	7,42	7,34	7,42	-0,08	24	0	0	63,4	41,5	21,97	0	0
27.02.2025	-	0,168	7,9	7,74	7,66	7,74	-0,08	24	0	0	63,2	41,9	21,32	0	0
28.02.2025	-	0,156	7,49	7,33	7,25	7,33	-0,08	24	0	0	63,2	41,5	21,69	0	0
01.03.2025	-	0,162	7,3	7,13	7,06	7,13	-0,07	24	0	0	64,5	41,5	23,02	0	0
02.03.2025	-	0,153	7,57	7,41	7,33	7,41	-0,08	24	0	0	64	43,4	20,52	0	0
03.03.2025	-	0,144	7,95	7,78	7,71	7,78	-0,07	24	0	0	63,3	44,7	18,58	0	0
04.03.2025	-	0,141	7,98	7,81	7,76	7,81	-0,05	24	0	0	62,8	44,7	18,16	0	0
05.03.2025	-	0,131	7,1	6,94	6,97	6,94	0,03	24	0	0	62,9	44	18,9	0	0
06.03.2025	-	0,118	6,58	6,42	6,44	6,42	0,02	24	0	0	62,7	44,2	18,54	0	0
07.03.2025	-	0,108	6,5	6,36	6,36	6,36	0	24	0	0	62,8	45,9	16,89	0	0
08.03.2025	-	0,109	6,67	6,52	6,52	6,52	0	24	0	0	62,9	46,2	16,75	0	0
09.03.2025	-	0,111	6,48	6,34	6,37	6,33	0,04	24	0	0	63,1	46	17,08	0	0
10.03.2025	-	0,092	4,88	4,76	4,81	4,76	0,05	24	0	0	62,6	43,6	19,05	0	0
11.03.2025	-	0,126	7,83	7,66	7,64	7,66	-0,02	24	0	0	62,7	46,4	16,33	0	0
12.03.2025	-	0,125	7,7	7,55	7,52	7,55	-0,03	24	0	0	63	46,5	16,51	0	0
13.03.2025	-	0,146	8,94	8,79	8,71	8,79	-0,08	24	0	0	63,9	47,1	16,78	0	0
14.03.2025	-	0,16	8,99	8,84	8,75	8,84	-0,09	24	0	0	65,3	46,9	18,4	0	0
15.03.2025	-	0,175	9,12	8,97	8,88	8,94	-0,06	24	0	0	66,6	47	19,6	0	0
16.03.2025	-	0,173	8,95	8,79	8,71	8,79	-0,08	24	0	0	66,3	46,3	20,02	0	0
17.03.2025	-	0,176	8,74	8,6	8,5	8,6	-0,1	24	0	0	67,1	46,4	20,68	0	0
18.03.2025	-	0,179	9,3	9,15	9,06	9,15	-0,09	24	0	0	65,3	46	19,32	0	0
19.03.2025	-	0,163	8,96	8,81	8,72	8,81	-0,09	24	0	0	63,6	44,9	18,74	0	0
20.03.2025	-	0,154	8,29	8,14	8,09	8,13	-0,04	24	0	0	63,3	44,2	19,19	0	0
21.03.2025	-	0,161	9,25	9,1	9,03	9,09	-0,06	24	0	0	63,1	45,4	17,71	0	0
22.03.2025	-	0,15	8,2	8,02	8,01	8,01	0	24	0	0	63,1	44,3	18,72	0	0
23.03.2025	-	0,157	9,17	9,01	8,99	8,97	0,02	24	0	0	62,9	45,4	17,54	0	0
Итого:	-	4,113	219,38	215,03	213,72	214,92	-1,2	672	0	-	63,8	44,55	19,26	0	0

Общее время работы системы 672 час.
Период нормальной работы системы 672 час.
Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.02.2025	20,779	924,41	914,51	902,14	914,01
23.03.2025	24,892	1143,79	1129,54	1115,86	1128,93

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____