

#98044#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.09.2024 по 23.10.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Внешстрой-Калининград, ООО, УК
Липовая Аллея 2, Калининград (офисы)

Заводской номер счётчика 00105410	Показания прибора, Гкал 23.10.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.09.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1,686	0	1.686

Подпись исполнителя



100
23.10
УК
0004

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯЛ
« 22 » 10 20 24

#98043#

Отчёт за период с 23.09.2024 по 23.10.2024.

Номер абонента

Порядковый номер

5494

Тип теплосчётчика

ВКТ-7

Заводской номер

00105410

Номер системы

1

Отчёт сформирован

28.10.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	28	28,4	-0,45	0	0
25.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	27,8	28,3	-0,45	0	0
26.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	27,5	28	-0,45	0	0
27.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	27,2	27,7	-0,47	0	0
28.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	27,1	27,5	-0,43	0	0
29.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	26,7	27,1	-0,42	0	0
30.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	26,2	26,7	-0,43	0	0
01.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	26	26,4	-0,43	0	0
02.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	25,5	26	-0,46	0	0
03.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	25	25,5	-0,49	0	0
04.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24,5	25	-0,5	0	0
05.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24,4	24,9	-0,53	0	0
06.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24	24,6	-0,54	0	0
07.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23,9	24,5	-0,55	0	0
08.10.2024	-	0,045	1,88	1,95	1,87	1,95	-0,08	24	0	0	59,3	34,4	24,95	0	0
09.10.2024	-	0,075	2,87	2,93	2,87	2,93	-0,06	24	0	0	60,7	34,6	26,15	0	0
10.10.2024	-	0,048	1,94	1,94	1,94	1,94	0	24	0	0	60,7	34,7	26,03	0	0
11.10.2024	-	0,088	3,7	3,68	3,7	3,68	0,02	24	0	0	60,8	36,6	24,18	0	0
12.10.2024	-	0,122	6,07	6,08	5,97	6,08	-0,11	24	0	0	61,3	40,9	20,37	0	0
13.10.2024	-	0,136	6,97	7,04	6,89	7,03	-0,14	24	0	0	61,4	42	19,32	0	0
14.10.2024	-	0,113	5,04	5,09	5,02	5,09	-0,07	24	0	0	61,3	39,3	22,07	0	0
15.10.2024	-	0,117	5,19	5,25	5,18	5,25	-0,07	24	0	0	61,4	39,4	22,02	0	0
16.10.2024	-	0,136	7,65	7,73	7,5	7,72	-0,22	24	0	0	61,8	43,4	18,44	0	0
17.10.2024	-	0,136	7,84	7,91	7,69	7,87	-0,18	24	0	0	61,6	43,8	17,81	0	0
18.10.2024	-	0,125	6,96	7,01	6,84	6,99	-0,15	24	0	0	61,3	42,9	18,47	0	0
19.10.2024	-	0,13	6,77	6,81	6,65	6,81	-0,16	24	0	0	61,6	42,2	19,39	0	0
20.10.2024	-	0,132	7,16	7,22	7,06	7,2	-0,14	24	0	0	61,8	43,1	18,71	0	0
21.10.2024	-	0,11	4,93	4,96	4,86	4,96	-0,1	24	0	0	61,6	39,7	21,87	0	0
22.10.2024	-	0,076	2,77	2,75	2,77	2,75	0,02	24	0	0	61,9	35,4	26,51	0	0
23.10.2024	-	0,097	4,05	4,02	4,05	4,02	0,03	24	0	0	61,9	37,9	23,96	0	0
Итого:	-	1,686	81,79	82,37	80,86	82,27	-1,41	720	0	-	44,81	33,36	11,46	0	0

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.09.2024	0	0	0	0	0
23.10.2024	1,686	81,79	82,37	80,86	82,27

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
