

#38358#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.10.2023 по 23.11.2023

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Внешстрой-Калининград, ООО, УК  
Липовая Аллея 2, Калининград (офисы)

Заводской номер счётчика 00105410	Показания прибора, Гкал 23.11.2023	Предыдущие показания, Гкал 23.10.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	103,354	98,267	5.087

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



#38357#

Отчёт за период с 23.10.2023 по 23.11.2023.

Номер абонента  
 Порядковый номер 5494  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00105410  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 27.11.2023

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,9	25,1	-3,15	0	0
25.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,2	25,4	-3,18	0	0
26.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22	25,2	-3,12	0	0
27.10.2023	-	0,085	5,14	5,14	5,07	5,08	-0,01	24	0	0	62	45	16,93	0	0
28.10.2023	-	0,27	18,58	18,57	18,3	18,33	-0,03	24	0	0	62,4	47,7	14,69	0	0
29.10.2023	-	0,227	14,24	14,28	14,01	14,14	-0,13	24	0	0	62,5	46,3	16,23	0	0
30.10.2023	-	0,125	5,31	5,28	5,24	5,28	-0,04	24	0	0	61,4	37,4	24,05	0	0
31.10.2023	-	0,128	5,69	5,61	5,6	5,61	-0,01	24	0	0	61,9	38,9	22,96	0	0
01.11.2023	-	0,166	8,28	8,19	8,09	8,17	-0,08	24	0	0	61,8	41,4	20,35	0	0
02.11.2023	-	0,161	9,39	9,35	9,27	9,28	-0,01	24	0	0	62,2	44,9	17,29	0	0
03.11.2023	-	0,13	5,74	5,67	5,72	5,67	0,05	24	0	0	61,6	39	22,55	0	0
04.11.2023	-	0,137	6,51	6,45	6,43	6,45	-0,02	24	0	0	61,4	40,1	21,31	0	0
05.11.2023	-	0,162	9,26	9,24	9,06	9,19	-0,13	24	0	0	61,9	44,1	17,85	0	0
06.11.2023	-	0,141	6,29	6,25	6,23	6,25	-0,02	24	0	0	61,7	39,9	21,83	0	0
07.11.2023	-	0,145	7,06	7,01	6,93	7,01	-0,08	24	0	0	61,9	40,6	21,28	0	0
08.11.2023	-	0,144	7,1	7,05	6,96	7,05	-0,09	24	0	0	61,7	40,9	20,86	0	0
09.11.2023	-	0,142	7,18	7,12	7,02	7,12	-0,1	24	0	0	61,8	41,4	20,5	0	0
10.11.2023	-	0,148	7,63	7,6	7,43	7,6	-0,17	24	0	0	61,7	41,5	20,28	0	0
11.11.2023	-	0,149	7,69	7,66	7,49	7,66	-0,17	24	0	0	61,6	41,5	20,15	0	0
12.11.2023	-	0,149	7,84	7,83	7,66	7,83	-0,17	24	0	0	61,4	41,9	19,51	0	0
13.11.2023	-	0,171	10,15	10,19	9,91	10,17	-0,26	24	0	0	61,8	44,5	17,32	0	0
14.11.2023	-	0,201	14,71	14,76	14,47	14,52	-0,05	24	0	0	61,9	47,9	14,01	0	0
15.11.2023	-	0,202	14,35	14,42	14,11	14,19	-0,08	24	0	0	61,9	47,7	14,2	0	0
16.11.2023	-	0,215	16,32	16,42	16,02	16,22	-0,2	24	0	0	63,6	50,3	13,35	0	0
17.11.2023	-	0,231	17,71	17,82	17,34	17,58	-0,24	24	0	0	65,7	52,2	13,48	0	0
18.11.2023	-	0,227	15,09	15,21	14,84	14,97	-0,13	24	0	0	66,7	51,4	15,34	0	0
19.11.2023	-	0,232	16,39	16,51	16,08	16,27	-0,19	24	0	0	66,7	52,3	14,44	0	0
20.11.2023	-	0,235	17,13	17,26	16,8	17,02	-0,22	24	0	0	66,7	52,8	13,94	0	0
21.11.2023	-	0,267	19,95	20,08	19,48	19,84	-0,36	24	0	0	68,5	54,9	13,67	0	0
22.11.2023	-	0,269	18,82	18,99	18,39	18,73	-0,34	24	0	0	69,1	54,6	14,47	0	0
23.11.2023	-	0,228	16,92	17,09	16,55	16,92	-0,37	24	0	0	65,6	51,8	13,82	0	0
Итого:	-	5,087	316,47	317,05	310,5	314,15	-3,65	744	0	-	59,2	43,5	15,72	0	0

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.10.2023	98,267	4873,36	4820,98	4770,53	4793,04
23.11.2023	103,354	5189,83	5138,03	5081,03	5107,19

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения