

#108133#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.11.2024 по 23.12.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Внешстрой-Калининград, ООО, УК
Липовая Аллея 2, Калининград (офисы)

| Заводской номер счётчика 00105410 | Показания прибора, Гкал 23.12.2024 | Предыдущие показания, Гкал 23.11.2024 | Разность показаний, Гкал |
|--|---------------------------------------|--|--------------------------|
| Количество тепловой энергии, система 1 | 10,938 | 6,108 | 4.83 |

Подпись исполнителя



#108132#

Отчёт за период с 23.11.2024 по 23.12.2024.

Номер абонента

Порядковый номер

5494

Тип теплосчётчика

ВКТ-7

Заводской номер

00105410

Номер системы

1

Отчёт сформирован

26.12.2024

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | tнар, °C | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr, | t1, °C | t2, °C | td, | p1, МПа | p2, МПа |
|------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|---------|-----------|-----------|-------|------------|------------|
| 24.11.2024 | 1,2 | 0,157 | 6,4 | 6,36 | 6,19 | 6,36 | -0,17 | 24 | 0 | 0 | 65,5 | 40,4 | 25,09 | 0 | 0 |
| 25.11.2024 | 5,9 | 0,149 | 7,26 | 7,22 | 7,06 | 7,22 | -0,16 | 24 | 0 | 0 | 62,9 | 41,4 | 21,46 | 0 | 0 |
| 26.11.2024 | 7,3 | 0,144 | 7,84 | 7,82 | 7,61 | 7,82 | -0,21 | 24 | 0 | 0 | 62,6 | 43,3 | 19,35 | 0 | 0 |
| 27.11.2024 | 4,7 | 0,155 | 8,61 | 8,59 | 8,37 | 8,59 | -0,22 | 24 | 0 | 0 | 62,7 | 44,3 | 18,43 | 0 | 0 |
| 28.11.2024 | 4,4 | 0,148 | 8,17 | 8,15 | 7,93 | 8,15 | -0,22 | 24 | 0 | 0 | 62,6 | 43,7 | 18,89 | 0 | 0 |
| 29.11.2024 | 4,2 | 0,167 | 8,2 | 8,16 | 7,96 | 8,16 | -0,2 | 24 | 0 | 0 | 62,8 | 42,2 | 20,54 | 0 | 0 |
| 30.11.2024 | 4,1 | 0,16 | 8 | 7,97 | 7,76 | 7,97 | -0,21 | 24 | 0 | 0 | 62,7 | 42 | 20,7 | 0 | 0 |
| 01.12.2024 | 2,2 | 0,158 | 7,38 | 7,33 | 7,14 | 7,33 | -0,19 | 24 | 0 | 0 | 63,3 | 41,2 | 22,08 | 0 | 0 |
| 02.12.2024 | 2,9 | 0,158 | 7,53 | 7,48 | 7,29 | 7,48 | -0,19 | 24 | 0 | 0 | 63,6 | 41,7 | 21,89 | 0 | 0 |
| 03.12.2024 | - | 0,162 | 7,97 | 7,92 | 7,73 | 7,92 | -0,19 | 24 | 0 | 0 | 62,8 | 42,1 | 20,67 | 0 | 0 |
| 04.12.2024 | - | 0,156 | 6,99 | 6,95 | 6,8 | 6,95 | -0,15 | 24 | 0 | 0 | 64,2 | 41,4 | 22,87 | 0 | 0 |
| 05.12.2024 | - | 0,168 | 7,88 | 7,83 | 7,64 | 7,83 | -0,19 | 24 | 0 | 0 | 64,7 | 42,8 | 21,87 | 0 | 0 |
| 06.12.2024 | - | 0,156 | 6,87 | 6,84 | 6,65 | 6,84 | -0,19 | 24 | 0 | 0 | 64,5 | 41,1 | 23,47 | 0 | 0 |
| 07.12.2024 | - | 0,17 | 7,57 | 7,54 | 7,33 | 7,54 | -0,21 | 24 | 0 | 0 | 67,1 | 43,3 | 23,78 | 0 | 0 |
| 08.12.2024 | - | 0,168 | 7,5 | 7,47 | 7,26 | 7,47 | -0,21 | 24 | 0 | 0 | 65,5 | 42,5 | 23,05 | 0 | 0 |
| 09.12.2024 | - | 0,169 | 7,77 | 7,75 | 7,53 | 7,75 | -0,22 | 24 | 0 | 0 | 65,4 | 42,9 | 22,58 | 0 | 0 |
| 10.12.2024 | - | 0,17 | 7,29 | 7,26 | 7,05 | 7,26 | -0,21 | 24 | 0 | 0 | 67,3 | 42,6 | 24,67 | 0 | 0 |
| 11.12.2024 | - | 0,18 | 7,96 | 7,94 | 7,73 | 7,94 | -0,21 | 24 | 0 | 0 | 66,2 | 43,3 | 22,84 | 0 | 0 |
| 12.12.2024 | - | 0,167 | 7,63 | 7,59 | 7,39 | 7,59 | -0,2 | 24 | 0 | 0 | 65,3 | 42,3 | 22,99 | 0 | 0 |
| 13.12.2024 | - | 0,183 | 7,45 | 7,41 | 7,21 | 7,41 | -0,2 | 24 | 0 | 0 | 68,5 | 43,4 | 25,09 | 0 | 0 |
| 14.12.2024 | - | 0,182 | 7,42 | 7,38 | 7,18 | 7,38 | -0,2 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 43,3 | 25,41 | 0 | 0 |
| 15.12.2024 | - | 0,162 | 7,25 | 7,2 | 7,01 | 7,2 | -0,19 | 24 | 0 | 0 | 64,9 | 41,7 | 23,21 | 0 | 0 |
| 16.12.2024 | - | 0,165 | 8,23 | 8,19 | 7,99 | 8,19 | -0,2 | 24 | 0 | 0 | 62,6 | 42 | 20,58 | 0 | 0 |
| 17.12.2024 | - | 0,159 | 7,77 | 7,72 | 7,54 | 7,72 | -0,18 | 24 | 0 | 0 | 62,4 | 41,4 | 21,04 | 0 | 0 |
| 18.12.2024 | - | 0,153 | 7,55 | 7,47 | 7,31 | 7,47 | -0,16 | 24 | 0 | 0 | 62,5 | 41,3 | 21,22 | 0 | 0 |
| 19.12.2024 | - | 0,162 | 8,16 | 8,11 | 7,92 | 8,11 | -0,19 | 24 | 0 | 0 | 62,6 | 42,4 | 20,11 | 0 | 0 |
| 20.12.2024 | - | 0,15 | 7,57 | 7,49 | 7,34 | 7,49 | -0,15 | 24 | 0 | 0 | 62,3 | 41,6 | 20,71 | 0 | 0 |
| 21.12.2024 | - | 0,145 | 6,76 | 6,66 | 6,59 | 6,66 | -0,07 | 24 | 0 | 0 | 63,1 | 40,4 | 22,67 | 0 | 0 |
| 22.12.2024 | - | 0,148 | 7,15 | 7,05 | 6,93 | 7,05 | -0,12 | 24 | 0 | 0 | 62,7 | 40,8 | 21,93 | 0 | 0 |
| 23.12.2024 | - | 0,159 | 7,46 | 7,36 | 7,22 | 7,36 | -0,14 | 24 | 0 | 0 | 63,2 | 41,4 | 21,76 | 0 | 0 |
| Итого: | 3,8 | 4,83 | 227,59 | 226,21 | 220,66 | 226,21 | -5,55 | 720 | 0 | - | 64,18 | 42,14 | 22,03 | 0 | 0 |

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

720 час.

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т |
|------------|------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 23.11.2024 | 6,108 | 307,07 | 307,77 | 301,28 | 307,27 |
| 23.12.2024 | 10,938 | 534,66 | 533,98 | 521,94 | 533,48 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения