

#75396#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель Внешстрой-Калининград, ООО, УК
Адрес потребителя Артиллерийская 58, Калининград
Номер абонента 3593
Порядковый номер SKM-01
Тип теплосчётчика 35194
Заводской номер 1
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.02.2024	0,836	38,77	39,45	24	0	68,5	49,9	-
25.02.2024	0,827	38,33	39,03	24	0	68,6	49,8	-
26.02.2024	0,797	35,45	36,13	24	0	68,3	48,7	-
27.02.2024	0,805	35,3	35,95	24	0	68,4	48,8	-
28.02.2024	0,825	38,07	38,77	24	0	68,4	49,7	-
29.02.2024	0,87	42,31	43,01	24	0	68,8	51	-
01.03.2024	0,777	33,23	33,94	24	0	68	47,6	-
02.03.2024	0,808	36,39	37,02	24	0	68	48,8	-
03.03.2024	0,818	38,53	39,23	24	0	68,2	49,6	-
04.03.2024	0,908	50,55	51,2	24	0	68,7	53,1	-
05.03.2024	0,916	50,66	51,31	24	0	68,6	52,8	-
06.03.2024	0,936	49,01	49,69	24	0	69,4	52,8	-
07.03.2024	0,978	46,99	47,67	24	0	71,9	53,8	-
08.03.2024	0,991	49,45	50,1	24	0	72	54,6	-
09.03.2024	1,066	56,47	57,09	24	0	73,6	57,3	-
10.03.2024	1,032	55,61	56,22	24	0	72,5	56,4	-
11.03.2024	0,982	54,8	55,37	24	0	70,3	54,6	-
12.03.2024	0,937	51,96	52,65	24	0	69,3	53,6	-
13.03.2024	0,853	40,78	41,49	24	128	68,8	50,7	-
14.03.2024	0,768	32,97	33,62	24	0	67,9	47,6	-
15.03.2024	0,697	29,13	29,82	24	128	67,2	46,4	-
16.03.2024	0,685	29,27	29,98	24	128	67,6	47,2	-
17.03.2024	0,854	46,17	46,81	24	0	69,6	53,6	-
18.03.2024	0,905	45,48	46,14	24	0	71,6	54,4	-
19.03.2024	0,851	41,49	42,17	24	0	70,9	53,2	-
20.03.2024	0,836	39,23	39,89	24	0	70	51,6	-
21.03.2024	0,797	36,13	36,84	24	0	68,5	49,5	-
22.03.2024	0,785	35,54	36,18	24	0	68,2	49,1	-
23.03.2024	0,794	36,21	36,87	24	0	68,3	49,4	-
Итого:	24,934	1214,28	1233,64	696	0	0	0	0
Гкал	21,443							

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.02.2024	2195,358	100509,04	106436,53	122781,07
23.03.2024	2220,292	101723,32	107670,17	123477,06

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2024 7:44:13