

#296543#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель Внешстрой-Калининград, ООО, УК
Адрес потребителя Артиллерийская 58, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 3593
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 35194
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
19.03.2026	0,719	31,48	31,73	24	0	70,7	50,6	-
20.03.2026	0,729	32,3	32,73	24	0	70,3	50,8	-
21.03.2026	0,725	32,55	33,42	24	0	70,2	50,7	-
22.03.2026	0,694	29,85	30,76	24	0	70	49,5	-
23.03.2026	0,605	23,34	24,3	24	0	69,3	45,8	-
24.03.2026	0,576	20,99	21,24	24	0	69,3	44,8	-
25.03.2026	0,523	18,09	18,36	24	0	68,6	42,4	-
26.03.2026	0,684	28,15	28,41	24	0	70,3	49,4	-
27.03.2026	0,714	31,9	32,41	24	0	70,3	50,9	-
28.03.2026	0,705	31,55	32,76	24	0	70,3	50,8	-
29.03.2026	0,669	28,21	28,44	24	0	69,8	49,3	-
30.03.2026	0,634	25,8	26,29	24	0	69,8	48,2	-
31.03.2026	0,684	29	29,57	24	0	70,2	49,7	-
01.04.2026	0,711	31,92	32,27	24	0	70,4	51	-
02.04.2026	0,692	31,57	31,81	24	0	70	50,9	-
03.04.2026	0,686	29,78	30,17	24	0	70,2	50,3	-
04.04.2026	0,678	29,34	29,59	24	0	69,8	49,9	-
05.04.2026	0,595	23,03	23,43	24	0	69,3	45,5	-
06.04.2026	0,682	28,76	29,14	24	0	69,7	49,3	-
07.04.2026	0,702	30,34	31,12	24	0	70,2	50,2	-
08.04.2026	0,789	36,12	36,44	24	0	70,6	51,8	-
09.04.2026	0,809	37	37,25	24	0	71	52,1	-
10.04.2026	0,748	33,74	34,01	24	0	70,5	51,2	-
11.04.2026	0,667	27,7	27,99	24	0	70,2	49,3	-
12.04.2026	0,594	23,11	23,58	24	0	69,4	46,2	-
13.04.2026	0,628	24,26	24,59	24	0	69,9	47	-
14.04.2026	0,533	19,33	19,6	24	0	68,5	43,6	-
15.04.2026	0,555	25,55	25,81	24	0	64,4	45,1	-
16.04.2026	0,644	26,83	27,24	24	0	69,7	48,4	-
17.04.2026	0,668	27,82	28,23	24	0	70,2	49,4	-
18.04.2026	0,576	21,73	22,1	24	0	69,2	45	-
Итого:	20,618	871,14	884,79	744	0	0	0	0
Гкал	17,731							

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
18.03.2026	2555,902	116466,68	123017,03	140314,18
18.04.2026	2576,52	117337,82	123901,82	141058,18

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.04.2026 11:10:35