

#79805#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2024 по 23.04.2024

Потребитель: Внешстрой-Калининград, ООО, УК
Адрес потребителя: Артиллерийская 58, Калининград
Номер абонента: 3593
Порядковый номер: SKM-01
Тип теплосчётчика: 35194
Заводской номер: 1
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.03.2024	0,805	40,21	40,83	24	0	68,2	50,8	3,6
25.03.2024	0,785	38,62	39,26	24	0	68,4	50,5	3,9
26.03.2024	0,747	32,87	33,56	24	0	68,2	48,4	5,5
27.03.2024	0,671	27,83	28,59	24	0	67,3	46	9,1
28.03.2024	0,604	23,96	24,75	24	0	66	43,3	11,8
29.03.2024	0,605	24,85	25,62	24	0	65,8	44,1	10,7
30.03.2024	0,539	19,7	20,5	24	0	65,8	42	13,4
31.03.2024	0,292	11,45	12,35	24	0	47,9	34	16,7
01.04.2024	0,197	7,68	8,8	24	0	42,6	31,5	-
02.04.2024	0,511	22,23	23,08	24	0	55,4	39,9	-
03.04.2024	0,762	39,81	40,43	24	0	68,8	52,2	-
04.04.2024	0,761	35,33	35,95	24	0	69,8	51,2	-
05.04.2024	0,63	24,91	25,66	24	0	66,8	44,7	-
06.04.2024	0,638	25,6	26,29	24	128	66,7	45,3	-
07.04.2024	0,427	18,2	18,92	24	0	55	39,1	-
08.04.2024	0,379	14,68	15,45	24	0	55,1	37,6	-
09.04.2024	0,15	4,92	5,94	24	0	40,9	29,4	-
10.04.2024	0	0,09	1,23	24	0	21,3	21,1	-
11.04.2024	0	0	1,12	24	0	20,5	20,4	-
12.04.2024	0	0	1,22	24	0	20,3	20,1	-
13.04.2024	0	0	1,21	24	0	20,1	19,9	-
14.04.2024	0	0	1,2	24	0	19,9	19,7	-
15.04.2024	0	0	1,22	24	0	19,6	19,4	-
16.04.2024	0	0	1,2	24	0	19,3	19,1	-
17.04.2024	0	0	1,18	24	0	19,2	19	-
18.04.2024	0	0	1,05	24	0	19	18,8	-
19.04.2024	0,398	18,02	18,96	24	0	39,4	31,3	-
20.04.2024	0,858	43,56	44,25	24	0	68,2	51,2	-
21.04.2024	0,83	42,83	43,53	24	0	68,1	51,4	-
22.04.2024	0,83	43,68	44,38	24	0	68,4	52,1	-
23.04.2024	0,812	37,46	38,15	24	0	69,6	50,8	-
Итого:	13,231	598,49	625,88	744	0	0	0	0
Гкал	11,379							

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.03.2024	2220,292	101723,32	107670,17	123477,06
23.04.2024	2233,523	102321,81	108296,05	124221,06

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2024 10:16:08