

#92660#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель Внешстрой-Калининград, ООО, УК
Адрес потребителя Артиллерийская 58, Калининград
Номер абонента 3593
Порядковый номер SKM-01
Тип теплосчётчика 35194
Заводской номер 1
Номер системы

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.07.2024	0	0	0,89	24	0	21,6	21,3	-
25.07.2024	0	0,01	0,86	24	0	21,6	21,3	-
26.07.2024	0	0	0,86	24	0	21,4	21,2	-
27.07.2024	0	0,01	0,93	24	0	21,4	21,1	-
28.07.2024	0	0,01	0,91	24	0	21,4	21,2	-
29.07.2024	0	0,01	0,91	24	0	21,4	21,1	-
30.07.2024	0	0,01	0,88	24	0	21,3	21	-
31.07.2024	0	0	1,16	24	0	21,3	21	-
01.08.2024	0	0	1,09	24	0	21,2	21	-
02.08.2024	0	0	0,91	21,5	128	21,1	20,8	-
03.08.2024	0	0	1,1	24	0	21,5	21,2	-
04.08.2024	0	0	1,03	24	0	21,6	21,3	-
05.08.2024	0	0	1	24	0	21,7	21,4	-
06.08.2024	0	0	1,03	24	0	21,8	21,5	-
07.08.2024	0	0	0,96	24	0	21,8	21,5	-
08.08.2024	0	0	0,74	24	0	21,8	21,6	-
09.08.2024	0	0	0,59	24	0	21,8	21,5	-
10.08.2024	0	0	0,59	24	0	21,9	21,3	-
11.08.2024	0	0	0,74	24	0	21,9	21,4	-
12.08.2024	0	0	0,77	24	0	21,8	21,4	-
13.08.2024	0	0	0,75	24	0	21,5	21	-
14.08.2024	0	0	0,73	24	0	21,4	20,9	-
15.08.2024	0	0	0,75	24	0	21,4	20,9	-
16.08.2024	0	0	0,67	24	0	21,4	21	-
17.08.2024	0	0	0,61	24	0	21,4	21	-
18.08.2024	0	0	0,66	24	0	21,5	21,1	-
19.08.2024	0	0	0,69	24	0	21,5	21,1	-
20.08.2024	0	0	0,78	24	0	21,5	21,1	-
21.08.2024	0	0	0,66	24	0	21,5	21,3	-
22.08.2024	0	0,01	0,56	24	0	21,5	21,2	-
23.08.2024	0	0,01	0,6	24	0	21,5	21,2	-
Итого:	0	0,07	25,41	741,5	0	0	0	0
Гкал	0							

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 741,5

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.07.2024	2237,041	102468,11	108545,1	126405,05
23.08.2024	2237,041	102468,18	108570,51	127146,55

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.08.2024 11:52:09