

#32116#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2023 по 23.10.2023

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Внешстрой-Калининград, ООО, УК  
Артиллерийская 58, Калининград  
  
3593  
SKM-01  
35194  
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.09.2023	0	0	0,74	24	0	20	19,9	-
25.09.2023	0	0	0,68	24	0	19,4	19,3	-
26.09.2023	0	0	0,63	24	0	19,6	19,4	-
27.09.2023	0	0	0,64	24	0	20	19,9	-
28.09.2023	0	0	0,65	24	0	20,1	19,9	-
29.09.2023	0	0	0,68	24	0	20,1	19,9	-
30.09.2023	0	0	0,69	24	0	20,4	20,2	-
01.10.2023	0	0	0,7	24	0	20	19,8	-
02.10.2023	0	0	0,72	24	0	19,7	19,5	-
03.10.2023	0	0	0,77	24	0	20	19,9	-
04.10.2023	0	0	0,72	24	0	20,2	19,9	-
05.10.2023	0	0	0,7	24	0	19,5	19,3	-
06.10.2023	0	0	0,57	24	0	18,7	18,5	-
07.10.2023	0	0	0,64	24	0	19,4	19,2	-
08.10.2023	0	0	0,56	24	0	18,5	18,3	-
09.10.2023	0	0	0,47	24	0	17,9	17,8	-
10.10.2023	0	0	0,38	24	0	17,8	17,7	-
11.10.2023	0	0,01	0,62	24	0	18,3	18,2	-
12.10.2023	0,353	13,46	14,33	24	0	42,3	30,7	-
13.10.2023	0,584	22,03	22,86	24	0	65,8	42,5	-
14.10.2023	0,389	14,54	15,32	24	0	54,8	37	-
15.10.2023	0,646	29,92	30,72	24	0	65	46,3	-
16.10.2023	0,697	30,88	31,65	24	0	67,2	47,8	-
17.10.2023	0,684	29,77	30,57	24	0	67	47	-
18.10.2023	0,647	27,11	27,92	24	0	66,6	45,9	-
19.10.2023	0,778	40,26	41,06	24	0	67,6	50,8	-
20.10.2023	0,842	46,84	47,62	24	0	68,8	53,3	-
21.10.2023	0,844	45,19	45,97	24	0	68,5	52,2	-
22.10.2023	0,713	30,35	31,18	24	0	67,3	47,1	-
23.10.2023	0,651	25,81	26,66	24	0	67	45,3	-
Итого:	7,828	356,17	377,42	720	0	0	0	0
Гкал	6,732							

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.09.2023	2065,111	94363,7	100195,17	119109,07
23.10.2023	2072,939	94719,87	100572,59	119829,07

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.10.2023 9:46:00