

#296481#

Отчёт по теплоснабжению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель: Внешстрой-Калининград, ООО, УК
Адрес потребителя: Артиллерийская 50, Калининград
Номер абонента: 9811
Порядковый номер: ТВ7 (АСЦП)
Тип теплосчётчика: 20117163
Заводской номер: 1
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	13,422	0	122,1	118,1	0	119,212	116,941	0	24	0	72,8	46	0,48	0,35	-
20.03.2026	12,973	0	114,6	110,7	0	111,934	109,681	0	24	0	72,3	44,6	0,48	0,35	-
21.03.2026	13,263	0	122,2	118,2	0	119,35	117,05	0	24	0	72,3	45,8	0,48	0,35	-
22.03.2026	13,593	0	123,1	119	0	120,22	117,863	0	24	0	72,4	45,4	0,48	0,35	-
23.03.2026	11,663	0	99,9	96,1	0	97,578	95,256	0	24	0	72,2	43,7	0,5	0,34	-
24.03.2026	10,61	0	88,5	84,8	0	86,435	84,079	0	24	0	72,3	43	0,5	0,34	-
25.03.2026	9,882	0	80,7	76,6	0	78,83	75,978	0	24	0	72	42,1	0,51	0,34	-
26.03.2026	12,067	0	101,2	97,4	0	98,82	96,555	0	24	0	72,6	43,5	0,49	0,34	-
27.03.2026	12,92	0	115,6	111,8	0	112,91	110,757	0	24	0	72,3	45	0,48	0,35	-
28.03.2026	12,693	0	113,9	110,1	0	111,24	109,064	0	24	0	72,4	45,1	0,49	0,35	-
29.03.2026	12,496	0	107,7	103,9	0	105,2	102,984	0	24	0	72,1	43,8	0,5	0,34	-
30.03.2026	11,916	0	102,9	99,1	0	100,502	98,211	0	24	0	72,3	44	0,5	0,34	-
31.03.2026	12,328	0	107	103,3	0	104,504	102,372	0	24	0	72,3	44,2	0,49	0,35	-
01.04.2026	13,413	0	120	116	0	117,195	114,901	0	24	0	72,4	45,1	0,49	0,35	-
02.04.2026	13,176	0	122,9	118,8	0	120,042	117,635	0	24	0	72,1	46	0,48	0,35	-
03.04.2026	12,696	0	111,4	107,7	0	108,797	106,713	0	24	0	72,3	44,5	0,49	0,35	-
04.04.2026	12,629	0	108,2	104,4	0	105,695	103,492	0	24	0	72	43,5	0,49	0,35	-
05.04.2026	11,722	0	95,9	92,1	0	93,662	91,339	0	24	0	72,3	42,5	0,5	0,34	-
06.04.2026	11,985	0	97,4	93,6	0	95,154	92,854	0	24	0	71,8	41,8	0,49	0,35	-
07.04.2026	12,549	0	103,4	99,8	0	100,988	98,97	0	24	0	72,3	42,6	0,49	0,35	-
08.04.2026	13,91	0	123,7	119,7	0	120,816	118,593	0	24	0	72,3	44,8	0,48	0,35	-
09.04.2026	13,932	0	126,2	122,2	0	123,22	121,016	0	24	0	72,8	45,8	0,48	0,35	-
10.04.2026	13,06	0	118,8	114,9	0	116,019	113,793	0	24	0	72,4	45,6	0,48	0,35	-
11.04.2026	12,712	0	109,9	106,2	0	107,316	105,238	0	24	0	72,6	44,3	0,49	0,34	-
12.04.2026	10,962	0	94,4	90,7	0	92,201	89,892	0	24	0	72,2	43,9	0,5	0,34	-
13.04.2026	10,623	0	88,7	85,2	0	86,618	84,464	0	24	0	72,6	43,3	0,5	0,34	-
14.04.2026	9,98	0	84,9	81,2	0	82,956	80,513	0	24	0	71,6	42,9	0,5	0,34	-
15.04.2026	9,863	0	106,7	102,9	0,004	104,582	102,005	0,004	24	0	66	43,5	0,46	0,34	-
16.04.2026	11,591	0,001	97,1	93,2	0	94,859	92,421	0	24	0	71,9	42,7	0,49	0,35	-
17.04.2026	11,785	0	97,6	94	0	95,321	93,204	0	24	0	72,4	42,9	0,49	0,34	-
18.04.2026	10,822	0	87,6	83,9	0	85,562	83,22	0	24	0	72,1	42	0,5	0,34	-
Итого:	377,236	0	3294,2	3175,6	0,004	3217,738	3147,054	0,004	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	90,101														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
18.03.2026	10057,855	108584,5	105808	2,306	106003,524	104560,707	2,281	21201	25
18.04.2026	10435,09	111878,7	108983,6	2,31	109221,262	107707,761	2,285	21945	25

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.04.2026 11:01:19