

#3205#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2022 по 23.04.2022

Потребитель Внешстрой-Калининград, ООО, УК
Адрес потребителя Артиллерийская 50, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 2765
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34888
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.03.2022	3,03	109,6	110,2	24	0	71,3	47,3	3,9
25.03.2022	2,86	99,6	100,1	24	0	71,4	46,5	7
26.03.2022	3,06	109,2	109,7	24	0	70,8	46,6	6,2
27.03.2022	3,36	121	121,6	24	0	71,4	47,4	5,2
28.03.2022	2,96	103,9	104,7	24	0	71	46,3	7
29.03.2022	3,25	115	115,6	24	0	71,6	47,2	4
30.03.2022	3,82	142,9	143,8	24	0	73	49,9	0,2
31.03.2022	3,95	141	141,6	24	0	75,2	50,8	-
01.04.2022	3,69	131,3	132	24	0	74	49,7	-
02.04.2022	3,81	139,2	139,9	24	0	73	49,5	-
03.04.2022	4,03	150,6	151,2	24	0	72,9	49,7	-
04.04.2022	3,66	138,5	139,2	24	128	71,9	48,9	-
05.04.2022	3,68	138,5	139,2	24	0	71,4	48,6	-
06.04.2022	3,46	126,1	126,9	24	0	71,5	47,6	-
07.04.2022	2,69	92,1	93	24	0	71	45,9	-
08.04.2022	3,05	104,7	105,4	24	0	71	46	-
09.04.2022	3,32	117,9	118,7	24	0	71,2	46,9	-
10.04.2022	3,47	122,8	123,6	24	0	71,3	47	-
11.04.2022	3,27	116	116,8	24	0	71,4	47,1	-
12.04.2022	3,26	119,9	120,5	24	0	71,4	47,7	-
13.04.2022	2,86	101,2	101,9	24	0	71,4	46,7	-
14.04.2022	2,45	84,1	84,7	24	128	71,3	46,9	-
15.04.2022	2,97	102,2	102,9	24	0	71	45,8	-
16.04.2022	3,25	115	115,8	24	128	71,2	47	-
17.04.2022	3,38	120,5	121,2	24	0	71,5	47,3	-
18.04.2022	3,07	107,5	108,3	24	0	71,5	46,9	-
19.04.2022	2,88	97,4	98,2	24	0	71,3	45,9	-
20.04.2022	2,29	77,9	78,5	24	128	71,3	46,4	-
21.04.2022	2,17	74	74,7	24	0	71	46,3	-
22.04.2022	2,14	70,2	71	24	0	71,2	45,3	-
23.04.2022	2,39	78,1	78,8	24	0	71,2	44,9	-
Итого:	97,53	3467,9	3489,7	744	0	0	0	0
Гкал	83,875							

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.03.2022	14626,51	606470,7	602470,1	124370,01
23.04.2022	14724,04	609938,6	605959,8	125113,99

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2022 9:49:30