

#130647#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Внешстрой-Калининград, ООО, УК
Артиллерийская 50, Калининград

9811
ТВ7 (АССII)
20117163
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	5,426	0	74,7	73,1	0	73,121	72,221	0	24	0	68,4	50,7	0,36	0,29	-
25.04.2025	5,557	0	76,7	75	0	75,083	74,107	0	24	0	68,3	50,6	0,36	0,29	-
26.04.2025	5,397	0	73,8	72,1	0	72,234	71,236	0	24	0	68,5	50,7	0,36	0,29	-
27.04.2025	6,003	0	80,6	78,8	0	78,876	77,86	0	24	0	68,7	50,5	0,36	0,29	-
28.04.2025	5,586	0	75	73,4	0	73,4	72,521	0	24	0	68,7	50,6	0,36	0,29	-
29.04.2025	2,534	0	39,3	38,4	0,002	38,514	37,941	0,002	24	0	66,2	50,5	0,32	0,26	-
30.04.2025	5,545	0	71,2	69,5	0	69,677	68,694	0	17	7	68,9	49,9	0,38	0,31	-
01.05.2025	5,757	0	75,5	73,6	0	73,891	72,737	0	17	7	68,7	50,1	0,36	0,29	-
02.05.2025	5,529	0	73,6	71,7	0	72,043	70,863	0	24	0	68,4	50,1	0,37	0,29	-
03.05.2025	5,283	0	78,5	76,5	0	76,909	75,594	0	24	0	66,8	50,4	0,35	0,29	-
04.05.2025	5,999	0	79	77	0	77,324	76,106	0	24	0	68,5	50	0,36	0,29	-
05.05.2025	5,44	0	72,6	70,6	0	71,063	69,772	0	24	0	68,4	50,1	0,36	0,29	-
06.05.2025	5,465	0	95,2	92,9	0	93,377	91,785	0	24	0	64,7	50,7	0,35	0,29	-
07.05.2025	5,585	0	70,8	69	0	69,295	68,216	0	24	0	68,6	49,4	0,36	0,29	-
08.05.2025	5,881	0	72,7	70,9	0	71,137	70,099	0	24	0	69	49,2	0,35	0,29	-
09.05.2025	5,64	0	71,2	69,2	0	69,672	68,406	0	24	0	68,9	49,6	0,36	0,29	-
10.05.2025	5,55	0	69	67	0	67,516	66,236	0	24	0	69,1	49,4	0,36	0,29	-
11.05.2025	6,387	0	78	76	0	76,324	75,148	0	24	0	69	49	0,35	0,29	-
12.05.2025	5,826	0	70,8	68,9	0,001	69,268	68,12	0,001	24	0	69,3	49,2	0,36	0,29	-
13.05.2025	5,619	0	69	67,3	0	67,51	66,535	0	24	0	69,2	49,3	0,36	0,29	-
14.05.2025	5,504	0	68,5	66,8	0	67,036	66,043	0	24	0	68,9	49,3	0,36	0,29	-
15.05.2025	5,562	0	71,8	69,9	0,001	70,284	69,104	0,001	24	0	68,3	49,4	0,36	0,29	-
16.05.2025	5,484	0	70,8	68,8	0	69,307	68,021	0	24	0	68,2	49,4	0,36	0,29	-
17.05.2025	5,492	0	69	67,2	0	67,525	66,437	0	24	0	68,7	49,3	0,36	0,29	-
18.05.2025	6,315	0	76	74	0	74,361	73,174	0	24	0	69,1	48,8	0,36	0,29	-
19.05.2025	5,659	0	71,2	69,3	0	69,688	68,522	0	24	0	68,5	49,1	0,36	0,29	-
20.05.2025	5,545	0	69	67,2	0	67,527	66,446	0	24	0	68,7	49,1	0,35	0,29	-
21.05.2025	5,653	0	70,7	68,8	0	69,19	68,023	0	24	0	68,7	49,2	0,36	0,29	-
22.05.2025	5,31	0	68,2	66,3	0	66,751	65,543	0	24	0	68,5	49,5	0,36	0,29	-
23.05.2025	5,465	0	72,3	70,4	0	70,768	69,577	0	24	0	68,4	50	0,36	0,29	-
Итого:	165,998	0	2174,7	2119,6	0,004	2128,671	2095,087	0,004	706	0	0	0	0	0	0
Гкал	39,648														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч706

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2025	6528,229	73446,9	71686,5	1,126	71754,78	70851,306	1,114	13319	11
23.05.2025	6694,228	75621,6	73806,1	1,13	73883,45	72946,393	1,118	14025	25

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 9:08:46