

#88159#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2024 по 23.06.2024

Потребитель Внешстрой-Калининград, ООО, УК  
Адрес потребителя Артиллерийская 50, Калининград  
Номер абонента 9811  
Порядковый номер ТВ7 (АСЦП)  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер 20117163  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2024	4,807	0	82	80,1	0,001	80,356	79,081	0,001	24	0	66,5	52,3	0,37	0,28	-
25.05.2024	4,98	0	86,8	84,7	0	85,06	83,609	0	24	0	66,4	52,4	0,37	0,28	-
26.05.2024	5,13	0	85,6	83,6	0	83,867	82,535	0	24	0	66,8	52,3	0,37	0,28	-
27.05.2024	5,11	0	86,4	84,4	0	84,657	83,321	0	24	0	66,6	52,2	0,37	0,28	-
28.05.2024	4,796	0	82,7	80,9	0	81,036	79,856	0	24	0	66,6	52,5	0,38	0,28	-
29.05.2024	4,942	0	85,4	83,5	0	83,686	82,43	0	24	0	66,5	52,4	0,38	0,28	-
30.05.2024	4,786	0	83,1	81,5	0	81,431	80,454	0	24	0	66,4	52,4	0,38	0,28	-
31.05.2024	4,807	0	80,9	79,3	0	79,265	78,291	0	24	0	66,7	52,2	0,38	0,28	-
01.06.2024	4,86	0	83,2	81,5	0	81,519	80,455	0	24	0	66,6	52,4	0,38	0,28	-
02.06.2024	4,987	0	86,8	85,1	0	85,057	84,006	0	24	0	66,4	52,4	0,38	0,28	-
03.06.2024	4,749	0	81,5	79,7	0	79,861	78,681	0	24	0	66,6	52,4	0,38	0,28	-
04.06.2024	4,931	0	85,1	83,3	0	83,391	82,235	0	24	0	66,5	52,4	0,37	0,28	-
05.06.2024	4,878	0	82,4	80,6	0	80,737	79,574	0	24	0	66,7	52,3	0,37	0,28	-
06.06.2024	4,826	0	83,7	81,8	0	82,018	80,747	0	24	0	66,5	52,5	0,36	0,28	-
07.06.2024	4,909	0	85,1	83,3	0	83,392	82,231	0	24	0	66,5	52,4	0,36	0,28	-
08.06.2024	4,983	0	85,2	83,1	0	83,484	82,034	0	24	0	66,6	52,3	0,36	0,28	-
09.06.2024	5,078	0	84,6	82,6	0	82,889	81,55	0	24	0	66,8	52,1	0,36	0,28	-
10.06.2024	4,794	0	80,4	78,6	0	78,774	77,598	0	24	0	66,8	52,3	0,37	0,28	-
11.06.2024	4,846	0	86,2	84,3	0	84,479	83,214	0	24	0	66,2	52,6	0,36	0,28	-
12.06.2024	5,192	0	90,2	88,2	0	88,39	87,07	0	24	0	66,4	52,4	0,36	0,28	-
13.06.2024	5,022	0	84,3	82,5	0	82,596	81,451	0	24	0	66,7	52,2	0,36	0,28	-
14.06.2024	4,834	0	83,1	81,2	0	81,428	80,162	0	24	0	66,5	52,4	0,36	0,28	-
15.06.2024	4,803	0	83,2	81,4	0	81,525	80,352	0	24	0	66,6	52,5	0,36	0,28	-
16.06.2024	5,395	0	90	88,1	0	88,175	86,983	0	24	0	66,8	52,2	0,36	0,28	-
17.06.2024	5,094	0	83,6	81,8	0	81,902	80,766	0	24	0	66,8	52	0,36	0,28	-
18.06.2024	4,983	0	81,6	79,7	0	79,942	78,69	0	24	0	66,9	52	0,36	0,28	-
19.06.2024	4,968	0	84,7	82,9	0	82,995	81,842	0	24	0	66,5	52,2	0,36	0,28	-
20.06.2024	4,789	0	83,9	82,2	0	82,219	81,145	0	24	0	66,4	52,5	0,36	0,28	-
21.06.2024	5,031	0	86,3	84,4	0	84,56	83,324	0	24	0	66,5	52,3	0,36	0,28	-
22.06.2024	5,008	0	90,8	88,8	0	88,99	87,65	0	24	0	66,2	52,7	0,36	0,28	-
23.06.2024	5,324	0	94,4	92,4	0	92,525	91,219	0	24	0	66,1	52,4	0,35	0,28	-
Итого:	153,642	0	2633,2	2575,5	0,001	2580,206	2542,556	0,001	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	36,697														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2024	3042,509	33037	32244,4	0,388	32259,129	31867,529	0,384	5288	2
23.06.2024	3196,153	35670,2	34819,9	0,389	34839,335	34410,083	0,385	6032	2

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.06.2024 11:21:29