

#3197#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2022 по 23.06.2022

Потребитель Внешстрой-Калининград, ООО, УК
Адрес потребителя Артиллерийская 50, Калининград
Номер абонента 2765
Порядковый номер SKM-01
Тип теплосчётчика 34888
Заводской номер 1
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.05.2022	1,47	75	75,8	24	0	68,3	52	-
25.05.2022	1,43	76,5	77,2	24	0	67,8	52,2	-
26.05.2022	1,49	82,4	83,2	24	0	67,4	52,3	-
27.05.2022	1,53	84,2	84,9	24	0	67,4	52,2	-
28.05.2022	1,46	86,4	87,1	24	128	67,1	52,4	-
29.05.2022	1,54	80,4	81,2	24	0	67,8	51,9	-
30.05.2022	1,48	80,3	80,9	24	0	67,6	52	-
31.05.2022	1,5	78,7	79,3	24	0	67,8	52	-
01.06.2022	1,5	85,9	86,6	24	0	67,1	52,2	-
02.06.2022	1,46	77,3	77,9	24	0	67,7	52	-
03.06.2022	1,46	78,2	78,8	24	0	67,6	52	-
04.06.2022	1,44	77,1	77,8	24	0	67,6	52,2	-
05.06.2022	1,56	81,2	81,8	24	0	67,7	51,9	-
06.06.2022	1,36	72,7	73,3	24	0	67,8	52,2	-
07.06.2022	1,37	73,1	73,6	24	0	67,7	52,2	-
08.06.2022	1,39	75,1	75,7	24	128	67,7	52,1	-
09.06.2022	1,47	78,5	79,1	24	0	67,6	51,9	-
10.06.2022	1,4	74,5	75,1	24	0	67,7	52	-
11.06.2022	1,35	70,8	71,3	24	0	68	52,1	-
12.06.2022	1,42	74,5	75,1	24	0	67,9	52,3	-
13.06.2022	1,55	81,7	82,2	24	0	67,7	51,9	-
14.06.2022	1,42	77,2	77,9	24	0	67,5	52,3	-
15.06.2022	1,41	80,6	81,1	24	0	67,5	52	-
16.06.2022	1,48	76,5	77,1	24	0	67,8	51,8	-
17.06.2022	1,53	79	79,4	24	0	67,9	51,7	-
18.06.2022	1,48	77,5	78	24	128	67,8	51,9	-
19.06.2022	1,56	82,4	82,9	24	0	67,7	52	-
20.06.2022	1,45	79,7	80,2	24	0	67,3	52,1	-
21.06.2022	1,46	81,3	81,7	24	0	67,2	52,2	-
22.06.2022	1,51	77,8	78,2	24	0	67,9	51,8	-
23.06.2022	1,43	74,5	75	24	0	68	52	-
Итого:	45,36	2431	2449,4	744	0	0	0	0
Гкал	39,009							

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.05.2022	14768,86	612000,2	608041,1	125833,98
23.06.2022	14814,22	614431,2	610490,5	126577,97

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24.06.2022 9:15:45