

#132917#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 24/05/25г.-23/06/25г.

Абонент: Артиллерийская 50.

Адрес: ВСК

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды: _____ т.сут Мгвс: _____ т.сут

тхв: догов., тхд = 5.00°C

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 75.00 м3/ч G1 min = 0.30 м3/ч

G2 max = 75.00 м3/ч G2 min = 0.30 м3/ч

G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 20117163, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х7Е41

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	P3 МПа	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 г	M2 г	M3 г	dh г	tx °C	Px МПа	Qгв ГДж	Qг ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.25 23	68,71	50,5	18,21	0,36	0,29	0,3	79,5	77,3	0	77,805	76,382	0	0	5	0,2	5,938	0	24	0	
25.05.25 23	68,82	50,14	18,68	0,36	0,29	0,3	81,8	79,6	0	80,048	78,663	0	0	5	0,2	6,269	0	24	0	
26.05.25 23	68,49	50,61	17,87	0,36	0,29	0,3	76,7	74,6	0	75,071	73,71	0	0	5	0,2	5,623	0	24	0	
27.05.25 23	68,54	50,54	18	0,36	0,29	0,3	77,3	75,2	0	75,66	74,303	0	0	5	0,2	5,709	0	24	0	
28.05.25 23	69,08	50,36	18,72	0,36	0,29	0,3	68,9	67	0	67,416	66,209	0	0	5	0,2	5,29	0	24	0	
29.05.25 23	68,69	50,45	18,24	0,36	0,29	0,3	73,7	71,7	0	72,13	70,85	0	0	5	0,2	5,514	0	24	0	
30.05.25 23	68,42	50,5	17,92	0,36	0,29	0,3	73,1	71	0	71,55	70,15	0	0	5	0,2	5,373	0	24	0	
31.05.25 23	66,73	51,08	15,65	0,35	0,29	0,3	84,5	82,4	0	82,788	81,395	0	0	5	0,2	5,431	0	24	0	
01.06.25 23	68,17	50,68	17,49	0,36	0,29	0,3	81,5	79,4	0	79,787	78,447	0	0	5	0,2	5,849	0	24	0	
02.06.25 23	68,05	50,79	17,26	0,36	0,29	0,3	73,9	71,8	0	72,351	70,938	0	0	5	0,2	5,234	0	24	0	
03.06.25 23	67,99	50,8	17,19	0,36	0,28	0,3	79,7	77,6	0	78,035	76,668	0	0	5	0,2	5,623	0	24	0	
04.06.25 23	67,87	50,79	17,08	0,36	0,29	0,3	74,3	72,4	0	72,75	71,528	0	0	5	0,2	5,209	0	24	0	
05.06.25 23	67,75	50,77	16,98	0,36	0,29	0,3	73,1	71,1	0	71,579	70,245	0	0	5	0,2	5,096	0	24	0	
06.06.25 23	67,99	50,56	17,44	0,33	0,26	0,3	67,8	66,1	0	66,384	65,31	0	0	5	0,2	4,852	0	24	0	
07.06.25 23	68,07	50,9	17,17	0,36	0,29	0,3	76,4	74,3	0	74,794	73,398	0	0	5	0,2	5,383	0	24	0	
08.06.25 23	67,82	50,64	17,17	0,36	0,29	0,3	82	79,8	0	80,294	78,845	0	0	5	0,2	5,779	0	24	0	
09.06.25 23	67,59	50,96	16,63	0,36	0,29	0,3	75,1	73,1	0	73,543	72,211	0	0	5	0,2	5,126	0	24	0	
10.06.25 23	67,73	50,83	16,91	0,36	0,29	0,3	79,3	77,3	0	77,653	76,369	0	0	5	0,2	5,503	0	24	0	
11.06.25 23	67,79	51,01	16,78	0,37	0,29	0,3	74,1	72,2	0	72,561	71,326	0	0	5	0,2	5,105	0	24	0	
12.06.25 23	67,86	50,6	17,26	0,36	0,29	0,3	79	76,9	0	77,355	75,986	0	0	5	0,2	5,596	0	24	0	
13.06.25 23	68,28	50,62	17,67	0,37	0,29	0,3	74,5	72,5	0	72,928	71,635	0	0	5	0,2	5,4	0	24	0	
14.06.25 23	68,38	50,7	17,68	0,37	0,3	0,3	71,7	69,9	0	70,182	69,06	0	0	5	0,2	5,201	0	24	0	
15.06.25 23	68,44	50,56	17,88	0,36	0,3	0,3	73,9	71,9	0	72,334	71,046	0	0	5	0,2	5,419	0	24	0	
16.06.25 23	68,01	50,69	17,32	0,36	0,3	0,3	73,3	71,4	0	71,767	70,544	0	0	5	0,2	5,208	0	24	0	
17.06.25 23	68	50,94	17,06	0,36	0,3	0,3	73,4	71,7	0	71,863	70,832	0	0	5	0,2	5,138	0	24	0	
18.06.25 23	67,61	50,7	16,91	0,36	0,3	0,3	77,4	75,5	0	75,8	74,592	0	0	5	0,2	5,372	0	24	0	
19.06.25 23	66,32	51,19	15,13	0,35	0,3	0,3	83,3	81,3	0	81,634	80,303	0	0	5	0,2	5,177	0	24	0	
20.06.25 23	66,81	51,08	15,73	0,36	0,3	0,3	80,3	78,3	0	78,67	77,344	0	0	5	0,2	5,187	0	24	0	
21.06.25 23	68,42	50,43	18	0,36	0,3	0,3	74,3	72,5	0	72,726	71,64	0	0	5	0,2	5,485	0	24	0	
22.06.25 23	68,43	50,51	17,91	0,36	0,3	0,3	75,2	73,2	0	73,607	72,323	0	0	5	0,2	5,525	0	24	0	
23.06.25 23	68,17	50,65	17,52	0,36	0,3	0,3	73,9	72	0	72,346	71,137	0	0	5	0,2	5,312	0	24	0	
Итого/Средн	68,02	50,7	17,32	0,36	0,29	0,3	2362,9	2301	0	2313,411	2273,39	0	0	5	0,2	167,927	0	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 г	M2 г	M3 г	dh г	Qгв ГДж	Qг ГДж	ВНР ч	ВОС ч
23.05.25 23	75621,6	73806,1	1,133	73883,45	72946,38	1,118	1,118	6694,228	0,203	14025	25
23.06.25 23	77984,5	76107,1	1,13	76196,862	75219,783	1,118	1,118	6862,155	0,203	14769	25
Итого	2362,9	2301	0	2313,411	2273,39	0	0	167,927	0	744	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(I) отсут. питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(O) отсут. теплонос.

(X) аппарат. неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

