

#90421#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель Внешстрой-Калининград, ООО, УК
Адрес потребителя Артиллерийская 50, Калининград
Номер абонента 9811
Порядковый номер ТВ7 (ASCII)
Тип теплосчётчика
Заводской номер 20117163
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2024	5,052	0	87,5	85,7	0	85,745	84,608	0	24	0	66,4	52,4	0,36	0,28	-
25.06.2024	4,786	0	80,7	79,2	0	79,064	78,187	0	24	0	66,8	52,4	0,37	0,28	-
26.06.2024	4,959	0	82,5	80,8	0	80,83	79,776	0	24	0	66,8	52,2	0,38	0,28	-
27.06.2024	4,782	0	80,8	79,2	0	79,169	78,183	0	24	0	66,7	52,3	0,38	0,28	-
28.06.2024	4,765	0	82,2	80,4	0	80,548	79,371	0	24	0	66,5	52,4	0,38	0,28	-
29.06.2024	4,422	0	80,7	79,2	0	79,092	78,166	0	24	0	66,2	52,9	0,38	0,28	-
30.06.2024	4,915	0	82,8	81,1	0	81,129	80,065	0	24	0	66,7	52,3	0,38	0,28	-
01.07.2024	4,475	0	79,8	78,1	0	78,203	77,088	0	24	0	66,3	52,7	0,38	0,28	-
02.07.2024	4,733	0	85,5	83,8	0	83,799	82,716	0	24	0	66,1	52,6	0,39	0,28	-
03.07.2024	4,692	0	83,3	81,5	0	81,633	80,448	0	24	0	66,3	52,6	0,39	0,28	-
04.07.2024	5,033	0	85,8	84	0	84,076	82,924	0	24	0	66,6	52,3	0,38	0,28	-
05.07.2024	5,035	0	87,7	85,9	0	85,946	84,804	0	24	0	66,3	52,4	0,37	0,28	-
06.07.2024	5,037	0	85	83,1	0	83,279	82,04	0	24	0	66,7	52,3	0,37	0,28	-
07.07.2024	4,947	0	84,1	82,4	0	82,403	81,349	0	24	0	66,6	52,3	0,37	0,28	-
08.07.2024	4,821	0	81,7	80	0	80,07	78,988	0	24	0	66,3	51,9	0,36	0,28	-
09.07.2024	4,722	0	76,5	74,8	0	74,948	73,862	0	24	0	66,9	51,8	0,37	0,28	-
10.07.2024	4,634	0	75,4	73,9	0	73,873	72,976	0	24	0	66,8	51,8	0,37	0,28	-
11.07.2024	4,77	0	81,5	79,8	0,018	79,871	78,79	0,018	24	0	66,3	52,1	0,37	0,28	-
12.07.2024	4,486	0,003	75,4	73,8	0	73,886	72,863	0	24	0	66,5	52,1	0,37	0,28	-
13.07.2024	4,807	0	84,3	82,6	0	82,619	81,546	0	24	0	66,3	52,4	0,37	0,28	-
14.07.2024	4,859	0	81,6	79,8	0	79,949	78,787	0	24	0	66,6	52,1	0,37	0,29	-
15.07.2024	4,799	0	79,7	78,1	0	78,088	77,111	0	24	0	66,7	52	0,37	0,28	-
16.07.2024	4,885	0	81,8	80	0	80,152	78,988	0	24	0	66,7	52,1	0,37	0,28	-
17.07.2024	4,456	0	74,2	72,6	0	72,702	71,68	0	24	0	66,7	52,1	0,37	0,28	-
18.07.2024	4,46	0	77,2	75,6	0	75,653	74,632	0	24	0	66,4	52,3	0,36	0,28	-
19.07.2024	4,654	0	81,8	80	0	80,173	78,976	0	24	0	66,1	52,3	0,37	0,29	-
20.07.2024	4,847	0	78,6	76,8	0	77,005	75,843	0	24	0	66,8	51,8	0,38	0,29	-
21.07.2024	4,756	0	76,5	74,7	0	74,936	73,763	0	24	0	67	51,9	0,38	0,29	-
22.07.2024	4,532	0	73,9	72,2	0	72,398	71,29	0	24	0	66,9	52	0,37	0,28	-
23.07.2024	4,499	0	76,2	74,6	0	74,665	73,65	0	24	0	66,7	52,3	0,37	0,28	-
Итого:	142,62	0	2424,7	2373,7	0,018	2375,904	2343,47	0,018	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	34,064														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.06.2024	3196,153	35670,2	34819,9	0,389	34839,335	34410,083	0,385	6032	2
23.07.2024	3338,772	38094,9	37193,6	0,407	37215,239	36753,552	0,403	6752	2

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.07.2024 8:26:36