

#142131#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Внешстрой-Калининград, ООО, УК
Артиллерийская 50, Калининград

9811
ТВ7 (ASCII)
20117163
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	5,192	0	75,8	73,8	0	74,231	72,91	0	24	0	67,5	50,8	0,36	0,3	-
25.06.2025	5,295	0	75,3	73,4	0	73,729	72,519	0	24	0	67,8	50,7	0,36	0,3	-
26.06.2025	5,172	0	72,2	70,3	0	70,683	69,462	0	24	0	68,1	50,6	0,36	0,3	-
27.06.2025	5,082	0	71,9	70	0	70,399	69,157	0	24	0	67,9	50,7	0,36	0,3	-
28.06.2025	5,258	0	75,5	73,5	0	73,93	72,615	0	24	0	67,8	50,8	0,36	0,3	-
29.06.2025	5,458	0	75,8	73,8	0	74,208	72,922	0	24	0	68,1	50,6	0,36	0,3	-
30.06.2025	5,282	0	75,9	74	0	74,322	73,111	0	24	0	67,7	50,8	0,36	0,3	-
01.07.2025	5,194	0	75,3	73,4	0	73,731	72,509	0	24	0	67,8	51	0,36	0,3	-
02.07.2025	5,127	0	76,3	74,4	0	74,731	73,503	0	24	0	67,3	50,9	0,36	0,3	-
03.07.2025	4,904	0	73	71,2	0	71,504	70,34	0	24	0	67,3	50,9	0,36	0,3	-
04.07.2025	4,909	0	74,9	73,1	0	73,376	72,214	0	24	0	67	51	0,36	0,3	-
05.07.2025	4,938	0	73,9	72,1	0	72,389	71,226	0	24	0	67,2	50,9	0,36	0,3	-
06.07.2025	5,209	0	76,6	74,7	0	75,023	73,801	0	24	0	67,4	50,8	0,36	0,3	-
07.07.2025	4,734	0	69,5	67,8	0	68,064	66,983	0	24	0	67,5	50,9	0,36	0,3	-
08.07.2025	5,147	0	75,4	73,5	0	73,842	72,619	0	24	0	67,4	50,8	0,36	0,3	-
09.07.2025	4,737	0	71,3	69,5	0	69,84	68,656	0	24	0	67,2	51	0,36	0,3	-
10.07.2025	4,856	0	72,9	71,1	0	71,408	70,239	0	24	0	67,1	50,9	0,36	0,3	-
11.07.2025	4,911	0	73,6	71,8	0	72,094	70,93	0	24	0	67,1	50,9	0,36	0,3	-
12.07.2025	4,986	0	74,1	72,2	0	72,579	71,329	0	24	0	67,2	50,8	0,36	0,3	-
13.07.2025	5,14	0	75	73,1	0	73,45	72,221	0	24	0	67,5	50,8	0,36	0,3	-
14.07.2025	4,868	0	71,8	70,1	0	70,321	69,253	0	24	0	67,4	50,9	0,36	0,3	-
15.07.2025	4,821	0	68,4	65,9	0,792	66,993	65,107	0,783	24	0	67,4	50,8	0,34	0,28	-
16.07.2025	4,912	0,15	71,6	69,8	0	70,12	68,961	0	24	0	67,5	50,8	0,36	0,3	-
17.07.2025	4,857	0	72,5	70,6	0	71,012	69,747	0	24	0	67,2	50,9	0,37	0,3	-
18.07.2025	4,953	0	74,3	72,4	0	72,785	71,528	0	24	0	67,1	50,8	0,37	0,3	-
19.07.2025	4,929	0	73,1	71,2	0	71,594	70,336	0	24	0	67,4	51	0,37	0,3	-
20.07.2025	5,077	0	74,9	73,2	0	73,359	72,318	0	24	0	67,4	50,8	0,37	0,3	-
21.07.2025	4,718	0	69,5	67,7	0	68,071	66,882	0	24	0	67,4	50,9	0,37	0,3	-
22.07.2025	4,544	0	72,9	71,2	0	71,407	70,3	0	24	0	67,3	52,1	0,37	0,3	-
23.07.2025	4,635	0	68,3	66,5	0	66,889	65,692	0	24	0	67,5	50,9	0,37	0,3	-
Итого:	149,845	0	2201,5	2145,3	0,792	2156,084	2119,39	0,783	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	35,79														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.06.2025	6862,155	77984,5	76107,1	1,13	76196,862	75219,783	1,118	14769	25
23.07.2025	7011,998	80186	78252,4	1,922	78352,944	77339,175	1,9	15489	25

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.07.2025 11:56:41