

#92621#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Внешстрой-Калининград, ООО, УК
Артиллерийская 50, Калининград
9811
ТВ7 (АСЦП)
20117163
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2024	4,533	0	76,6	74,9	0	75,06	73,949	0	24	0	66,6	52,2	0,37	0,29	-
25.07.2024	4,503	0	75	73,5	0	73,48	72,57	0	24	0	66,8	52,1	0,37	0,28	-
26.07.2024	4,486	0	75,8	74,2	0	74,268	73,258	0	24	0	66,6	52,2	0,37	0,29	-
27.07.2024	4,532	0	75	73,3	0	73,481	72,372	0	24	0	66,8	52,1	0,37	0,29	-
28.07.2024	4,885	0	86,6	84,6	0	84,884	83,517	0	24	0	66,1	52,4	0,36	0,29	-
29.07.2024	4,571	0	77	75,5	0	75,452	74,55	0	24	0	66,5	52	0,36	0,28	-
30.07.2024	4,806	0	81,3	79,7	0	79,666	78,692	0	24	0	66,4	52	0,37	0,28	-
31.07.2024	4,601	0	75,8	74,2	0	74,265	73,267	0	24	0	66,7	52	0,37	0,28	-
01.08.2024	4,653	0	75	73,3	0	73,475	72,384	0	24	0	66,9	51,8	0,36	0,28	-
02.08.2024	4,402	0	71,4	69,8	0	69,948	68,921	0	24	0	67	52	0,37	0,29	-
03.08.2024	4,576	0	75,1	73,4	0	73,576	72,476	0	24	0	66,8	52	0,36	0,29	-
04.08.2024	4,853	0	76,7	74,9	0	75,13	73,962	0	24	0	67,2	51,8	0,36	0,29	-
05.08.2024	4,63	0	78	76,1	0	76,434	75,135	0	24	0	66,5	52	0,37	0,29	-
06.08.2024	4,894	0	76,1	74,4	0	74,534	73,474	0	24	0	67,3	51,6	0,36	0,28	-
07.08.2024	1,318	0	22	21,6	0	21,554	21,326	0	24	0	66,7	52,1	0,16	0,13	-
08.08.2024	0	0	0	0,1	0	0	0,099	0	24	0	25,9	36,2	0,03	0,02	-
09.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,5	26,2	0,02	0,01	-
10.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,7	23,8	0,02	0,01	-
11.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,2	22,8	0,02	0,01	-
12.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,8	22,2	0,02	0,01	-
13.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,5	21,8	0,02	0,01	-
14.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,2	21,6	0,02	0,01	-
15.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,2	21,5	0,04	0,03	-
16.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,3	21,6	0,06	0,04	-
17.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,5	21,7	0,06	0,04	-
18.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,5	21,8	0,06	0,04	-
19.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,6	21,8	0,06	0,04	-
20.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,4	21,7	0,15	0,13	-
21.08.2024	3,198	0	45,5	44,4	0	44,553	43,87	0	24	0	67,7	50,5	0,37	0,3	-
22.08.2024	4,766	0	77,4	75,6	0	75,829	74,648	0	24	0	66,8	51,8	0,35	0,29	-
23.08.2024	4,662	0	74,7	73,1	0	73,178	72,184	0	24	0	67	51,8	0,36	0,29	-
Итого:	78,869	0	1295	1266,6	0	1268,767	1250,654	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,838														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2024	3338,772	38094,9	37193,6	0,407	37215,239	36753,552	0,403	6752	2
23.08.2024	3417,643	39389,9	38460,2	0,407	38484,006	38004,207	0,403	7496	2

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.08.2024 9:52:06