

#145000#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Внешстрой-Калининград, ООО, УК
Артиллерийская 50, Калининград
9811
ТВ7 (ASCII)
20117163
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	4,637	0	69,3	67,6	0	67,874	66,779	0	24	0	67,4	51,1	0,36	0,3	-
25.07.2025	4,707	0	66,1	64,4	0	64,7	63,619	0	24	0	68,4	51	0,36	0,3	-
26.07.2025	4,768	0	71,7	69,9	0	70,221	69,041	0	24	0	67,5	51,3	0,36	0,3	-
27.07.2025	4,899	0	77,4	75,6	0	75,84	74,672	0	24	0	66,7	51,3	0,37	0,29	-
28.07.2025	4,718	0	72,2	70,3	0	70,726	69,442	0	24	0	67	51,1	0,36	0,3	-
29.07.2025	4,488	0	68,2	66,3	0	66,794	65,486	0	24	0	67,4	51,4	0,36	0,29	-
30.07.2025	4,969	0	72,7	70,9	0,001	71,199	70,046	0,001	24	0	67,5	50,8	0,37	0,3	-
31.07.2025	4,777	0	69,4	67,5	0	67,956	66,68	0	24	0	67,8	51	0,37	0,3	-
01.08.2025	4,608	0	67,7	65,7	0	66,295	64,902	0	24	0	67,6	51	0,37	0,29	-
02.08.2025	4,569	0	67,1	65,4	0	65,702	64,601	0	24	0	67,8	51,2	0,37	0,3	-
03.08.2025	4,983	0	74	72,1	0	72,481	71,231	0	24	0	67,3	50,9	0,36	0,3	-
04.08.2025	4,628	0	68,9	67,1	0	67,473	66,277	0	24	0	67,6	51,2	0,37	0,29	-
05.08.2025	4,549	0	66,3	64,3	0	64,914	63,514	0	24	0	67,9	51,1	0,37	0,29	-
06.08.2025	4,729	0	69,5	67,7	0	68,064	66,879	0	24	0	67,5	50,9	0,37	0,3	-
07.08.2025	4,735	0	70,6	68,7	0	69,142	67,865	0	24	0	67,4	51	0,36	0,3	-
08.08.2025	4,586	0	69,9	68	0	68,471	67,167	0	24	0	67,2	51,2	0,36	0,29	-
09.08.2025	4,595	0	68,3	66,4	0	66,888	65,593	0	24	0	67,5	51,1	0,36	0,3	-
10.08.2025	4,811	0	73,1	71,3	0	71,606	70,435	0	24	0	67,1	51	0,36	0,3	-
11.08.2025	4,68	0	70,8	69	0	69,347	68,161	0	24	0	67,2	51,1	0,36	0,3	-
12.08.2025	4,819	0	73,7	71,8	0	72,194	70,926	0	24	0	67,1	51,2	0,36	0,29	-
13.08.2025	1,667	0	35,4	34,6	0,003	34,788	34,204	0,003	24	0	61	49,6	0,18	0,16	-
14.08.2025	0	0,001	0	0	0	0	0	0	24	0	25	34	0,05	0,04	-
15.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,7	30	0,05	0,04	-
16.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,5	29	0,05	0,04	-
17.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22	27,4	0,05	0,04	-
18.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,6	26,1	0,05	0,04	-
19.08.2025	0	0	0	0,1	0	0	0,1	0	24	0	21,3	24,6	0,06	0,05	-
20.08.2025	0,008	0	1,1	1	0	1,098	0,999	0	24	0	23,3	21,6	0,07	0,07	-
21.08.2025	0	0	0,2	0	0	0,2	0	0	24	0	19,7	23,3	0,07	0,06	-
22.08.2025	0	0	0,4	0	0	0,4	0	0	24	0	19,6	22,7	0,07	0,07	-
23.08.2025	0	0	0,2	0	0	0,2	0	0	24	0	20,5	22,6	0,07	0,06	-
Итого:	95,93	0	1444,2	1405,7	0,004	1414,573	1388,619	0,004	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,912														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2025	7011,998	80186	78252,4	1,922	78352,944	77339,175	1,9	15489	25
23.08.2025	7107,928	81630,2	79658,1	1,926	79767,515	78727,793	1,904	16233	25

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 13:57:37