

#94966#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 10.09.2024

Потребитель Внешстрой-Калининград, ООО, УК  
Адрес потребителя Артиллерийская 50, Калининград  
Номер абонента 9811  
Порядковый номер ТВ7 (ASCII)  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер 20117163  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	4,823	0	76,6	75	0	75,04	74,057	0	24	0	67,1	51,7	0,36	0,29	-
25.08.2024	4,858	0	78	76,3	0	76,409	75,342	0	24	0	67,1	51,9	0,36	0,29	-
26.08.2024	4,636	0	72,7	70,9	0,001	71,211	70,013	0,001	24	0	67,3	51,7	0,36	0,3	-
27.08.2024	4,719	0	75,3	73,5	0	73,765	72,583	0	24	0	67	51,8	0,37	0,32	-
28.08.2024	4,081	0	65	63,5	0	63,669	62,707	0	24	0	67,1	51,8	0,36	0,31	-
29.08.2024	4,873	0	74,7	73	0	73,156	72,093	0	20	4	67,5	51,7	0,36	0,29	-
30.08.2024	4,47	0	70,3	68,7	0	68,848	67,833	0	24	0	67,5	52	0,35	0,28	-
31.08.2024	4,552	0	77,5	75,8	0	75,929	74,825	0	24	0	66,8	52,5	0,35	0,29	-
01.09.2024	5,207	0	83,1	81,2	0	81,402	80,186	0	24	0	67,1	51,8	0,36	0,29	-
02.09.2024	4,759	0	77,4	75,7	0	75,833	74,751	0	24	0	66,8	51,8	0,36	0,29	-
03.09.2024	4,815	0	74,5	72,8	0	72,966	71,898	0	24	0	67,3	51,6	0,36	0,29	-
04.09.2024	4,625	0	74,9	73,2	0	73,374	72,276	0	24	0	67	52	0,36	0,29	-
05.09.2024	4,829	0	78	76,1	0	76,409	75,141	0	24	0	67	51,9	0,36	0,28	-
06.09.2024	4,506	0	74,2	72,4	0	72,692	71,485	0	24	0	66,8	52,1	0,36	0,28	-
07.09.2024	4,75	0	74,8	73,1	0	73,265	72,183	0	24	0	67,3	51,8	0,36	0,28	-
08.09.2024	5,133	0	83,6	81,7	0	81,901	80,668	0	24	0	66,9	52	0,36	0,29	-
09.09.2024	4,839	0	78,4	76,6	0	76,803	75,636	0	24	0	67	52	0,36	0,28	-
10.09.2024	4,797	0	82,4	80,4	0	80,743	79,373	0	24	0	66,5	52,3	0,37	0,28	-
Итого:	85,272	0	1371,4	1339,9	0,001	1343,415	1323,05	0,001	428	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,367														

Общее время работы системы, ч 432

Период нормальной работы системы, ч 428

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2024	3417,643	39389,9	38460,2	0,407	38484,006	38004,207	0,403	7496	2
10.09.2024	3502,915	40761,3	39800,1	0,408	39827,423	39327,258	0,404	7924	6

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
18.09.2024 10:58:23