

#94965#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Внешстрой-Калининград, ООО, УК  
Артиллерийская 50, Калининград  
9811  
ТВ7 (АСЦП)  
20117163  
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	4,823	0	76,6	75	0	75,04	74,057	0	24	0	67,1	51,7	0,36	0,29	-
25.08.2024	4,858	0	78	76,3	0	76,409	75,342	0	24	0	67,1	51,9	0,36	0,29	-
26.08.2024	4,636	0	72,7	70,9	0,001	71,211	70,013	0,001	24	0	67,3	51,7	0,36	0,3	-
27.08.2024	4,719	0	75,3	73,5	0	73,765	72,583	0	24	0	67	51,8	0,37	0,32	-
28.08.2024	4,081	0	65	63,5	0	63,669	62,707	0	24	0	67,1	51,8	0,36	0,31	-
29.08.2024	4,873	0	74,7	73	0	73,156	72,093	0	20	4	67,5	51,7	0,36	0,29	-
30.08.2024	4,47	0	70,3	68,7	0	68,848	67,833	0	24	0	67,5	52	0,35	0,28	-
31.08.2024	4,552	0	77,5	75,8	0	75,929	74,825	0	24	0	66,8	52,5	0,35	0,29	-
01.09.2024	5,207	0	83,1	81,2	0	81,402	80,186	0	24	0	67,1	51,8	0,36	0,29	-
02.09.2024	4,759	0	77,4	75,7	0	75,833	74,751	0	24	0	66,8	51,8	0,36	0,29	-
03.09.2024	4,815	0	74,5	72,8	0	72,966	71,898	0	24	0	67,3	51,6	0,36	0,29	-
04.09.2024	4,625	0	74,9	73,2	0	73,374	72,276	0	24	0	67	52	0,36	0,29	-
05.09.2024	4,829	0	78	76,1	0	76,409	75,141	0	24	0	67	51,9	0,36	0,28	-
06.09.2024	4,506	0	74,2	72,4	0	72,692	71,485	0	24	0	66,8	52,1	0,36	0,28	-
07.09.2024	4,75	0	74,8	73,1	0	73,265	72,183	0	24	0	67,3	51,8	0,36	0,28	-
08.09.2024	5,133	0	83,6	81,7	0	81,901	80,668	0	24	0	66,9	52	0,36	0,29	-
09.09.2024	4,839	0	78,4	76,6	0	76,803	75,636	0	24	0	67	52	0,36	0,28	-
10.09.2024	4,797	0	82,4	80,4	0	80,743	79,373	0	24	0	66,5	52,3	0,37	0,28	-
11.09.2024	4,778	0	83,9	82,1	0	82,234	81,058	0	24	0	66	52,2	0,37	0,28	-
12.09.2024	4,975	0	80,7	78,8	0,04	79,07	77,811	0,039	24	0	66,8	51,8	0,37	0,28	-
13.09.2024	4,923	0,008	79,7	77,8	0	78,083	76,825	0	24	0	66,9	51,8	0,37	0,28	-
14.09.2024	4,947	0	85,4	83,5	0	83,685	82,433	0	24	0	66,4	52,3	0,37	0,28	-
15.09.2024	5,325	0	84,8	82,8	0	83,069	81,763	0	24	0	67,1	51,8	0,37	0,28	-
16.09.2024	4,936	0	79	77,1	0	77,385	76,133	0	24	0	67	51,8	0,37	0,28	-
17.09.2024	4,936	0	80,1	78,3	0	78,478	77,313	0	24	0	66,9	51,9	0,37	0,28	-
18.09.2024	4,817	0	79,4	77,5	0	77,794	76,519	0	24	0	66,8	52	0,37	0,28	-
19.09.2024	4,76	0	75,9	74,1	0	74,346	73,173	0	24	0	67,1	51,9	0,37	0,28	-
20.09.2024	4,624	0	76,5	74,6	0	74,95	73,658	0	24	0	66,8	52,1	0,37	0,28	-
21.09.2024	4,827	0	80	78,1	0	78,377	77,109	0	24	0	66,9	52,2	0,36	0,28	-
22.09.2024	5,377	0	87,3	85,3	0	85,52	84,228	0	24	0	67	52	0,35	0,28	-
23.09.2024	4,686	0	74,3	72,7	0	72,778	71,789	0	24	0	67,2	51,8	0,36	0,28	-
Итого:	149,183	0	2418,4	2362,6	0,041	2369,184	2332,862	0,04	740	0	0	0	0	0	0
Гкал	35,632														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 740

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2024	3417,643	39389,9	38460,2	0,407	38484,006	38004,207	0,403	7496	2
23.09.2024	3566,825	41808,3	40822,8	0,448	40853,192	40337,07	0,443	8236	6

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.09.2024 9:59:22