

#148446#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 22.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Внешстрой-Калининград, ООО, УК
Артиллерийская 50, Калининград
9811
ТВ7 (ASCII)
20117163
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0	0	1,2	0	0	1,199	0	0	24	0	19,5	22	0,07	0,07	-
25.08.2025	0	0	0,1	0	0	0,1	0	0	24	0	18,5	21,8	0,07	0,07	-
26.08.2025	0	0	0,1	0	0	0,1	0	0	24	0	19	19	0,07	0,07	-
27.08.2025	2,791	0	45,9	45	0,005	45,253	44,701	0,005	24	0	51,7	37	0,19	0,17	-
28.08.2025	5,308	0	80,5	78,6	0	78,872	77,659	0	24	0	66,7	50,7	0,36	0,29	-
29.08.2025	4,977	0	72,1	70,3	0	70,621	69,466	0	24	0	67,2	50,4	0,37	0,28	-
30.08.2025	5,113	0	74,9	73,1	0	73,367	72,231	0	24	0	67,1	50,5	0,37	0,28	-
31.08.2025	5,309	0	75,4	73,6	0	73,842	72,729	0	24	0	67,5	50,3	0,37	0,29	-
01.09.2025	5,187	0	72,6	70,7	0	71,092	69,864	0	24	0	67,7	50,3	0,37	0,28	-
02.09.2025	4,912	0	70,4	68,6	0	68,94	67,784	0	24	0	67,6	50,6	0,37	0,28	-
03.09.2025	4,835	0	71,2	69,4	0	69,744	68,568	0	24	0	67,2	50,6	0,37	0,28	-
04.09.2025	4,888	0	72,5	70,7	0	71,018	69,848	0	24	0	67,2	50,7	0,37	0,28	-
05.09.2025	4,692	0	68,2	66,4	0	66,794	65,6	0	24	0	67,5	50,7	0,37	0,29	-
06.09.2025	4,598	0	68,5	66,8	0	67,098	65,992	0	24	0	67,2	50,8	0,37	0,29	-
07.09.2025	5,153	0	76,6	74,6	0	75,04	73,708	0	24	0	67,1	50,7	0,37	0,29	-
08.09.2025	4,757	0	71	69,2	0	69,553	68,365	0	24	0	67,1	50,8	0,37	0,29	-
09.09.2025	4,696	0	70,4	68,4	0	68,96	67,577	0	24	0	67,1	50,8	0,37	0,29	-
10.09.2025	4,747	0	70,7	68,9	0	69,253	68,07	0	24	0	67,2	50,9	0,37	0,28	-
11.09.2025	4,711	0	72,8	70,8	0	71,329	69,943	0	24	0	66,7	51	0,35	0,29	-
12.09.2025	4,753	0	71,7	69,8	0	70,237	68,959	0	24	0	67	50,9	0,37	0,29	-
13.09.2025	4,945	0	72,9	70,9	0	71,406	70,052	0	24	0	67,2	50,7	0,37	0,29	-
14.09.2025	5,164	0	75,9	73,8	0	74,352	72,921	0	24	0	67,1	50,5	0,36	0,29	-
15.09.2025	4,623	0	69,4	67,6	0	67,988	66,789	0	24	0	67	50,8	0,36	0,29	-
16.09.2025	4,973	0	71,1	69,1	0	69,63	68,272	0	24	0	67,6	50,6	0,36	0,29	-
17.09.2025	4,784	0	67,5	65,6	0	66,097	64,825	0	24	0	67,7	50,4	0,36	0,29	-
18.09.2025	5,003	0	70,4	68,5	0	68,934	67,686	0	24	0	67,8	50,5	0,36	0,28	-
19.09.2025	4,772	0	68,3	66,5	0	66,885	65,707	0	24	0	67,6	50,6	0,36	0,28	-
20.09.2025	4,884	0	68,6	66,7	0	67,172	65,91	0	24	0	67,8	50,4	0,36	0,29	-
21.09.2025	4,891	0	68,8	67	0	67,361	66,199	0	24	0	68	50,6	0,36	0,29	-
22.09.2025	4,837	0	67,8	66	0	66,389	65,214	0	24	0	67,9	50,5	0,36	0,29	-
Итого:	130,303	0	1907,5	1856,6	0,005	1868,626	1834,639	0,005	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,122														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	7107,928	81630,2	79658,1	1,926	79767,515	78727,793	1,904	16233	25
22.09.2025	7238,232	83537,7	81514,7	1,931	81636,142	80562,432	1,909	16953	25

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.09.2025 8:58:46