

#3201#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель Внешстрой-Калининград, ООО, УК
Адрес потребителя Артиллерийская 50, Калининград
Номер абонента 2765
Порядковый номер SKM-01
Тип теплосчётчика 34888
Заводской номер 1
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.08.2022	0	0	0,5	24	0	24,6	19	-
25.08.2022	0	0	1,1	24	0	24,6	18,2	-
26.08.2022	0	0,1	0,5	24	0	24,4	18,6	-
27.08.2022	0	0	0,2	24	0	24,2	18,1	-
28.08.2022	0	0	0,5	24	0	23,9	18	-
29.08.2022	0,21	101,6	102,4	24	0	30	26,8	-
30.08.2022	1,34	94,3	94,8	24	0	65,5	53	-
31.08.2022	1,28	73,3	73,8	24	0	67,7	52,4	-
01.09.2022	1,35	100,6	101	24	0	64,6	53,3	-
02.09.2022	1,37	90,7	91,2	24	0	65,6	52,8	-
03.09.2022	1,35	96,1	96,5	24	0	65,1	53,2	-
04.09.2022	1,53	100,6	100,9	24	0	65,4	52,7	-
05.09.2022	1,39	95,9	96,3	24	0	65,2	53,1	-
06.09.2022	1,32	90,4	90,9	24	0	65,3	53,1	-
07.09.2022	1,29	89,7	90,1	24	0	65,2	53	-
08.09.2022	1,36	97,5	98,1	24	0	64,9	53,2	-
09.09.2022	1,38	103,9	104,5	24	0	64,6	53,2	-
10.09.2022	1,45	104,4	105,2	24	0	64,8	53,1	-
11.09.2022	1,49	102,2	102,8	24	0	65,2	53,1	-
12.09.2022	1,4	91,4	92	24	0	65,6	52,7	-
13.09.2022	1,42	98,6	99,2	24	0	65,2	53	-
14.09.2022	1,39	94,9	95,5	24	0	65,3	53	-
15.09.2022	1,43	95,7	96,3	24	0	65,4	52,9	-
16.09.2022	1,39	104,4	105	24	0	64,6	53,3	-
17.09.2022	1,45	113,3	113,7	24	0	64,4	53,5	-
18.09.2022	1,54	104,5	105,1	24	0	65,1	52,9	-
19.09.2022	1,39	102,2	102,7	24	128	64,7	53,2	-
20.09.2022	1,43	101,5	102	24	0	64,9	53,1	-
21.09.2022	1,41	98,5	99,1	24	0	65	53	-
22.09.2022	1,45	105,2	105,9	24	0	64,8	53,1	-
23.09.2022	1,42	101,5	102,2	24	0	64,8	53,2	-
Итого:	35,23	2553	2570	744	0	0	0	0
Гкал	30,298							

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.08.2022	14887,01	619056	615144,4	128041,94
23.09.2022	14922,24	621609	617714,4	128785,94

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2022 8:12:04