

#3207#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 23.10.2022

Потребитель Внешстрой-Калининград, ООО, УК
Адрес потребителя Артиллерийская 50, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 2765
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34888
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.09.2022	1,44	107	107,7	24	128	64,8	53,3	-
25.09.2022	1,57	105,4	106	24	0	65,2	52,9	-
26.09.2022	1,45	99,8	100,5	24	0	65,1	53,1	-
27.09.2022	1,4	98,1	98,8	24	0	65,1	53,1	-
28.09.2022	1,42	113,7	114,2	24	0	64	53	-
29.09.2022	1,42	109,8	110,4	24	128	64,6	53,3	-
30.09.2022	1,39	95,8	96,5	24	0	65,2	53	-
01.10.2022	1,46	99,3	99,9	24	0	65,5	53,1	-
02.10.2022	1,45	115,2	115,7	24	0	63,6	52,3	-
03.10.2022	1,45	95,8	96,4	24	0	65,6	52,8	-
04.10.2022	1,41	84	84,5	24	0	66,7	52,7	-
05.10.2022	1,7	88,8	88,8	24	128	66,9	51,3	-
06.10.2022	2,16	99,3	99,4	24	0	67,1	48,4	-
07.10.2022	2,32	100,5	100,9	24	0	67,7	47,8	-
08.10.2022	2,31	102,3	102,7	24	0	67,6	48,3	-
09.10.2022	2,57	109,5	109,9	24	0	67,8	47,7	-
10.10.2022	2,6	112,6	113,1	24	0	67,6	47,8	-
11.10.2022	2,42	104,1	104,5	24	0	67,6	47,7	-
12.10.2022	2,49	106,3	106,8	24	0	67,6	47,4	-
13.10.2022	2,43	101,6	102,3	24	0	68	47,4	-
14.10.2022	2,43	103,6	104,2	24	0	67,8	47,7	-
15.10.2022	2,22	127,1	127,5	24	0	66,5	48,8	-
16.10.2022	2,14	95,7	96,4	24	0	67,5	48,2	-
17.10.2022	1,95	88,7	89,3	24	0	67,6	49	-
18.10.2022	2,02	93,6	94,1	24	0	67,3	48,8	-
19.10.2022	2,61	111,7	112,2	24	0	67,6	47,4	-
20.10.2022	2,72	117,2	117,8	24	0	67,5	47,5	-
21.10.2022	3,06	134	134,7	24	0	67,7	48	-
22.10.2022	2,84	119,2	119,8	24	0	68	47,3	-
23.10.2022	2,44	101,5	102,1	24	0	67,9	47,3	-
Итого:	61,29	3141,2	3157,1	720	0	0	0	0
Гкал	52,709							

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.09.2022	14922,24	621609	617714,4	128785,94
23.10.2022	14983,53	624750,2	620871,5	129505,92

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.10.2022 8:32:37