

#3206#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2022 по 23.11.2022

Потребитель Внешстрой-Калининград, ООО, УК
Адрес потребителя Артиллерийская 50, Калининград
Номер абонента 2765
Порядковый номер SKM-01
Тип теплосчётчика 34888
Заводской номер 1
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.10.2022	2,48	103,5	104	24	0	67,9	47,1	-
25.10.2022	2,3	98	98,6	24	0	67,9	47,5	-
26.10.2022	2,33	97,9	98,4	24	128	67,7	47,2	-
27.10.2022	2,22	95,6	96,1	24	0	67,7	47,6	-
28.10.2022	2	87,6	88	24	0	67,8	48,4	-
29.10.2022	2,22	94,8	95,4	24	0	67,8	47,6	-
30.10.2022	2,3	97	97,3	24	0	67,8	47,5	-
31.10.2022	2,43	99	99,4	24	0	68,3	47,2	-
01.11.2022	2,31	98,1	98,4	24	128	67,7	47,4	-
02.11.2022	2,3	98	98,4	24	0	67,7	47,3	-
03.11.2022	2,62	109,3	109,6	24	0	67,9	47,1	-
04.11.2022	2,97	127,2	127,6	24	0	67,7	47,5	-
05.11.2022	3,08	131,2	131,6	24	0	67,8	47,5	-
06.11.2022	3,26	139,9	140,5	24	0	67,8	47,7	-
07.11.2022	3,18	137,7	138,2	24	128	67,8	47,7	-
08.11.2022	2,76	111,8	112,2	24	0	68,2	46,9	-
09.11.2022	2,76	111,5	111,9	24	0	68,1	46,7	-
10.11.2022	2,77	111,6	111,9	24	0	68,1	46,6	-
11.11.2022	2,73	112	112,4	24	0	67,8	46,7	-
12.11.2022	2,58	106,9	107,2	24	0	67,7	46,9	-
13.11.2022	2,56	106,2	106,7	24	0	67,8	47,1	-
14.11.2022	2,95	121,7	122,2	24	0	67,8	46,9	-
15.11.2022	3,18	131,7	132,1	24	0	67,9	47,2	-
16.11.2022	3,82	160,8	161,4	24	0	69,8	49,3	-
17.11.2022	4,49	167,4	167,9	24	0	74,9	51,7	-
18.11.2022	4,83	173,8	174,4	24	0	77	53,1	-
19.11.2022	5,21	194,2	194,8	24	0	78	55	-
20.11.2022	5,41	189,7	190,4	24	0	79,5	55,1	-
21.11.2022	5,26	184,9	185,5	24	0	79,1	54,7	-
22.11.2022	4,99	178,9	179,5	24	0	77,1	53,2	-
23.11.2022	5,25	190,2	190,8	24	0	78,3	54,7	-
Итого:	99,55	3968,1	3982,8	744	0	0	0	0
Гкал	85,612							

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.10.2022	14983,53	624750,2	620871,5	129505,92
23.11.2022	15083,08	628718,3	624854,3	130249,91

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.11.2022 9:51:24