

#52456#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.11.2023 по 23.12.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Внешстрой-Калининград, ООО, УК
Артиллерийская 50, Калининград

Заводской номер счётчика 20117163	Показания прибора, ГДж 23.12.2023	Предыдущие показания, ГДж 23.11.2023	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1009,003	493,966	515.037	123.014

Подпись исполнителя _____



#52101#

Отчёт за период с 23.11.2023 по 23.12.2023.

Номер абонента
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 20117163
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 26.12.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNар, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.11.2023	3,3	15,834	0	164,3	160,7	0	160,534	158,979	0	24	0	71,5	48	0,47	0,35
25.11.2023	3,5	17,584	0	167,4	163,2	0	163,18	161,312	0	24	0	75,5	49,8	0,46	0,35
26.11.2023	-0,2	18,752	0	173,9	169,7	0	169,295	167,625	0	24	0	77,6	51,2	0,45	0,35
27.11.2023	-2,4	19,587	0	182,4	177,8	0	177,302	175,409	0	24	0	80	53,7	0,44	0,35
28.11.2023	-7,5	20,563	0	196,8	191,8	0	191,196	189,094	0	24	0	80,8	55,1	0,43	0,36
29.11.2023	-7,3	20,407	0	189,1	184,3	0	183,651	181,716	0	24	0	81,4	54,9	0,45	0,36
30.11.2023	-6,5	19,674	0	178,5	173,9	0	173,444	171,586	0	24	0	80,6	53,6	0,46	0,37
01.12.2023	-5,4	18,601	0	170,5	166,2	0	165,898	164,131	0	24	0	78,5	51,7	0,47	0,37
02.12.2023	-	18,829	0	177,7	173,3	0	173,042	171,186	0	24	0	77,2	51,2	0,48	0,37
03.12.2023	-	18,506	0	172,5	168,3	0	168,026	166,303	0	24	0	76,8	50,5	0,48	0,37
04.12.2023	-	18,12	0	174,3	170,1	0	169,812	168,048	0	24	0	76,4	50,9	0,48	0,37
05.12.2023	-	18,876	0	171,7	167,3	0	167,029	165,211	0	24	0	78,8	51,9	0,47	0,37
06.12.2023	-	21,101	0	198,8	193,8	0	193,107	191,075	0	24	0	81,1	55,1	0,46	0,38
07.12.2023	-	19,428	0	175,6	171,1	0	170,757	168,936	0	24	0	79,4	52,3	0,47	0,37
08.12.2023	-	20,522	0	191,7	186,9	0,018	186,321	184,37	0,018	24	0	80,3	54	0,46	0,37
09.12.2023	-	20,877	0,004	191,9	187	0	186,432	184,461	0	24	0	80,8	54,1	0,46	0,37
10.12.2023	-	20,144	0	190,4	185,7	0	185,328	183,366	0	24	0	77,9	52	0,47	0,37
11.12.2023	-	18,028	0	181,1	176,9	0	176,557	174,768	0	24	0	75,3	50,9	0,48	0,37
12.12.2023	-	10,116	0	101,1	98,4	0	98,65	97,287	0	24	0	73,7	49,2	0,36	0,27
13.12.2023	-	0,074	0	2,2	2,3	0,004	2,194	2,298	0,004	24	0	26,8	18,7	0,14	0,13
14.12.2023	-	19,669	0	197,2	191,9	0,028	192,349	189,697	0,028	24	0	73,9	49,5	0,45	0,38
15.12.2023	-	17,699	0,002	171,7	166,9	0	167,45	164,991	0	24	0	74,8	49,5	0,47	0,37
16.12.2023	-	15,987	0	176	171,7	0,008	172,176	169,913	0,008	24	0	69,5	47,4	0,47	0,38
17.12.2023	-	14,764	0,001	153	149,1	0	149,692	147,65	0	24	0	69,3	45,8	0,49	0,37
18.12.2023	-	13,867	0	143	139,2	0	139,912	137,858	0	24	0	69,3	45,6	0,49	0,37
19.12.2023	-	13,706	0	142,6	139,1	0	139,51	137,745	0	24	0	69,4	46	0,49	0,37
20.12.2023	-	14,749	0	159,6	155,9	0	156,12	154,292	0	24	0	69,6	47,1	0,48	0,38
21.12.2023	-	15,142	0	165,4	161,4	0	161,726	159,665	0	24	0	70,4	48,1	0,47	0,38
22.12.2023	-	16,133	0	169,6	165,4	0	165,651	163,56	0	24	0	72,2	48,9	0,47	0,38
23.12.2023	-	17,693	0	175,6	171,1	0	171,256	169,107	0	24	0	74,7	50,1	0,46	0,38
Итого:	-2,4	515,032	0,007	5005,6	4880,4	0,058	4877,597	4821,639	0,058	720	0	74,12	49,56	0,45	0,36

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNар, ч	Ttn, ч
23.11.2023	493,966	5226,3	5079	0,264	5109,438	5025,741	0,261	920	2
23.12.2023	1009,003	10231,9	9959,4	0,322	9987,035	9847,379	0,319	1640	2

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения