

# #3208#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2022 по 23.12.2022

Потребитель Внешстрой-Калининград, ООО, УК  
Адрес потребителя Артиллерийская 50, Калининград  
Номер абонента  
Порядковый номер 2765  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 34888  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.11.2022	5,28	181,1	181,8	24	0	79,8	54,8	-
25.11.2022	5,02	166,1	166,8	24	0	79,2	53,3	-
26.11.2022	4,74	149,7	150,6	24	0	78,5	51,4	-
27.11.2022	4,51	148,8	149,2	24	0	75,7	49,6	-
28.11.2022	4,51	157,4	157,7	24	0	74,9	50,4	-
29.11.2022	4,65	164,6	165,1	24	0	74,9	50,6	-
30.11.2022	4,7	167,3	168	24	0	75,2	51,1	-
01.12.2022	4,64	155,5	156	24	0	76,2	50,6	-
02.12.2022	5,01	168,9	169,5	24	0	77,8	52,4	-
03.12.2022	5,46	195,2	195,6	24	0	79,2	55,2	-
04.12.2022	5,33	180,5	181,1	24	0	78,4	53,1	-
05.12.2022	5,14	185,1	185,8	24	0	76,9	53,1	-
06.12.2022	4,83	173,5	174,1	24	0	76,2	52,3	-
07.12.2022	4,65	162,6	163,2	24	0	75,4	50,9	-
08.12.2022	4,85	173,7	174,2	24	0	76,2	52,3	-
09.12.2022	5,2	188,2	188,9	24	0	78,4	54,7	-
10.12.2022	5,42	186,7	187,4	24	0	80,7	55,7	-
11.12.2022	5,65	193	193,7	24	0	80,4	55,4	-
12.12.2022	5,01	170,4	171	24	0	78,8	53,5	-
13.12.2022	5,08	180,1	180,9	24	0	77,8	53,6	-
14.12.2022	5,43	186,9	187,6	24	0	80,4	55,5	-
15.12.2022	5,97	186	187	24	0	84,4	56,9	-
16.12.2022	5,99	199,4	200,3	24	0	84,2	58,5	-
17.12.2022	6,02	203,2	204	24	0	84	58,6	-
18.12.2022	6,02	198	199	24	0	83,3	57,3	-
19.12.2022	5,83	189,4	190,2	24	0	82,6	56,2	-
20.12.2022	5,01	174,8	175,6	24	0	77,2	52,5	-
21.12.2022	4,58	177,1	177,9	24	0	73,2	51	-
22.12.2022	4,27	158,1	159	24	0	72,5	49,4	-
23.12.2022	4,15	152,9	153,6	24	0	71,9	48,6	-
Итого:	152,95	5274,2	5294,8	720	0	0	0	0
Гкал	131,536							

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.11.2022	15083,08	628718,3	624854,3	130249,91
23.12.2022	15236,03	633992,5	630149,1	130969,91

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.12.2022 8:11:01