

#112167#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Внешстрой-Калининград, ООО, УК
Артиллерийская 50, Калининград
9811
ТВ7 (АСЦП)
20117163
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	16,55	0	170,7	166,6	0	166,635	164,695	0	24	0	73,2	49,5	0,46	0,36	4,2
25.12.2024	16,176	0	168	163,9	0	164,019	162,036	0	24	0	73	49,4	0,46	0,36	1,8
26.12.2024	15,883	0	182,3	178,3	0	178,251	176,308	0	24	0	70,3	49,1	0,46	0,37	2,1
27.12.2024	14,914	0	160,9	157	0	157,343	155,351	0	24	0	70,2	47,6	0,47	0,36	3,8
28.12.2024	15,435	0	171,2	167,3	0	167,43	165,507	0	24	0	70	48	0,47	0,37	5,3
29.12.2024	15,865	0	179,6	175,5	0	175,628	173,574	0	24	0	70,2	48,6	0,46	0,37	4,3
30.12.2024	16,091	0	183,2	179,1	0	179,16	177,135	0	24	0	70	48,6	0,46	0,37	3,9
31.12.2024	16,697	0	189,3	185,1	0	185,143	183,081	0	24	0	70	48,4	0,46	0,37	4,8
01.01.2025	15,107	0	173,4	169,3	0	169,578	167,43	0	24	0	70	48,8	0,46	0,37	5,5
02.01.2025	16,071	0	180,6	176,4	0	176,457	174,359	0	24	0	71,5	49,8	0,45	0,37	4,2
03.01.2025	17,986	0	180,5	175,8	0	175,874	173,599	0	24	0	76,2	51,9	0,45	0,37	4
04.01.2025	18,708	0	186,9	182,2	0	181,948	179,815	0	24	0	77,6	53,1	0,44	0,37	-0,5
05.01.2025	19,489	0	190,4	185,4	0	185,269	182,954	0	24	0	78,4	53,3	0,45	0,37	-0,9
06.01.2025	19,636	0	200,6	195,6	0	195,27	192,971	0	24	0	77,7	53,7	0,45	0,36	-1,8
07.01.2025	15,824	0	179,6	175,3	0	175,606	173,348	0	24	0	70,4	48,9	0,47	0,37	-1,4
08.01.2025	17,022	0	187,9	183,6	0	183,567	181,484	0	24	0	71,8	49,7	0,45	0,37	4,9
09.01.2025	17,767	0	189	184,4	0	184,393	182,163	0	24	0	74	51	0,45	0,37	2,3
10.01.2025	17,472	0	191,2	186,6	0	186,647	184,379	0	24	0	73	50,7	0,42	0,36	0,7
11.01.2025	19,083	0	201,8	196,9	0	196,727	194,406	0	24	0	75,4	52,2	0,44	0,37	-
12.01.2025	19,31	0	199,7	194,8	0	194,619	192,329	0	24	0	75,9	52,2	0,44	0,37	-
13.01.2025	19,084	0	199,5	194,6	0,001	194,318	192,028	0,001	24	0	76,7	53,3	0,43	0,37	-
14.01.2025	18,97	0	205,8	200,9	0	200,62	198,295	0	24	0	75,5	52,9	0,44	0,37	-
15.01.2025	16,47	0	188	183,9	0	183,738	181,777	0	24	0	71,1	49,7	0,46	0,37	-
16.01.2025	16,333	0	191,5	187,2	0	187,2	185,024	0	24	0	70,8	50	0,46	0,36	-
17.01.2025	15,892	0	186,1	182	0	182,016	179,964	0	24	0	69,9	49	0,45	0,37	-
18.01.2025	16,007	0	181,2	177,2	0	177,152	175,218	0	24	0	70,6	49,1	0,44	0,37	-
19.01.2025	17,417	0	206,7	202,4	0	202,079	200,045	0	24	0	70,6	50,1	0,44	0,38	-
20.01.2025	17,624	0	191,7	187,2	0	187,014	184,871	0	24	0	74,2	51,7	0,44	0,37	-
21.01.2025	17,763	0	179,9	175,4	0	175,34	173,228	0	24	0	75,7	51,5	0,44	0,37	-
22.01.2025	17,789	0	174,2	169,9	0	169,728	167,825	0	24	0	76,2	51,2	0,45	0,37	-
23.01.2025	18,271	0	185,2	180,7	0	180,476	178,447	0	24	0	75,9	51,8	0,44	0,37	-
Итого:	532,706	0	5756,6	5620,5	0,001	5619,245	5553,646	0,001	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	127,235														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.12.2024	4719,27	54537,2	53242,7	0,961	53295,743	52619,772	0,95	10418	8
23.01.2025	5251,975	60293,8	58863,2	0,962	58914,988	58173,418	0,951	11162	8

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.01.2025 8:02:32