

#125468#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.03.2025 по 17.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

КЛЕО, ООО
Сергеева 2, Калининград

Заводской номер счётчика 1642356	Показания прибора, Гкал 17.04.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.03.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	290,373	251,519	38.854

Подпись исполнителя _____



#123103#

Отчёт за период с 20.03.2025 по 17.04.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Отчёт сформирован

6383

ТЭМ-104

1642356

1

25.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNar, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.03.2025	5,6	1,613	72,441	72,687	70,881	71,88	24	23,99	0	0	72,8	50,5	5	4,6
22.03.2025	5,7	1,549	67,973	67,442	66,545	66,771	24	23,99	0	0	74,3	52,3	5,1	4,7
23.03.2025	6,8	1,505	68,066	67,355	66,632	66,671	24	23,99	0	0	73,5	52	5,1	4,9
24.03.2025	5,5	1,521	65,386	64,593	64,007	63,951	24	23,99	0	0	73,8	51,1	5,1	4,8
25.03.2025	4,4	1,512	66,49	65,767	65,085	65,105	24	23,99	0	0	73,9	51,9	5,1	4,8
26.03.2025	6,9	1,507	66,869	66,459	65,461	65,781	24	23,99	0	0	73,9	52	5,1	4,8
27.03.2025	5,7	1,501	67,134	66,812	65,712	66,122	24	23,99	0	0	73,4	51,5	5,1	4,8
28.03.2025	8,9	1,567	69,684	69,407	68,198	68,653	24	23,99	0	0	73,1	50,8	5,1	4,8
29.03.2025	9,9	1,51	70,736	70,453	69,236	69,686	24	23,99	0	0	73,6	52,9	5,1	4,8
30.03.2025	6,8	1,447	68,746	67,951	67,299	67,222	24	23,98	0	0	73,7	52,9	5,2	4,8
31.03.2025	5,9	1,514	66,542	66,587	65,122	65,869	24	24	0	0	72,8	50	5,1	4,8
01.04.2025	-	1,397	62,375	62,512	61,006	61,847	24	24	0	0	70,9	48	5,1	4,8
02.04.2025	-	1,491	65,688	64,934	64,287	64,261	24	23,99	0	0	73,6	51,1	5	4,7
03.04.2025	-	1,485	68,39	68,646	66,923	67,901	24	23,99	0	0	72,9	51,7	5	4,7
04.04.2025	-	1,498	68,067	67,643	66,616	66,925	24	24	0	0	75,1	53,6	5	4,7
05.04.2025	-	1,513	63,745	63,082	62,387	62,466	24	23,99	0	0	76	53,2	5	4,8
06.04.2025	-	1,485	59,135	57,812	57,796	57,225	23	22,99	0	0	77,4	52,8	5	4,8
07.04.2025	-	1,538	62,932	62,497	61,525	61,854	24	24	0	0	75,4	51,6	4,9	4,7
08.04.2025	-	1,526	63,085	62,698	61,726	62,066	24	23,99	0	0	74,4	50,4	5	4,7
09.04.2025	-	1,519	62,434	61,786	61,095	61,167	24	23,99	0	0	73,5	49,3	5	4,7
10.04.2025	-	1,487	60,932	60,214	59,614	59,622	24	24	0	0	74,5	50,4	4,9	4,7
11.04.2025	-	1,565	64,938	64,271	63,548	63,611	24	24	0	0	74,3	50,3	4,9	4,7
12.04.2025	-	1,551	66,845	66,83	65,394	66,103	24	24	0	0	73	49,6	5	4,7
13.04.2025	-	1,369	67,697	67,733	66,197	66,952	24	24	0	0	70,4	49,7	5	4,7
14.04.2025	-	0,952	42,853	42,076	41,962	41,646	24	24	0	0	71,7	49,7	4,9	4,7
15.04.2025	-	0,664	22,772	21,318	22,407	21,213	24	23,99	0	0	76,4	50,3	5,1	5
16.04.2025	-	0,651	23,348	22,359	22,974	22,249	24	23,99	0	0	76,8	51,2	5,1	5,2
17.04.2025	-	0,415	14,606	13,964	14,406	13,899	24	23,99	0	0	80,8	56,5	5,1	5,2
Итого:	6,4	38,852	1689,909	1675,888	1654,041	1658,718	671	670,8	-	-	74,14	51,33	5,04	4,79

Общее время работы системы

672 час.

Период нормальной работы системы

670,8 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	251,519	10259,368	10172,872	10033,005	10070,04	5266,04	1,82
17.04.2025	290,373	11949,276	11848,76	11687,045	11728,759	5936,84	2,02

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения