

#296542#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель КЛЕО, ООО
Адрес потребителя Сергеева 2, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 6383
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1642356
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	0,73	25,154	25,379	24,645	25,221	24	24	0	0	66,8	37,2	4,4	4,1	-
22.03.2026	0,732	24,961	25,189	24,457	25,039	24	24	0	0	66,6	36,7	4,1	4,1	-
23.03.2026	0,763	26,047	26,279	25,518	26,119	24	24	0	0	66,9	37	4,1	4,1	-
24.03.2026	0,763	26,092	26,316	25,562	26,158	24	24	0	0	66,8	36,9	4,2	4,2	-
25.03.2026	0,778	26,766	27,004	26,221	26,836	24	24	0	0	67	37,3	4,2	4,2	-
26.03.2026	0,737	24,979	25,207	24,477	25,059	24	24	0	0	66,4	36,3	4,2	4,3	-
27.03.2026	0,761	25,23	25,445	24,719	25,301	24	24	0	0	66,8	36	4	4,1	-
28.03.2026	0,737	24,193	24,352	23,707	24,219	24	24	0	0	66,4	35,4	4,1	4,2	-
29.03.2026	0,748	24,533	24,738	24,037	24,6	24	24	0	0	66,7	35,5	3,8	3,9	-
30.03.2026	0,749	24,574	24,787	24,076	24,65	24	24	0	0	66,7	35,6	3,9	4	-
31.03.2026	0,737	24,119	24,342	23,635	24,207	24	24	0	0	66,6	35,4	3,9	4	-
01.04.2026	0,721	23,492	23,719	23,023	23,596	24	24	0	0	66,2	34,8	3,9	3,9	-
02.04.2026	0,555	18,502	18,617	18,15	18,523	24	24	0	0	64,5	33,9	3,8	3,9	-
03.04.2026	0,647	21,139	21,312	20,73	21,209	24	24	0	0	65	33,8	4,7	4,7	-
04.04.2026	0,751	24,08	24,289	23,596	24,16	24	24	0	0	66,6	34,7	4,3	4,4	-
05.04.2026	0,723	23,578	23,783	23,104	23,654	23	23	0	0	66,5	35,2	3,9	4	-
06.04.2026	0,751	24,428	24,637	23,934	24,504	24	24	0	0	66,7	35,3	3,9	4	-
07.04.2026	0,684	22,43	22,637	21,986	22,516	24	24	0	0	65,9	34,8	3,9	4	-
08.04.2026	0,728	23,271	23,477	22,799	23,354	24	24	0	0	66,8	34,8	3,7	3,7	-
09.04.2026	0,718	22,83	23	22,369	22,883	24	24	0	0	66,5	34,4	3,8	3,9	-
10.04.2026	0,755	24,041	24,268	23,553	24,137	24	24	0	0	66,9	34,8	3,8	3,9	-
11.04.2026	0,758	24,697	24,941	24,199	24,807	24	24	0	0	66,5	35,2	3,9	4	-
12.04.2026	0,752	24,764	25,02	24,266	24,883	24	24	0	0	66,5	35,4	4	4	-
13.04.2026	0,754	24,973	25,23	24,473	25,092	24	24	0	0	66,3	35,5	3,9	4	-
14.04.2026	0,749	25,078	25,342	24,576	25,197	24	24	0	0	66,3	35,8	4	4	-
15.04.2026	0,727	24,211	24,447	23,727	24,311	24	24	0	0	66,4	35,7	3,9	4	-
16.04.2026	0,74	24,137	24,336	23,65	24,203	24	24	0	0	66,6	35,3	3,8	3,8	-
17.04.2026	0,744	24,109	24,301	23,619	24,17	24	24	0	0	66,7	35,2	3,9	3,9	-
18.04.2026	0,754	24,908	25,125	24,402	24,979	24	24	0	0	67	36	3,9	3,9	-
19.04.2026	0,755	25,268	25,516	24,752	25,367	24	24	0	0	67	36,4	3,9	4	-
20.04.2026	0,73	24,498	24,756	24,006	24,613	24	24	0	0	66,5	36,1	4	4	-
Итого:	22,731	751,082	757,791	735,968	753,567	743	743	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,731													

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	611,813	28286,771	28473,84	27603,355	28109,656	14019,58	2,64
20.04.2026	634,546	29037,854	29231,631	28339,322	28863,221	14762,58	2,64

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.04.2026 7:49:58