

#74456#

Отчет о суточных параметрах
(23.02.2024 0:00:00 - 23.03.2024 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, А.Невского ул, д. 107-115 (Невского 107-115)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 220079 УКЛР
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС+ГВС (Общий учёт с контролем ГВС)

Схема измерений: Закрытая система отопления, измерение расхода в подающем трубопроводе (Схема 4)

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	M2	%	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	т		кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23.02.2024	70,82	40,24	30,58	150,46	147,09	147,09	0,00	5,89	3,88	4,500	24,0	0,0	
24.02.2024	70,85	40,92	29,93	161,62	158,01	158,01	0,00	5,84	3,90	4,728	24,0	0,0	
25.02.2024	71,07	40,61	30,46	159,36	155,77	155,77	0,00	5,83	3,89	4,748	24,0	0,0	
26.02.2024	70,84	40,63	30,21	151,52	148,12	148,12	0,00	5,86	3,86	4,475	24,0	0,0	
27.02.2024	70,99	40,32	30,67	151,30	147,89	147,89	0,00	5,94	3,83	4,537	24,0	0,0	
28.02.2024	70,80	41,06	29,74	160,90	157,30	157,30	0,00	5,92	3,84	4,678	24,0	0,0	
29.02.2024	70,96	41,33	29,63	169,14	165,35	165,35	0,00	5,90	3,85	4,900	24,0	0,0	
01.03.2024	70,77	40,35	30,42	144,91	141,67	141,67	0,00	5,98	3,84	4,311	24,0	0,0	
02.03.2024	70,68	40,22	30,46	154,12	150,67	150,67	0,00	5,97	3,86	4,590	24,0	0,0	
03.03.2024	70,70	40,61	30,09	156,41	152,87	152,87	0,00	5,95	3,87	4,598	24,0	0,0	
04.03.2024	70,67	41,52	29,15	172,63	168,75	168,75	0,00	5,84	3,92	4,920	24,0	0,0	
05.03.2024	70,55	41,88	28,67	182,14	178,08	178,08	0,00	5,79	3,94	5,103	24,0	0,0	
06.03.2024	71,41	41,73	29,68	178,78	174,71	174,71	0,00	5,81	3,93	5,186	24,0	0,0	
07.03.2024	74,06	41,86	32,20	168,43	164,34	164,34	0,00	5,84	3,91	5,292	24,0	0,0	
08.03.2024	74,02	42,27	31,75	173,56	169,34	169,34	0,00	5,83	3,91	5,380	24,0	0,0	
09.03.2024	75,42	43,10	32,32	182,08	177,50	177,50	0,00	5,81	3,92	5,739	24,0	0,0	
10.03.2024	74,46	42,58	31,88	181,01	176,55	176,55	0,00	5,77	3,94	5,630	24,0	0,0	
11.03.2024	72,28	42,48	29,80	185,31	181,01	181,01	0,00	5,79	3,94	5,395	24,0	0,0	
12.03.2024	71,25	42,44	28,81	186,91	182,68	182,68	0,00	5,78	3,93	5,263	24,0	0,0	
13.03.2024	70,85	41,49	29,36	174,54	170,62	170,62	0,00	5,86	3,90	5,012	24,0	0,0	
14.03.2024	70,54	40,91	29,63	148,74	145,43	145,43	0,00	5,95	3,86	4,312	24,0	0,0	
15.03.2024	70,30	39,81	30,49	139,33	136,25	136,25	0,00	5,99	3,86	4,154	24,0	0,0	
16.03.2024	70,68	40,08	30,60	143,97	140,73	140,73	0,00	5,98	3,85	4,306	24,0	0,0	
17.03.2024	72,00	42,45	29,55	194,77	190,27	190,27	0,00	5,81	3,92	5,621	24,0	0,0	
18.03.2024	73,84	42,42	31,42	174,68	170,45	170,45	0,00	5,82	3,91	5,357	24,0	0,0	
19.03.2024	73,11	42,28	30,83	176,79	172,55	172,55	0,00	5,82	3,92	5,320	24,0	0,0	
20.03.2024	72,25	41,72	30,53	168,26	164,32	164,32	0,00	5,87	3,90	5,016	24,0	0,0	
21.03.2024	71,01	40,86	30,15	161,59	157,96	157,96	0,00	5,96	3,89	4,764	24,0	0,0	
22.03.2024	70,87	41,44	29,43	163,11	159,46	159,46	0,00	5,98	3,87	4,694	24,0	0,0	
23.03.2024	70,93	41,09	29,84	162,73	159,06	159,06	0,00	5,97	3,87	4,747	24,0	0,0	
Средние:	71,63	41,36	30,28	---	---	---	0,00	5,88	3,89	---	---	---	
Итого:	---	---	---	4979,10	4864,80	4864,80	---	---	---	147,276	720,0	0,0	

Дата	V1	M1	M2	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	т	Гкал	ч	ч
22.02.2024	30159,44	29446,59	29446,59	863,455	6637,0	0,0
23.03.2024	35138,54	34311,39	34311,39	1010,731	7357,0	0,0
Итого:	4979,10	4864,80	4864,80	147,276	720,0	0,0



Представитель энергоснабжающей организации

