

#129979#

Отчет о суточных параметрах
(23.04.2025 0:00:00 - 23.05.2025 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, А.Невского ул, д. 107-115 (Невского 107-115)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 220079 УКЛР
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС+ГВС (Общий учёт с контролем ГВС)

Схема измерений: Закрытая система отопления. измерение расхода в подающем трубопроводе (Схема 4)

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	M2	%	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	т		кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23.04.2025	69,23	43,10	26,13	54,34	53,15	53,15	0,00	4,31	3,46	1,388	24,0	0,0	
24.04.2025	69,09	43,01	26,08	53,07	51,90	51,90	0,00	4,24	3,47	1,352	24,0	0,0	
25.04.2025	68,93	43,01	25,92	52,96	51,79	51,79	0,00	4,23	3,47	1,342	24,0	0,0	
26.04.2025	69,24	42,78	26,46	52,98	51,83	51,83	0,00	4,23	3,46	1,371	24,0	0,0	
27.04.2025	69,13	42,83	26,30	55,88	54,67	54,67	0,00	4,23	3,47	1,437	24,0	0,0	
28.04.2025	69,29	42,88	26,41	55,93	54,72	54,72	0,00	4,30	3,46	1,447	24,0	0,0	
29.04.2025	69,29	43,82	25,47	51,37	50,27	50,27	0,00	4,34	3,46	1,279	24,0	0,0	
30.04.2025	69,54	42,67	26,87	53,20	52,06	52,06	0,00	4,33	3,46	1,397	24,0	0,0	
01.05.2025	69,40	43,09	26,31	52,23	51,09	51,09	0,00	4,32	3,46	1,341	24,0	0,0	
02.05.2025	69,14	43,12	26,02	54,35	53,16	53,16	0,00	4,34	3,47	1,380	24,0	0,0	
03.05.2025	66,75	45,03	21,72	61,18	59,95	59,95	0,00	4,16	3,42	1,303	24,0	0,0	
04.05.2025	69,60	42,75	26,85	53,11	51,94	51,94	0,00	4,29	3,46	1,396	24,0	0,0	
05.05.2025	69,40	42,41	26,99	54,85	53,64	53,64	0,00	4,26	3,47	1,448	24,0	0,0	
06.05.2025	63,87	47,38	16,49	91,50	89,79	89,79	0,00	4,18	3,47	1,476	24,0	0,0	
07.05.2025	69,64	42,71	26,93	51,90	50,76	50,76	0,00	4,24	3,45	1,365	24,0	0,0	
08.05.2025	70,03	42,41	27,62	53,00	51,81	51,81	0,00	4,23	3,44	1,432	24,0	0,0	
09.05.2025	69,95	42,52	27,43	51,89	50,74	50,74	0,00	4,23	3,43	1,392	24,0	0,0	
10.05.2025	70,05	42,69	27,36	51,64	50,48	50,48	0,00	4,25	3,44	1,382	24,0	0,0	
11.05.2025	69,77	42,22	27,55	57,41	56,13	56,13	0,00	4,23	3,44	1,544	24,0	0,0	
12.05.2025	70,08	42,34	27,74	52,67	51,50	51,50	0,00	4,26	3,45	1,426	24,0	0,0	
13.05.2025	69,97	42,63	27,34	50,83	49,70	49,70	0,00	4,28	3,44	1,359	24,0	0,0	
14.05.2025	69,67	42,77	26,90	52,89	51,72	51,72	0,00	4,30	3,45	1,393	24,0	0,0	
15.05.2025	68,94	42,96	25,98	55,64	54,45	54,45	0,00	4,27	3,45	1,415	24,0	0,0	
16.05.2025	69,00	43,41	25,59	54,71	53,55	53,55	0,00	4,27	3,46	1,368	24,0	0,0	
17.05.2025	69,43	43,04	26,39	53,21	52,07	52,07	0,00	4,29	3,45	1,377	24,0	0,0	
18.05.2025	69,56	42,38	27,18	55,68	54,46	54,46	0,00	4,30	3,46	1,481	24,0	0,0	
19.05.2025	69,10	42,55	26,55	56,20	54,99	54,99	0,00	4,29	3,45	1,459	24,0	0,0	
20.05.2025	69,49	43,28	26,21	53,33	52,17	52,17	0,00	4,21	3,44	1,365	24,0	0,0	
21.05.2025	69,41	42,65	26,76	55,59	54,35	54,35	0,00	4,31	3,46	1,454	24,0	0,0	
22.05.2025	69,43	43,01	26,42	52,97	51,81	51,81	0,00	4,28	3,45	1,368	24,0	0,0	
23.05.2025	69,19	42,77	26,42	53,44	52,27	52,27	0,00	4,27	3,45	1,379	24,0	0,0	
Средние:	69,18	43,04	26,14	---	---	---	0,00	4,27	3,45	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1709,95	1672,92	1672,92	---	---	---	43,316	744,0	0,0	

Дата	V1	M1	M2	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	т	Гкал	ч	ч
22.04.2025	77680,26	75888,44	75888,44	2237,170	16837,0	0,0
23.05.2025	79390,21	77561,36	77561,36	2280,486	17581,0	0,0
Итого:	1709,95	1672,92	1672,92	43,316	744,0	0,0

Представитель абонента



Представитель энергоснабжающей организации

