

#85340#

Отчет о суточных параметрах
(23.05.2024 0:00:00 - 23.06.2024 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, А.Невского ул, д. 107-115 (Невского 107-115)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 220079 УКЛР
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС+ГВС (Общий учёт с контролем ГВС)

Схема измерений: Закрытая система отопления, измерение расхода в подающем трубопроводе (Схема 4)

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	M2	%	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	т		кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23.05.2024	66,85	43,05	23,80	57,30	56,13	56,13	0,00	4,33	3,45	1,335	24,0	0,0	
24.05.2024	67,04	42,28	24,76	50,92	49,91	49,91	0,00	4,36	3,44	1,234	24,0	0,0	
25.05.2024	66,93	41,49	25,44	49,37	48,41	48,41	0,00	4,35	3,44	1,231	24,0	0,0	
26.05.2024	66,90	41,37	25,53	49,89	48,90	48,90	0,00	4,35	3,45	1,249	24,0	0,0	
27.05.2024	66,54	42,67	23,87	52,55	51,53	51,53	0,00	4,35	3,45	1,230	24,0	0,0	
28.05.2024	66,79	43,41	23,38	51,20	50,21	50,21	0,00	4,38	3,44	1,173	24,0	0,0	
29.05.2024	66,85	42,52	24,33	51,53	50,53	50,53	0,00	4,38	3,44	1,226	24,0	0,0	
30.05.2024	66,79	40,85	25,94	52,79	51,72	51,72	0,00	4,41	3,45	1,339	24,0	0,0	
31.05.2024	66,88	43,02	23,86	51,37	50,35	50,35	0,00	4,42	3,45	1,200	24,0	0,0	
01.06.2024	66,80	43,21	23,59	51,35	50,37	50,37	0,00	4,42	3,45	1,185	24,0	0,0	
02.06.2024	66,73	42,88	23,85	52,75	51,69	51,69	0,00	4,40	3,45	1,230	24,0	0,0	
03.06.2024	66,69	42,98	23,71	53,41	52,32	52,32	0,00	4,38	3,45	1,244	24,0	0,0	
04.06.2024	66,59	42,38	24,21	54,69	53,57	53,57	0,00	4,30	3,43	1,296	24,0	0,0	
05.06.2024	66,72	41,37	25,35	54,72	53,60	53,60	0,00	4,27	3,43	1,357	24,0	0,0	
06.06.2024	66,76	41,92	24,84	54,85	53,72	53,72	0,00	4,26	3,43	1,332	24,0	0,0	
07.06.2024	66,60	43,21	23,39	55,06	53,92	53,92	0,00	4,26	3,43	1,259	24,0	0,0	
08.06.2024	66,59	42,65	23,94	55,84	54,69	54,69	0,00	4,24	3,43	1,307	24,0	0,0	
09.06.2024	66,54	44,00	22,54	55,42	54,29	54,29	0,00	4,22	3,43	1,222	24,0	0,0	
10.06.2024	66,74	44,43	22,31	54,17	53,09	53,09	0,00	4,29	3,43	1,183	24,0	0,0	
11.06.2024	66,55	43,19	23,36	56,21	55,06	55,06	0,00	4,20	3,43	1,283	24,0	0,0	
12.06.2024	66,47	43,38	23,09	56,67	55,50	55,50	0,00	4,19	3,43	1,282	24,0	0,0	
13.06.2024	66,60	42,69	23,91	56,10	54,94	54,94	0,00	4,20	3,43	1,311	24,0	0,0	
14.06.2024	66,69	43,54	23,15	55,42	54,25	54,25	0,00	4,22	3,43	1,259	24,0	0,0	
15.06.2024	66,66	44,04	22,62	56,04	54,87	54,87	0,00	4,22	3,43	1,242	24,0	0,0	
16.06.2024	66,63	44,01	22,62	54,71	53,60	53,60	0,00	4,20	3,44	1,213	24,0	0,0	
17.06.2024	66,83	42,47	24,36	53,77	52,69	52,69	0,00	4,26	3,44	1,283	24,0	0,0	
18.06.2024	66,64	44,45	22,19	53,42	52,36	52,36	0,00	4,22	3,44	1,159	24,0	0,0	
19.06.2024	66,44	43,60	22,84	55,36	54,21	54,21	0,00	4,18	3,43	1,237	24,0	0,0	
20.06.2024	66,44	43,59	22,85	55,99	54,84	54,84	0,00	4,17	3,42	1,248	24,0	0,0	
21.06.2024	66,63	44,10	22,53	54,16	53,06	53,06	0,00	4,21	3,43	1,193	24,0	0,0	
22.06.2024	66,48	43,07	23,41	55,50	54,36	54,36	0,00	4,19	3,43	1,274	24,0	0,0	
23.06.2024	66,43	42,20	24,23	58,49	57,29	57,29	0,00	4,15	3,43	1,388	24,0	0,0	
Средние:	66,68	42,94	23,74	---	---	---	0,00	4,28	3,44	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1731,02	1695,98	1695,98	---	---	---	40,204	768,0	0,0	

Дата	V1	M1	M2	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	т	Гкал	ч	ч
22.05.2024	41172,64	40214,51	40214,51	1176,469	8797,0	0,0
23.06.2024	42903,66	41910,49	41910,49	1216,673	9565,0	0,0
Итого:	1731,02	1695,98	1695,98	40,204	768,0	0,0

Представитель абонента



Представитель энергоснабжающей организации

